

Отчет о теплоснабжении по приборам УТЭ за Январь 2020

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"
 Адрес: Седова ул, Д. 21, лит. А
 Обслуживающая организация: ЗАО "ЖКС № 2 Невского района"
 Источники: Зубковская ул., 3

Договор: 8750.038.1
 Строит. адрес:
 Телефон:

Телефон:

Узел учета:
 Код УТЭ:

Отопление
 28918

График: 95/70

Установленные приборы: ВКГ-7 № 220109
 Вычислитель: Подлючий трубопровод (М1)
 Обратный трубопровод (М2)
 Подающий ГВС (М3)
 Циркуляционный ГВС (М4)
 Подключный трубопровод (Уп)

Схема подключения:
 Приборы УТЭ поверены до:

Режим (схема):
 Преобр.давления:

Расходомер:

элма: Q=M1*(h1-hвх)+M2*(h2-hвх)
 Qот = 0.355
 Qвент = 0
 Qтеп = 0
 Qгвс = 0
 Qгвс ср = 0
 Qгвс ср = 0
 Qгвс ср = 0

Расчетный алгоритм:

Фактическое потребление за отчетный период с 23.12.2019 по 22.01.2020

Дата	Тп час	НС	Учет отопления (ТВ-1)				Учет ГВС (ТВ-2)				Т3 °C	Т4 °C	P3 кг/см2	P4 кг/см2	Общ Гкал	
			M1 Т	M2 Т	DM Т	T1 °C	T2 °C	dt °C	P1 кг/см2	P2 кг/см2						M3 Т
23.12.2019	24.00		291.17	291.17	0.00	50.82	42.69	8.13								2.37
24.12.2019	24.00		290.23	290.23	0.00	50.92	42.77	8.15								2.37
25.12.2019	24.00		289.73	289.73	0.00	50.80	42.75	8.05								2.34
26.12.2019	24.00		285.41	285.41	0.00	50.66	42.48	8.18								2.34
27.12.2019	24.00		288.53	288.53	0.00	50.77	42.46	8.31								2.40
28.12.2019	24.00		286.14	286.14	0.00	50.71	42.16	8.55								2.46
29.12.2019	24.00		286.57	286.57	0.00	50.78	41.96	8.82								2.54
30.12.2019	24.00		293.39	293.39	0.00	50.88	42.24	8.64								2.48
31.12.2019	24.00		296.11	296.11	0.00	50.85	42.51	8.34								2.50
01.01.2020	24.00		296.38	296.38	0.00	50.76	42.36	8.40								2.50
02.01.2020	24.00		296.25	296.25	0.00	50.90	42.47	8.43								2.48
03.01.2020	24.00		296.96	296.96	0.00	50.83	42.51	8.32								2.48
04.01.2020	24.00		297.28	297.28	0.00	50.92	42.62	8.30								2.48
05.01.2020	24.00		298.05	298.05	0.00	50.72	42.42	8.30								2.48
06.01.2020	24.00		298.82	298.82	0.00	50.79	42.39	8.40								2.52
07.01.2020	24.00		300.41	300.41	0.00	51.00	42.63	8.37								2.52
08.01.2020	24.00		299.03	299.03	0.00	50.96	42.56	8.40								2.52
09.01.2020	24.00		299.16	299.16	0.00	50.89	42.59	8.30								2.49
10.01.2020	24.00		297.94	297.94	0.00	50.91	42.56	8.35								2.49
11.01.2020	24.00		297.21	297.21	0.00	50.87	42.46	8.41								2.51
12.01.2020	24.00		296.55	296.55	0.00	50.93	42.49	8.44								2.48
13.01.2020	24.00		295.39	295.39	0.00	50.89	42.52	8.37								2.52
14.01.2020	24.00		293.91	293.91	0.00	51.36	42.81	8.55								2.46
15.01.2020	24.00		293.90	293.90	0.00	50.85	42.50	8.35								2.46
16.01.2020	24.00		292.57	292.57	0.00	50.91	42.65	8.26								2.42
17.01.2020	24.00		291.59	291.59	0.00	50.96	42.61	8.25								2.42
18.01.2020	24.00		291.58	291.58	0.00	50.75	42.48	8.27								2.42
19.01.2020	24.00		290.88	290.88	0.00	50.85	42.49	8.36								2.47
20.01.2020	24.00		289.26	290.26	0.00	50.96	42.48	8.48								2.45
21.01.2020	24.00		289.67	289.67	0.00	50.99	42.54	8.45								2.46
22.01.2020	24.00		289.12	289.12	0.00	50.88	42.41	8.47								2.46
реальное	24.00		293.55	293.55	0.00	50.87	42.50	8.37								2.46
того	744.00		9100.19	9100.19	0.00											76.38

коэффициент снижения на момент снятия данных

М1, Т М2, Т М3, Т М4, Т V3, куб.м V4, куб.м Уп, Т

Общ, Гкал

Общ, Гкал

количество тепловой энергии общ, рассчитанное по среднему:
 Бъем теплоносителя Упл, рассчитанный по среднему
 период расчета по договору:
 период превышения t2:
 корректировка на температуру холодной воды
 от к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
 количество потребленной тепловой энергии общ:
 бъем потребленного теплоносителя Упл изв:

0,9 °C
 0 час
 0 час
 76,38 Гкал
 м.куб

0 Гкал
 Гкал
 куб.м

Генеральный директор ООО "ЖКС № 2 Невского района"
 Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
 Представитель теплопоставляющей организации

ОТЧЕТ ПРИНЯТ 25.01.2020 Г
 ЧЕРТЮЖИХОВА ДХ

