

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Январь 2020

Абонент: ООО "ЖКС №2 Невского района"
 Адрес: Садова ул., д. 23, лит. А
 Обслуживающая организация: Эвбковская ул., 3

Договор: 8749.038.1
 Строит. адрес:
 Телефон:

Телефон:

Узел учета: 24475
 Код УУТЭ:
 График: 95/70

Вычислитель: ВКТ-7 № 202252 Часовые и суточные архивы в файлах: Gzip=
 Подлежащий трубопровод (M1) Обратный трубопровод (M2) Подающий ГВС (M3) Циркуляционный ГВС (M4) Подпиточный трубопровод (Vn)
 Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hвх)-M2*(h2-hвх) лето: Qгвс=M3*(h3-hвх)
 Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= 0,2609 Qвент.= 0 Qгвс.гв.= 0
 Договорные нагрузки (ср. час.), Гкал/час: Qот= 0,2609 Qвент.= 0 Qгвс.гв.ср.= 0
 Договорные расходы (ср. сут.), Тбрут: Gот= 250,464 Gвент.= 0 Gгвс.гв.= 0

Дата	Учет отопление (ТВ-1)		Учет ГВС (ТВ-2)																				
	Тм час	НС	M1 Т	M2 Т	DM Т	T1 °C	T2 °C	dt °C	P1 кг/см2	P2 кг/см2	M3 Т	M4 Т	DM Т	V3 M3	V4 M3	dv (налив) M3	Улопит M3	T3 °C	T4 °C	P3 кг/см2	P4 кг/см2	Qобщ Гкал	
23.12.2019	24.00		259,18	259,18	0,00	50,72	41,97	8,75															2,27
24.12.2019	24.00		256,71	256,71	0,00	50,79	42,04	8,75															2,25
25.12.2019	24.00		254,17	254,17	0,00	50,69	41,91	8,78															2,24
26.12.2019	24.00		248,41	248,41	0,00	50,54	41,57	8,97															2,23
27.12.2019	24.00		249,50	249,50	0,00	50,65	41,51	9,14															2,28
28.12.2019	24.00		245,67	245,67	0,00	50,60	41,10	9,50															2,34
29.12.2019	24.00		245,92	245,92	0,00	50,66	40,88	9,78															2,41
30.12.2019	24.00		248,39	248,39	0,00	50,76	41,20	9,56															2,38
31.12.2019	24.00		246,79	246,79	0,00	50,73	41,35	9,38															2,32
01.01.2020	24.00		244,69	244,69	0,00	50,65	41,16	9,49															2,33
02.01.2020	24.00		242,25	242,25	0,00	50,78	41,31	9,47															2,30
03.01.2020	24.00		239,27	239,27	0,00	50,72	41,31	9,41															2,25
04.01.2020	24.00		235,21	235,21	0,00	50,79	41,25	9,54															2,25
05.01.2020	24.00		232,65	232,65	0,00	50,60	40,79	9,81															2,29
06.01.2020	24.00		230,62	230,62	0,00	50,68	40,61	10,07															2,33
07.01.2020	24.00		231,47	231,47	0,00	50,89	40,90	9,99															2,31
08.01.2020	24.00		234,18	234,18	0,00	50,83	41,00	9,83															2,31
09.01.2020	24.00		234,45	234,45	0,00	50,79	41,10	9,69															2,28
10.01.2020	24.00		234,07	234,07	0,00	50,79	40,99	9,80															2,30
11.01.2020	24.00		234,61	234,61	0,00	50,76	40,87	9,89															2,33
12.01.2020	24.00		235,00	235,00	0,00	50,83	40,98	9,85															2,32
13.01.2020	24.00		234,27	234,27	0,00	50,78	41,02	9,76															2,29
14.01.2020	24.00		235,25	235,25	0,00	51,24	41,35	9,89															2,33
15.01.2020	24.00		233,84	233,84	0,00	50,74	41,11	9,63															2,26
16.01.2020	24.00		235,56	235,56	0,00	50,80	41,41	9,39															2,22
17.01.2020	24.00		235,29	235,29	0,00	50,75	41,39	9,36															2,21
18.01.2020	24.00		235,32	235,32	0,00	50,65	41,24	9,41															2,22
19.01.2020	24.00		236,01	236,01	0,00	50,74	41,23	9,51															2,25
20.01.2020	24.00		235,40	235,40	0,00	50,84	41,25	9,59															2,26
21.01.2020	24.00		235,07	235,07	0,00	50,87	41,35	9,52															2,24
22.01.2020	24.00		237,48	237,48	0,00	50,77	41,17	9,60															2,29
Среднее	24.00		239,89	239,89	0,00	50,76	41,24	9,52															2,29
Итого	744,00		7436,70	7436,70	0,00																		70,89

Показания счетчиков на момент снятия данных: M1, T M2, T M3, T M4, T V3, куб.м V4, куб.м Vn, T Qобщ, Гкал

Количество тепловой энергии Общ., рассчитанное по среднему: 0,9 °C
 Объем теплоносителя Упл., рассчитанный по среднему: 0 час
 Период расчета по договору: 0 час
 Период превышения 12: 0 Гкал
 Корректировка на температуру холодной воды
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировки): 70,89 Гкал
 Количество потребленной тепловой энергии Общ.: 70,89 Гкал
 Объем потребленного теплоносителя Упл. изл.: м.куб

ОТЧЕТ ПРИЯТИ 25.01.2020 Г
 ОЛЕДЗАКШИПАТАЦИИ КУУТЭ
 ЧЕРТЮЖИЦА ЧЕРТЮЖИЦОВА Д.Х.

Представитель теплоснабжающей организации