

Отчет о теплоснабжении по приборам УТЭ за Январь 2020

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"  
 Адрес: Седова Ул. д. 30, лит. А  
 Обслуживающая организация:

Договор: 8797.038.1  
 Строит. адрес:  
 Телефон:

Телефон:

Узел учета:  
 Код УТЭ:

Отопление  
 28170

Источник: котельная 1 Невская

Установленные приборы: Часовые и Уточн. архивы в файлах:  
 Вычислитель: ТСРВ-026М № 1313236 расходомер:  
 Подающий трубопровод (М1)  
 Обратный трубопровод (М2)  
 Подающий ГВС (М3)  
 Циркуляционный ГВС (М4)  
 Подпиточный трубопровод (Уп)

Схема подключения: 2-х трубная схема  
 Приборы УТЭ поверены до: Термодобор.:  
 Смак=

Режим (схема): Преобр. давления:  
 ОП: А32-00;

График: 147171

Расчетный алгоритм:

зима:  $Q=M1*(t1-tвн)+M2*(t2-tвн)$

лето:  $Qгвс=M3*(t3-tвн)$

Договорные нагрузки, Гкал/час:  
 Договорные нагрузки (ср час), Гкал/час:  
 Договорные расходы (ср сут.), т/сут:

Qот = 0,213  
 Qот = 67,2632

Qвент = 0  
 Qвент = 0

Qгвс = 0  
 Qгвс = 0

Qгвс.ср = 0  
 Qгвс.ср = 0

Qгвс = 0  
 Qгвс = 0

Qгвс.ср = 0  
 Qгвс.ср = 0

Qгвс.м = 0  
 Qгвс.м = 0

Фактическое потребление за отчетный период с 23.12.2019 по 22.01.2020

Дата	Тип	НС	Учет отопления (ТВ-1)												Учет ГВС (ТВ-2)												Общ
			M1	M2	DM	T1	T2	DT	P1	P2	M3	M4	DM	V3	V4	DV(излив)	Уплдлит	T3	T4	P3	P4						
час	т	т	т	°C	°C	°C	кВт/см2	кВт/см2	т	т	т	т	т	т	т	°C	°C	кВт/см2	кВт/см2	Гкал							
23.12.2019	23.07		59,75	59,74	0,01	66,60	41,02	25,58	5,40	3,30													1,53				
24.12.2019	24,00		60,67	60,66	0,01	66,76	41,22	25,54	5,40	3,30													1,55				
25.12.2019	24,00		60,73	60,71	0,02	66,84	41,42	25,42	5,40	3,30													1,54				
26.12.2019	24,00		60,81	60,81	0,00	66,50	41,10	25,40	5,40	3,30													1,54				
27.12.2019	24,00		60,86	60,86	0,00	66,29	40,62	25,67	5,40	3,20													1,56				
28.12.2019	24,00		60,95	60,95	0,00	66,44	40,21	26,23	5,40	3,20													1,60				
29.12.2019	24,00		60,86	60,86	0,00	66,17	39,70	26,47	5,40	3,20													1,61				
30.12.2019	24,00		60,63	60,63	0,00	66,94	40,26	26,68	5,40	3,30													1,62				
31.12.2019	24,00		60,50	60,50	0,00	66,33	40,29	26,04	5,40	3,30													1,58				
01.01.2020	24,00		60,81	60,81	0,00	67,08	40,43	26,65	5,40	3,30													1,62				
02.01.2020	24,00		60,74	60,74	0,00	66,79	40,55	26,24	5,40	3,30													1,59				
03.01.2020	24,00		60,70	60,70	0,00	66,86	40,77	26,09	5,40	3,30													1,58				
04.01.2020	24,00		60,56	60,56	0,00	66,34	40,56	25,78	5,40	3,30													1,58				
05.01.2020	24,00		60,75	60,75	0,00	66,30	40,28	26,02	5,40	3,30													1,58				
06.01.2020	24,00		60,77	60,77	0,00	66,51	40,10	26,41	5,40	3,30													1,57				
07.01.2020	24,00		60,78	60,78	0,00	66,46	40,36	26,10	5,40	3,30													1,59				
08.01.2020	24,00		60,66	60,66	0,00	66,11	40,25	25,86	5,40	3,30													1,57				
09.01.2020	24,00		60,66	60,66	0,00	66,79	40,74	26,05	5,40	3,30													1,58				
10.01.2020	24,00		60,70	60,70	0,00	66,67	40,61	26,00	5,40	3,30													1,58				
11.01.2020	24,00		60,73	60,73	0,00	66,74	40,38	26,36	5,40	3,30													1,60				
12.01.2020	24,00		60,52	60,52	0,00	67,34	40,64	26,70	5,40	3,30													1,62				
13.01.2020	24,00		60,64	60,64	0,00	66,81	40,75	26,06	5,40	3,30													1,58				
14.01.2020	24,00		60,73	60,73	0,00	66,88	40,73	25,95	5,40	3,30													1,58				
15.01.2020	24,00		60,82	60,82	0,00	66,42	40,67	25,75	5,40	3,30													1,57				
16.01.2020	24,00		60,82	60,82	0,00	66,41	40,99	25,42	5,40	3,20													1,55				
17.01.2020	24,00		60,93	60,92	0,01	66,89	41,21	25,88	5,40	3,20													1,57				
18.01.2020	24,00		60,61	60,61	0,00	66,54	40,86	25,68	5,40	3,30													1,56				
19.01.2020	24,00		60,61	60,61	0,00	66,59	40,71	25,88	5,40	3,20													1,55				
20.01.2020	24,00		60,72	60,72	0,00	66,59	40,96	25,86	5,40	3,30													1,57				
21.01.2020	24,00		60,65	60,64	0,01	66,82	40,96	25,86	5,40	3,30													1,57				
22.01.2020	24,00		60,49	60,49	0,00	66,62	40,30	25,72	5,40	3,30													1,56				
Среднее	23,99		60,72	60,72	0,00	66,58	40,62	25,96	5,40	3,28													1,58				
Итого	743,67		1881,42	1881,35	0,07																		48,87				

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Общ, Гкал

Количество тепловой энергии Общц, рассчитанное по среднему: 0,33 час  
 Объем теплоносителя Упл, рассчитанный по среднему: 0,33 час  
 Период расчета по договору: час  
 Период превышения t2: час  
 Корректировка на температуру холодной воды: 3,29 °C  
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок): 0 Гкал  
 Количество потребленной тепловой энергии Общц: 48,89 Гкал  
 Объем потребленного теплоносителя Уплс.пл: м.куб

ФУП «ТЭК СПб»  
 Филиал «Энергосбыт»  
 УПРАВЛЕНИЕ ГРЯДОМНОГО  
 ОДЕЛ «ЭКСПЛУАТАЦИИ КУУТЭ»  
 УЧЕТА  
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ 25.01.2020 Г.  
 ЧЕРТОНОВА Т.У.  
 Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)  
 Представитель теплонаблюдающей организации