

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"
Адрес: Седова ул., д. 59
Обслуживающая организация:

Договор: 9149 038-1
Стронт адрес:
Телефон:

Телефон:

Узел учета:
Код УУТЗ:

Общий
29279

Источники: котельная 2 Невская
Установленные приборы: СПТ 943 № 10772
Вычисляемые: расходомер:
Подающий трубопровод (M1) ПРЭМ-40-В1
Обратный трубопровод (M2) ПРЭМ-40-В1
Подающий ГВС (M3) ПРЭМ-20-D
Циркуляционный ГВС (M4)
Подпиточный трубопровод (Vл)
Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(t1-tхв)+M2*(t2-tхв)

Часовые и суточные архивы в файлах:
расходомер:
ПРЭМ-40-В1
ПРЭМ-40-В1
ПРЭМ-20-D
2-х трубная схема
Приборы УУТЗ поверены до: 25.12.2021
Термопробор:
КТПТР-05
КТПТР-05
ТПТ-15-2

График: 149170
Режим (схема):
Преобр.двигатели:

ОП: СП-0; МП: СП-0;

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:
0,473
Договорные расходы (ср.сут.), ТЮТ:
143,696

Фактическое потребление за отчетный период с 23.12.2019 по 22.01.2020
Qтеп = 0
Qгвс = 0
Qгвс ср = 0
Qгвс ср = 0
Qгвс ср = 0

Qтеп = 0
Qгвс = 0
Qгвс ср = 0
Qгвс ср = 0
Qгвс ср = 0

Qтеп = 0,1474
Qгвс = 0,067
Qгвс ср = 26,8
Qгвс ср = 26,8

Учет отопления (ТВ-1)
Фактическое потребление за отчетный период с 23.12.2019 по 22.01.2020

Учет охлаждения (ТВ-2)
Фактическое потребление за отчетный период с 23.12.2019 по 22.01.2020

Дата	Ти	Нс	M1		M2		dM		T1 °C	T2 °C	dT °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	M3 Т	M4 Т	dM		V3 М3	V4 М3	dV (излив) М3	Удлит М3	T3 °C	T4 °C	P3 кгс/см2	P4 кгс/см2	Общ Кал	
			Т	Т	Т	Т	Т	Т								Т	Т										Т
23.12.2019	24.00	*	159,48	149,08	10,40	72,16	46,32	25,84						11,56													4,61
24.12.2019	24,00	*	158,02	148,26	9,76	72,11	46,36	25,75						10,89													4,53
25.12.2019	24,00	*	158,44	147,77	10,67	71,80	46,22	25,58						11,88													4,53
26.12.2019	24,00	*	156,98	146,61	10,37	71,95	45,97	25,98						11,61													4,59
27.12.2019	24,00	*	155,96	145,85	10,11	71,64	45,20	26,44						11,23													4,59
28.12.2019	24,00	*	156,04	144,35	11,69	71,78	44,54	27,24						12,90													4,78
30.12.2019	24,00	*	155,21	142,57	12,64	71,60	44,01	27,59						12,90													4,84
31.12.2019	24,00	*	159,65	145,64	14,01	72,13	44,69	27,44						13,93													5,01
01.01.2020	24,00	*	161,37	145,73	15,64	71,93	45,30	26,63						15,39													4,63
02.01.2020	24,00	*	155,42	145,61	9,81	72,02	45,09	26,93						17,12													5,01
03.01.2020	24,00	*	158,35	146,91	11,44	72,06	45,44	26,62						10,99													4,63
04.01.2020	24,00	*	157,74	147,30	10,44	71,95	45,58	26,37						12,79													4,74
05.01.2020	24,00	*	155,94	146,26	11,98	71,64	45,43	26,21						11,64													4,70
06.01.2020	24,00	*	155,25	144,36	10,89	71,67	44,59	27,08						12,20													4,69
07.01.2020	24,00	*	158,75	145,70	11,39	72,04	45,07	26,87						12,09													4,75
08.01.2020	24,00	*	158,75	145,82	12,93	71,93	45,06	26,87						14,28													4,85
09.01.2020	24,00	*	156,73	146,26	10,47	71,96	45,42	26,54						11,68													4,64
10.01.2020	24,00	*	155,90	144,99	10,91	71,76	45,16	26,60						12,18													4,64
11.01.2020	24,00	*	154,40	143,84	10,56	71,78	44,82	26,87						11,78													4,64
12.01.2020	24,00	*	156,61	143,84	12,77	71,50	44,63	26,87						14,14													4,78
13.01.2020	24,00	*	156,10	145,50	10,60	71,93	45,34	26,59						11,85													4,57
14.01.2020	24,00	*	157,04	146,54	10,50	71,15	45,08	26,72						11,81													4,57
15.01.2020	24,00	*	158,57	146,94	11,63	72,17	45,45	25,89						12,80													4,60
16.01.2020	24,00	*	159,37	149,21	10,16	71,90	46,01	25,89						11,35													4,60
17.01.2020	24,00	*	159,55	149,45	10,10	71,86	46,14	25,67						10,92													4,56
18.01.2020	24,00	*	159,64	149,87	9,77	71,86	46,14	25,72						11,29													4,56
19.01.2020	24,00	*	160,45	148,94	11,51	71,87	45,66	26,21						12,78													4,74
20.01.2020	24,00	*	159,30	148,71	10,59	71,82	45,67	26,15						11,79													4,61
21.01.2020	24,00	*	158,96	148,98	9,98	72,07	46,01	26,06						11,04													4,61
22.01.2020	24,00	*	157,46	147,05	10,41	71,64	45,65	25,99						11,59													4,57
Среднее	24,00		157,68	146,55	11,13	71,84	45,38	26,46						12,37													4,68
Итого	744,00		4888,01	4542,91	345,10	718,84	4538	26,46						383,44													145,13

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Ул. т	Общ, Кал	Треб. ч	Т3, °C	Т4, °C	P3, кгс/см2	P4, кгс/см2	Общ, Кал

Количество тепловой энергии Общ., рассчитанное по среднему: 0 час
Объем теплоносителя Виэл, рассчитанный по среднему: 0 час
Период расчета по договору: час
Период превышения 12:
Корректировка на температуру холодной воды: 2,82 °C
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировки): 0,97 Кал
Количество потребленной тепловой энергии Общ.: 144,16 Кал
Объем потребленного теплоносителя УТВс дпл: 392,37 м.куб.

УТВс дпл

ОТЧЕТ ПРИНЯТ 25.01.2020 Г

ЧЕРТОПОЛОЖОВА ДХ

Генеральный директор: [Подпись]

