Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за январь 2020

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 84 / СЦО
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник 2я Невская котельная

Договор:
Строит.Адрес: Седова 84
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ТСРВ-026М № 1318919
Подающ.тр.(М1):
Обратн.тр.(М2):
тр-д. ГВС(М3):
тр.цирк.ГВС(М4):
тр.подпитки(V5):

Часовые и суточн. архивы в файлах: ТСРВ026М-1318919-ч(с)-0120.txt
Режим (схема):
расходомер: ЭРСВ-440Г Gmin= Gmax=
расходомер: ЭРСВ-440Г Gmin= Gmax=
расходомер: Gmin= Gmax=
расходомер: Gmin= Gmax=
расходомер: Gmin= Gmax=

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: ТПС
Термопреобр.: ТПС
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Тхв, гр.С= 1,65
Преобр.давления: СДВ-И
Преобр.давления: СДВ-И
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Qот=m1*(h1-hхв)-m2*(h2-hхв) лето: Qгвс=m3*(h3-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.12.2019 по 22.01.2020

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	час		M1, т	M2, т	dM, т	T1, C	T2, C	dT, C	P1 гк/см2	P2 гк/см2	Qотопл Гкал	M3, т	M4, т	dM, т	V3 м.куб	V4 м.куб.	dVгвс м.куб.	Vподп м.куб	T3, C	T4, C	Qгвс общ. Гкал	Qгвс изл. Гкал	Qтех.гвс Гкал.	Q общ. Гкал.
23.12.19	24,00	-	142,98	141,31	1,67	71,78	50,32	21,46	6,64	3,79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,15
24.12.19	24,00	-	142,28	140,62	1,66	71,71	50,41	21,30	6,61	3,79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,11
25.12.19	24,00	-	141,18	139,54	1,64	71,45	50,30	21,15	6,55	3,79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,07
26.12.19	24,00	-	139,68	138,05	1,63	71,64	50,16	21,48	6,52	3,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,08
27.12.19	24,00	-	139,24	137,59	1,65	71,33	49,58	21,75	6,54	3,84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,11
28.12.19	24,00	-	137,94	136,30	1,64	71,46	49,06	22,40	6,53	3,87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,17
29.12.19	24,00	-	136,41	134,77	1,63	71,26	48,54	22,72	6,51	3,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,18
30.12.19	24,00	-	139,34	137,70	1,65	71,78	49,14	22,64	6,55	3,84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,24
31.12.19	24,00	-	139,48	137,84	1,63	71,58	49,37	22,21	6,49	3,79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,18
01.01.20	24,00	-	139,29	137,65	1,64	71,69	49,15	22,54	6,61	3,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,22
02.01.20	24,00	-	140,52	138,90	1,62	71,72	49,52	22,20	6,58	3,83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,20
03.01.20	24,00	-	140,79	139,09	1,70	71,60	49,57	22,03	6,57	3,81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,19
04.01.20	24,00	-	139,89	138,28	1,61	71,30	49,46	21,84	6,56	3,83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,13
05.01.20	24,00	-	138,68	137,09	1,59	71,58	49,28	22,30	6,55	3,86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,17
06.01.20	24,00	-	138,07	136,46	1,61	71,34	48,79	22,55	6,56	3,91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,19
07.01.20	24,00	-	139,39	137,78	1,61	71,69	49,32	22,37	6,56	3,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,20
08.01.20	24,00	-	139,52	137,92	1,60	71,58	49,38	22,20	6,52	3,81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,18
09.01.20	24,00	-	139,87	138,29	1,59	71,61	49,53	22,08	6,54	3,81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,17
10.01.20	24,00	-	138,66	137,06	1,59	71,41	49,23	22,18	6,53	3,84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,15
11.01.20	24,00	-	137,63	136,05	1,59	71,43	49,01	22,42	6,50	3,86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,16
12.01.20	24,00	-	137,70	136,12	1,59	71,14	48,86	22,28	6,44	3,82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,15
13.01.20	24,00	-	139,11	137,53	1,58	71,57	49,45	22,12	6,50	3,81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,16
14.01.20	24,00	-	139,99	138,37	1,61	70,82	49,12	21,70	6,56	3,82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,12
15.01.20	24,00	-	140,47	138,87	1,60	71,81	49,70	22,11	6,54	3,79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,19
16.01.20	24,00	-	142,45	140,85	1,61	71,55	50,04	21,51	6,58	3,76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,14
17.01.20	24,00	-	143,24	141,63	1,61	71,51	50,22	21,29	6,64	3,78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,13
18.01.20	24,00	-	142,74	140,95	1,79	71,04	49,74	21,30	6,67	3,82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,13
19.01.20	24,00	-	142,27	140,65	1,62	71,52	49,84	21,68	6,61	3,79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,17
20.01.20	24,00	-	142,16	140,54	1,62	71,48	49,73	21,75	6,65	3,83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,17
21.01.20	24,00	-	142,54	140,93	1,60	71,71	50,05	21,66	6,62	3,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,17
22.01.20	24,00	-	140,57	138,98	1,59	71,30	49,56	21,74	6,61	3,84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,16
Среднее	24,00	-	140,13	138,51	1,63	71,50	49,53	21,97	6,56	3,83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,13
Итого	744,00		4344,10	4293,71	50,39						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	97,90

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	07.08.19 12:59	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	07.08.19 12:59	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Период расчета по среднему:
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: суток;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему Гкал;
Период расчета по договору: куб.м;
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 1,65 °С = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **97,90** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ / _____

печать потребителя

печать энергосбыта

ГУП «ТЭК СПБ»
Филиал «Энергосбыт»
Отделэксплуатации УУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ 25.01.2020 Г
ЧЕРТОПОЛОХОВА Л.Х.