Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за январь 2020

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 86 / ТЦ-1 СЦО
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник 2я Невская котельная

Договор:
Строит.Адрес: Седова 86
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: ТЦ-1 СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 207242
Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207242-ч(с)-0120.txt
Режим (схема): 3001

Подающ.тр.(М1):
Обратн.тр.(М2): расходомер: ПРЭМ 32 п Gmin= Gmax=
тр-д. ГВС(М3): расходомер: ПРЭМ 32 п Gmin= Gmax=
тр.цирк.ГВС(М4): расходомер: Gmin= Gmax=
тр.подпитки(V5): расходомер: Gmin= Gmax=
расходомер: Gmin= Gmax=

Приборы УУТЭ поверены до: _____
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Txв, гр.С= 1,65

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: M1(h1-h2)+Mг(h2-hx)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.12.2019 по 22.01.2020

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.12.19	24,00	-	86,46	86,46	0,00	72,19	46,11	26,08	7,00	5,00	2,25	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,25
24.12.19	24,00	-	86,07	86,07	0,00	72,11	46,02	26,09	7,00	5,00	2,25	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,25
25.12.19	24,00	-	85,76	85,76	0,00	71,80	45,88	25,92	7,00	5,00	2,22	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,22
26.12.19	24,00	-	85,14	85,14	0,00	71,98	45,64	26,34	7,00	5,00	2,24	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,24
27.12.19	24,00	-	84,52	84,52	0,00	71,67	45,17	26,50	7,00	5,00	2,24	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,24
28.12.19	24,00	-	83,42	83,42	0,00	71,79	44,83	26,96	7,00	5,00	2,25	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,25
29.12.19	24,00	-	82,47	82,47	0,00	71,58	44,01	27,57	7,00	5,00	2,27	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,27
30.12.19	24,00	-	84,49	84,49	0,00	72,14	44,66	27,48	7,00	5,00	2,32	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,32
31.12.19	24,00	-	84,28	84,28	0,00	71,92	44,92	27,00	7,00	5,00	2,28	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,28
01.01.20	24,00	-	84,24	84,24	0,00	72,06	44,96	27,10	7,00	5,00	2,28	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,28
02.01.20	24,00	-	85,05	85,05	0,00	72,10	45,20	26,90	7,00	5,00	2,29	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,29
03.01.20	24,00	-	85,22	85,05	0,17	71,93	45,30	26,63	7,00	5,00	2,28	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,01			2,28
04.01.20	24,00	-	84,56	84,39	0,17	71,65	45,05	26,60	7,00	5,00	2,26	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,01			2,26
05.01.20	24,00	-	83,69	83,50	0,19	71,92	44,72	27,20	7,00	5,00	2,28	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,01			2,28
06.01.20	24,00	-	83,42	83,42	0,00	71,70	44,31	27,39	7,00	5,00	2,28	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,28
07.01.20	24,00	-	84,28	84,28	0,00	72,05	44,79	27,26	7,00	5,00	2,30	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,30
08.01.20	24,00	-	84,45	84,45	0,00	71,91	44,81	27,10	7,00	5,00	2,29	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,29
09.01.20	24,00	-	84,51	84,51	0,00	71,97	45,15	26,82	7,00	5,00	2,27	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,27
10.01.20	24,00	-	83,80	83,80	0,00	71,79	44,87	26,92	7,00	5,00	2,26	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,26
11.01.20	24,00	-	83,03	83,03	0,00	71,75	44,50	27,25	7,00	5,00	2,26	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,26
12.01.20	24,00	-	83,37	83,37	0,00	71,54	44,43	27,11	7,00	5,00	2,26	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,26
13.01.20	24,00	-	84,22	84,22	0,00	71,93	45,01	26,92	7,00	5,00	2,27	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,27
14.01.20	24,00	-	84,88	84,88	0,00	71,23	44,89	26,34	7,00	5,00	2,24	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,24
15.01.20	24,00	-	85,09	85,09	0,00	72,16	45,33	26,83	7,00	5,00	2,28	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,28
16.01.20	24,00	-	85,89	85,89	0,00	71,93	45,66	26,27	7,00	5,00	2,26	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,26
17.01.20	24,00	-	86,55	86,55	0,00	71,86	45,82	26,04	7,00	5,00	2,25	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,25
18.01.20	24,00	-	86,33	86,33	0,00	71,41	45,41	26,00	7,00	5,00	2,24	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,24
19.01.20	24,00	-	86,14	85,96	0,18	71,88	45,43	26,45	7,00	5,00	2,29	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,01			2,29
20.01.20	24,00	-	86,13	86,13	0,00	71,86	45,42	26,44	7,00	5,00	2,28	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,28
21.01.20	24,00	-	86,24	86,24	0,00	72,07	45,80	26,27	7,00	5,00	2,27	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,27
22.01.20	24,00	-	84,90	84,90	0,00	71,66	45,19	26,47	7,00	5,00	2,25	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,25
Среднее	24,00	-	84,79	84,77	0,02	71,86	45,14	26,72	7,00	5,00	2,27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	2,27
Итого	744,00		2628,60	2627,89	0,71						70,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,03	0,00	0,00	70,25

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
23.12.19 01:00	33241,09	31217,97	0,00	-	0,00	-	1107,48	-	-
23.01.20 14:00	35915,39	33891,56	0,00	-	0,00	-	1178,98	-	-

Период расчета по среднему:
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: суток;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему Гкал;
Период расчета по договору: куб.м;
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 1,65 °С = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **70,25** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

печать потребителя

печать энергосбыта

ГУП «ТЭК СПб»
Филиал «Энергосбыт»
Управление приборного учета
Отделэксплуатации КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ 25.01.2020 г
ЧЕРГОПОЛОХОВА Л.Х.