

Отчет о теплоснабжении по приборам УТЭ за Январь 2020

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"
 Адрес: Фарфоровская ул., д. 18/20, лит. А
 Обслуживающая организация:
 Источник: котельная 2 Невская

Договор: 9339.038.1
 Строит. адрес:
 Телефон:

Телефон:

Узел учета:
 Код УТЭ:

Общий
 23556

расфик: 149170

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах:
 Вычислитель: ВКТ-7 № 205588
 Подающий трубопровод (М1)
 Обратный трубопровод (М2)
 Подающий ГВС (М3)
 Циркуляционный ГВС (М4)
 Подпиточный трубопровод (Уп)
 Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(t1-tнв)*Kv2*(t2-tнв)
 Договорные нагрузки (гр.час): Гкал/час: Qот = 0,3464
 Договорные нагрузки (гр.сут.): Гкал/сут.: Qот.с = 105,235
 Договорные расходы (гр.сут.): Гкал/сут.: Qот.с = 105,235

Схема подключения: 2-х-трубная схема
 Приборы УТЭ поверены до: 01.06.2020
 Термопребр.:
 лето: Qткв=M3*(t3-tнв)
 Qткв = 0
 Qткв.гр = 0
 Qткв.гр.ср = 0
 Qткв.в = 0

Режим (схема):
 Преобр.давления:
 Qткв = 0
 Qткв.ср = 0
 Qткв.в = 0

Qткв = 0,2008
 Qткв.ср = 0,0913
 Qткв.в = 36,52 Гвс.м

Дата	Тп	НС	Учет отопление (ТВ-1)										Контроль ГВС (ТВ-2)								Общ.		
			M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	M3	V3	V4	dV (излив)	Удлит	T3	T4		P3	P4
Т	час	Т	Т	Т	°С	°С	°С	кВт/см2	кВт/см2	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	М3	М3	°С	°С	кВт/см2	кВт/см2	Гкал
23.12.2019	24.00		141,58	129,14	12,44	72,16	47,69	24,47		14,78		15,12							72,08				4,06
24.12.2019	24.00*		138,73	128,67	10,06	72,07	47,65	24,42		12,32		12,61							71,90				3,87
25.12.2019	24.00*		138,22	128,17	10,05	71,77	47,51	24,26		12,37		12,67							71,58				3,83
26.12.2019	24.00		137,42	127,05	10,37	71,94	47,21	24,73		12,62		12,92							71,82				3,89
27.12.2019	24.00		136,13	126,65	9,48	71,63	46,62	25,01		11,83		12,08							71,48				3,84
28.12.2019	24.00		136,90	125,08	11,82	71,75	46,02	25,73		14,20		14,53							71,59				4,07
29.12.2019	24.00		134,75	123,64	11,11	71,55	45,43	26,12		13,45		13,78							71,41				4,02
30.12.2019	24.00		137,55	126,46	11,09	72,10	46,36	25,74		13,53		13,85							72,01				4,06
31.12.2019	24.00		142,84	126,67	16,17	71,87	46,51	25,36		18,65		19,09							71,70				4,38
01.01.2020	24.00		135,27	128,00	7,27	72,00	46,38	25,62		9,78		10,02							71,82				3,81
02.01.2020	24.00*		136,51	128,93	7,58	72,04	46,90	25,14		9,92		10,16							71,86				3,79
03.01.2020	24.00		138,33	129,12	9,21	71,89	47,06	24,83		11,53		11,81							71,66				3,87
04.01.2020	24.00		137,14	128,29	8,85	71,60	46,82	24,78		11,26		11,51							71,38				3,82
05.01.2020	24.00		137,01	127,06	9,95	71,87	46,26	25,61		12,34		12,62							71,67				3,97
06.01.2020	24.00		137,12	126,65	10,47	71,64	45,82	25,82		12,95		13,27							71,50				4,02
07.01.2020	24.00*		137,87	127,75	10,12	72,00	46,45	25,55		12,42		12,73							71,81				3,99
08.01.2020	24.00*		138,57	127,90	10,67	71,85	46,57	25,28		13,00		13,30							71,65				4,00
09.01.2020	24.00		138,89	128,20	10,69	71,90	46,79	25,11		12,95		13,25							71,71				3,99
10.01.2020	24.00*		137,42	127,18	10,24	71,73	46,41	25,32		12,67		12,95							71,56				3,96
11.01.2020	24.00		137,53	126,01	11,52	71,70	45,98	25,72		13,99		14,29							71,54				4,07
12.01.2020	24.00		137,80	126,28	11,52	71,45	46,02	25,43		13,93		14,23							71,27				4,04
13.01.2020	24.00*		138,30	127,73	10,57	71,86	46,54	25,32		12,98		13,27							71,65				4,00
14.01.2020	24.00*		138,65	128,53	10,12	71,11	46,33	24,78		12,31		12,58							70,64				3,90
15.01.2020	24.00		138,58	129,17	9,41	72,08	46,93	25,15		11,59		11,85							71,85				3,93
16.01.2020	24.00		141,60	130,96	10,64	71,85	47,44	24,41		12,80		13,07							71,69				3,96
17.01.2020	24.00		141,44	131,72	9,72	71,79	47,46	24,41		11,90		12,17							71,53				3,91
18.01.2020	24.00*		141,51	130,94	10,57	71,34	46,94	24,40		12,63		12,93							71,29				3,95
19.01.2020	24.00		140,67	130,66	10,02	71,77	46,77	25,00		12,16		12,46							71,60				3,98
20.01.2020	24.00		140,45	130,43	10,02	71,77	46,77	25,00		12,48		12,76							71,76				3,98
21.01.2020	24.00*		141,01	130,70	10,31	71,98	47,20	24,78		12,16		12,42							71,42				3,92
22.01.2020	24.00		138,83	128,15	10,39	71,58	46,65	24,93		12,70		12,99							71,61				3,98
Среднее	24.00		138,54	128,15	10,39	71,80	46,70	25,10		393,62		402,69							71,61				3,98
Итого	744,00		4294,62	3972,68	321,94																		122,88

Дата, время	M1, Т		M2, Т		M3, Т		M4, Т		V3, куб.м		V4, куб.м		Уп, Т		Общ., Гкал		И.р.б. ч
	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т		

Количество тепловой энергии Общ., рассчитанное по среднему: 0 час
 Объем теплоносителя Уп, рассчитанный по среднему: 0 час
 Период превышения 12: час
 Корректировка на температуру холодной воды: 2,82 °С
 Корректировка на температуру холодной воды: 0,94 Гкал
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировки): 121,94 Гкал
 Количества потребленной тепловой энергии Общ.: 402,69 м.квб.
 Объем потребленного теплоносителя Упв.кв.: 393,62 м.квб.

ОТЧЕТ ПРЕЖДЕ 25.01.2020 Г

УПРАВЛЕНИЕ ТЕРМОПРЕБРАТОВАТЕЛЬНОЙ КОМПЛЕКСИТАЦИИ КУВТЭС

ОТВЕТСТВЕННЫЙ ЗА УЧЕТ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ (от абонента)

Представитель обслуживающей организации

121,94 Гкал

402,69 м.квб.

393,62 м.квб.

402,69

122,88