

Отчет о теплоснабжении по приборам УТЭ за Январь 2020

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"  
 Адрес: Фарфоровская ул., д. 26, лит. Д  
 Обслуживающая организация:  
 Источник: Котельная 2 Невская

Договор: 9336.038.1  
 Строит. адрес:  
 Телефон:

Телефон:

Узел учета:  
 Код УТЭ:

Обши  
 24460

Схема подключения: 2-х трубная схема

График: 149/70

Установленные приборы:  
 Вычислитель: ВКТ-7 № 219384  
 Подающий трубопровод (M1)  
 Обратный трубопровод (M2)  
 Подающий ГВС (M3)  
 Циркуляционный ГВС (M4)  
 Подпиточный трубопровод (Vn)  
 Расчетный алгоритм:

Расходомер:  
 ПРЭМ-32-В1  
 ПРЭМ-32-В1  
 ПРЭМ-20-В1

Приборы УТЭ поверены до:  
 Smax= 30  
 30  
 12  
 ТСП-Н

Режим (схема):  
 Преобр.давления:

Часовые и суточн. архивы в файлах:  
 Q=М1\*(t1-t2)\*K2\*(t2-t1)  
 Qот = 0,175  
 Qотек = 0  
 Qотек.гвс = 0,099  
 Qотек.ср = 0,045  
 Qгвс.м = 18  
 Sот = 53,1646  
 Sотек = 0  
 Sотек.гвс = 0  
 Sотек.ср = 0  
 Sгвс.м = 18

Учет отопления (ТВ-1) Фактическое потребление за отчетный период с 23.12.2019 по 22.01.2020

Дата	Ти	НС	M1		M2		dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	DV (излив)	Удлит	T3	T4	P3	P4	Общ	
			T	T	T	°C																			°C
23.12.2019	24.00		88,11	83,06	5,05	71,61	49,50	22,11	5,76	5,87	5,87	5,87	5,87	5,87	5,87	5,87	5,87	5,87	5,87	71,24	71,24	71,24	71,24	2,20	
24.12.2019	24.00		87,25	82,73	4,52	71,53	49,70	21,83	5,27	5,38	5,38	5,38	5,38	5,38	5,38	5,38	5,38	5,38	5,38	5,38	71,07	71,07	71,07	71,07	2,13
25.12.2019	24.00	*	87,57	82,34	5,23	71,22	49,51	21,71	5,96	6,08	6,08	6,08	6,08	6,08	6,08	6,08	6,08	6,08	6,08	5,12	70,77	70,77	70,77	70,77	2,16
26.12.2019	24.00		86,02	81,65	4,37	71,38	49,04	22,34	5,02	5,12	5,12	5,12	5,12	5,12	5,12	5,12	5,12	5,12	5,12	5,12	70,88	70,88	70,88	70,88	2,14
27.12.2019	24.00		86,15	81,23	4,92	71,07	47,93	23,14	5,48	5,61	5,61	5,61	5,61	5,61	5,61	5,61	5,61	5,61	5,61	5,29	70,63	70,63	70,63	70,63	2,23
28.12.2019	24.00		84,88	80,39	4,49	71,20	47,44	23,76	5,17	5,21	5,21	5,21	5,21	5,21	5,21	5,21	5,21	5,21	5,21	5,35	70,66	70,66	70,66	70,66	2,23
29.12.2019	24.00		84,03	79,47	4,56	70,99	46,50	24,49	5,21	5,21	5,21	5,21	5,21	5,21	5,21	5,21	5,21	5,21	5,21	5,35	70,49	70,49	70,49	70,49	2,23
30.12.2019	24.00		86,12	81,14	4,98	71,56	47,55	24,01	5,66	5,66	5,66	5,66	5,66	5,66	5,66	5,66	5,66	5,66	5,66	5,77	71,12	71,12	71,12	71,12	2,27
31.12.2019	24.00		88,19	81,28	6,91	71,34	48,27	23,07	4,78	4,88	4,88	4,88	4,88	4,88	4,88	4,88	4,88	4,88	4,88	4,88	70,88	70,88	70,88	70,88	2,37
01.01.2020	24.00		86,11	82,00	4,11	71,45	48,28	23,17	5,41	5,49	5,49	5,49	5,49	5,49	5,49	5,49	5,49	5,49	5,49	5,77	71,73	71,73	71,73	71,73	2,37
02.01.2020	24.00		86,42	82,73	3,69	71,49	48,90	22,59	4,46	4,52	4,52	4,52	4,52	4,52	4,52	4,52	4,52	4,52	4,52	5,77	70,88	70,88	70,88	70,88	2,37
03.01.2020	24.00		87,51	82,82	4,69	71,35	49,16	22,19	5,04	5,14	5,14	5,14	5,14	5,14	5,14	5,14	5,14	5,14	5,14	5,77	70,88	70,88	70,88	70,88	2,19
04.01.2020	24.00		86,49	82,16	4,33	71,06	48,85	22,21	5,04	5,04	5,04	5,04	5,04	5,04	5,04	5,04	5,04	5,04	5,04	5,77	70,85	70,85	70,85	70,85	2,13
05.01.2020	24.00		86,40	82,16	4,24	71,32	48,15	23,17	5,62	5,62	5,62	5,62	5,62	5,62	5,62	5,62	5,62	5,62	5,62	5,75	70,75	70,75	70,75	70,75	2,14
06.01.2020	24.00		86,40	81,44	4,96	71,32	48,15	23,17	5,62	5,62	5,62	5,62	5,62	5,62	5,62	5,62	5,62	5,62	5,62	5,75	70,75	70,75	70,75	70,75	2,24
07.01.2020	24.00	*	82,70	77,79	4,91	71,09	47,47	23,62	5,61	5,61	5,61	5,61	5,61	5,61	5,61	5,61	5,61	5,61	5,61	5,74	70,66	70,66	70,66	70,66	2,19
08.01.2020	24.00		86,84	82,01	4,83	71,45	48,22	23,23	5,66	5,66	5,66	5,66	5,66	5,66	5,66	5,66	5,66	5,66	5,66	5,74	70,94	70,94	70,94	70,94	2,24
09.01.2020	24.00		86,68	82,09	4,59	71,32	48,41	22,91	5,41	5,41	5,41	5,41	5,41	5,41	5,41	5,41	5,41	5,41	5,41	5,74	70,75	70,75	70,75	70,75	2,25
10.01.2020	24.00		86,41	82,35	4,06	71,38	48,73	22,65	5,41	5,41	5,41	5,41	5,41	5,41	5,41	5,41	5,41	5,41	5,41	5,74	70,72	70,72	70,72	70,72	2,21
11.01.2020	24.00		85,86	81,72	4,14	71,19	48,20	22,99	4,87	4,87	4,87	4,87	4,87	4,87	4,87	4,87	4,87	4,87	4,87	5,53	70,84	70,84	70,84	70,84	2,16
12.01.2020	24.00	*	86,41	80,90	5,51	71,16	47,46	23,70	5,01	5,01	5,01	5,01	5,01	5,01	5,01	5,01	5,01	5,01	5,01	5,09	70,67	70,67	70,67	70,67	2,17
13.01.2020	24.00		79,82	74,06	5,76	70,93	47,44	23,49	6,76	6,76	6,76	6,76	6,76	6,76	6,76	6,76	6,76	6,76	6,76	6,91	70,59	70,59	70,59	70,59	2,15
14.01.2020	24.00		86,41	82,02	4,39	71,34	47,99	23,35	5,23	5,23	5,23	5,23	5,23	5,23	5,23	5,23	5,23	5,23	5,23	5,36	70,85	70,85	70,85	70,85	2,23
15.01.2020	24.00		87,01	82,50	4,51	70,61	47,54	23,07	5,30	5,30	5,30	5,30	5,30	5,30	5,30	5,30	5,30	5,30	5,30	5,49	70,85	70,85	70,85	70,85	2,23
16.01.2020	24.00		87,36	82,93	4,43	71,57	48,06	23,51	5,30	5,30	5,30	5,30	5,30	5,30	5,30	5,30	5,30	5,30	5,30	5,41	71,06	71,06	71,06	71,06	2,22
17.01.2020	24.00		88,52	84,09	4,43	71,34	48,80	22,54	5,51	5,51	5,51	5,51	5,51	5,51	5,51	5,51	5,51	5,51	5,51	5,42	70,85	70,85	70,85	70,85	2,27
18.01.2020	24.00		89,17	84,61	4,56	71,28	49,32	22,54	5,51	5,51	5,51	5,51	5,51	5,51	5,51	5,51	5,51	5,51	5,51	5,41	71,06	71,06	71,06	71,06	2,21
19.01.2020	24.00		88,78	84,18	4,60	70,83	48,72	22,11	5,51	5,51	5,51	5,51	5,51	5,51	5,51	5,51	5,51	5,51	5,51	5,41	70,77	70,77	70,77	70,77	2,18
20.01.2020	24.00		88,88	83,82	5,06	71,28	48,56	22,55	5,85	5,85	5,85	5,85	5,85	5,85	5,85	5,85	5,85	5,85	5,85	5,98	70,49	70,49	70,49	70,49	2,19
21.01.2020	24.00	*	88,49	83,74	4,75	71,27	48,72	22,55	5,62	5,62	5,62	5,62	5,62	5,62	5,62	5,62	5,62	5,62	5,62	5,76	70,82	70,82	70,82	70,82	2,23
22.01.2020	24.00		88,99	83,94	5,05	71,48	49,34	22,14	5,88	5,88	5,88	5,88	5,88	5,88	5,88	5,88	5,88	5,88	5,88	6,01	71,02	71,02	71,02	71,02	2,22
Среднее	23,90		87,01	82,27	4,74	71,26	48,40	22,85	4,65	4,65	4,65	4,65	4,65	4,65	4,65	4,65	4,65	4,65	4,65	4,75	70,51	70,51	70,51	70,51	2,13
Итого	741,00		2586,30	2539,98	146,32								170,38		170,38						173,98	173,98	173,98	173,98	68,50

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vn, т	Общ, Гкал	Траб, ч

Количество тепловой энергии Общ., рассчитанное по среднему:  
 Объем теплоносителя Упл., рассчитанный по среднему  
 Период расчета по договору:  
 Период превышения t2:  
 Корректировка на температуру холодной воды  
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):  
 Количество потребленной тепловой энергии Общ.  
 Объем потребленного теплоносителя Уплс изл.

3 час  
 3 час  
 2,82 °C  
 0,41 Гкал  
 0,27 Гкал  
 0,69 куб.м

УПРАВЛЕНИЕ ТЕПЛОВОГО  
 ОТДЕЛА СПИДРАТАЦИИ  
 КУ УТЭ  
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ 25.01.2020 Г.  
 ЧЕРНОПОДХОДОВА Д.Х.  
 Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)  
 Представитель теплоснабжающей организации