

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЗ за Январь 2020

Абонент: ООО "ЖСК № 2 Невского района"
 Адрес: Цимбагина ул. д. 23, лит. А ИТП1
 Обслуживающая организация:
 Источник: Пролетарский завод (ЦТП, Бабушкина ул. 51/2)

Договор: 9066.038.1
 Строит. адрес:
 Телефон:

Телефон:

Узел учета:
 Код УУТЗ:

Отопление
 28523

Схема подключения: 2-х трубная схема

радиак: 130/70

Установленные приборы: Часовые и счетч. аркивы в файлах:
 Вычислитель: ВК1-7 № 22.1000
 Подающий трубопровод (М1) расходомер: ПРЭМ-32-D
 Обратный трубопровод (М2) подающий ГВС (М3) ПРЭМ-32-D
 Циркуляционный ГВС (М4)
 Подпиточный трубопровод (Уп)
 Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(t1-tnвх)-M2*(t2-tnвх)

лето: Qгвс=M3*(t3-tnвх)

Договорные нагрузки (ср час):
 Договорные нагрузки (ср час):
 Договорные расходы (ср сут.):
 Т/сут:

Qот.= 0,2581
 Qот.час: 103,24
 Qот.сут: 103,24

Qгвс.= 0
 Qгвс.сут: 0
 Qгвс.сут: 0

Qгвс.ср= 0
 Qгвс.ср: 0
 Qгвс.ср: 0

Qгвс.ср= 0
 Qгвс.ср: 0
 Qгвс.ср: 0

Qгвс.ср= 0
 Qгвс.ср: 0
 Qгвс.ср: 0

Qгвс.ср= 0
 Qгвс.ср: 0
 Qгвс.ср: 0

Qгвс.ср= 0
 Qгвс.ср: 0
 Qгвс.ср: 0

Фактическое потребление за отчетный период с 23.12.2019 по 22.01.2020

Дата	Ти	НС	Учет отопления (ТВ-1)										Учет ГВС (ТВ-2)				Qобщ Гкал							
			M1 Т	M2 Т	dm Т	T1 °C	T2 °C	dt °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	M3 Т	M4 Т	dm Т	V3 м3	V4 м3	dv(излив) м3		Уплнит м3	T3 °C	T4 °C	P3 кгс/см2	P4 кгс/см2		
23.12.2019	24.00		117.98	117.98	0.00	65.34	45.64	47.13	20.60															2.33
24.12.2019	24.00		118.24	118.24	0.00	67.73	47.13	18.92	18.92															2.44
25.12.2019	24.00		118.09	118.09	0.00	64.60	45.68	18.92	18.92															2.24
26.12.2019	24.00		118.03	118.03	0.00	62.67	44.29	18.38	18.38															2.17
27.12.2019	24.00		117.55	117.55	0.00	61.42	43.25	18.17	18.17															2.14
28.12.2019	24.00		116.53	116.53	0.00	61.87	42.84	19.03	19.03															2.22
29.12.2019	24.00		118.56	118.56	0.00	66.93	45.27	21.66	21.66															2.57
30.12.2019	24.00		117.47	117.47	0.00	64.51	44.29	20.22	20.22															2.38
31.12.2019	24.00		115.84	115.84	0.00	61.39	42.96	18.43	18.43															2.13
01.01.2020	24.00		116.74	116.74	0.00	62.77	43.46	19.31	19.31															2.25
02.01.2020	24.00		117.10	117.10	0.00	65.10	45.05	20.05	20.05															2.35
03.01.2020	24.00		117.66	117.66	0.00	63.93	44.67	19.26	19.26															2.26
04.01.2020	24.00		117.72	117.72	0.00	63.12	44.29	18.83	18.83															2.22
05.01.2020	24.00		116.61	116.61	0.00	63.22	43.87	19.35	19.35															2.26
06.01.2020	24.00		117.99	117.99	0.00	63.36	43.65	19.71	19.71															2.33
07.01.2020	24.00		117.40	117.40	0.00	64.43	44.39	20.04	20.04															2.26
08.01.2020	24.00		118.10	118.10	0.00	65.34	45.13	20.21	20.21															2.39
09.01.2020	24.00		117.52	117.52	0.00	64.00	44.76	19.24	19.24															2.28
10.01.2020	24.00		115.79	115.79	0.00	63.66	44.24	19.42	19.42															2.25
11.01.2020	24.00		115.70	115.70	0.00	63.22	43.73	19.49	19.49															2.26
12.01.2020	24.00		117.29	117.29	0.00	63.66	44.21	19.45	19.45															2.28
13.01.2020	24.00		118.89	118.89	0.00	63.86	44.69	19.17	19.17															2.28
14.01.2020	24.00		118.13	118.13	0.00	62.78	43.91	18.87	18.87															2.23
15.01.2020	24.00		116.01	116.01	0.00	63.70	44.36	19.34	19.34															2.25
16.01.2020	24.00		115.58	115.58	0.00	62.99	44.34	18.65	18.65															2.16
17.01.2020	24.00		115.61	115.61	0.00	62.84	44.23	18.61	18.61															2.15
18.01.2020	24.00		115.33	115.33	0.00	62.51	43.83	18.68	18.68															2.24
19.01.2020	24.00		115.58	115.58	0.00	64.14	44.75	19.39	19.39															2.23
20.01.2020	24.00		115.95	115.95	0.00	63.23	44.06	18.66	18.66															2.16
21.01.2020	24.00		115.91	115.91	0.00	62.70	44.04	18.66	18.66															2.10
22.01.2020	24.00		115.03	115.03	0.00	60.73	42.47	18.26	18.26															2.26
Среднее	24.00		116.97	116.97	0.00	63.60	44.31	19.30	19.30															2.26
Итого	744.00		3625.93	3625.93	0.00																			70.03

Показание счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Уп, т	Qобщ, Гкал	Траб. ч
							Фидан	2	

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:
 Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему:
 Период расчета по договору:
 Период превышения t2:
 Корректировка на температуру холодной воды
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировки):
 Количество потребленной тепловой энергии Qобщ:
 Объем потребленного теплоносителя Vизл изл:

0,9 °C
 0 час
 0 Гкал
 70.03 Гкал
 м.куб.

Узел учета:
 Код УУТЗ:
 Отопление
 28523

радиак: 130/70

Уполномоченный за Учет тепловой энергии (от абонента)
 Ответственный за Учет тепловой энергии (от абонента)
 Представитель теплоснабжающей организации

ОТЧЕТ ПРИНЯТ 26.01.2020
 ОТДЕЛ ЭКСПЛУАТАЦИИ
 ЧЕРНОКОЗОВА Д.Х.