

Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЗ за Январь 2020

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"
 Адрес: Цимбалина ул, д. 44, лит. Б
 Обслуживающая организация:
 Источник: котельная 2 Невская

Договор: 9074.038.1
 Строит. адрес:
 Телефон:

Телефон:

Узел учета:
 Код УУТЗ:

Отопление
 23548

Установленные приборы: ВКТ-7 № 207191
 Вычислитель: расходомер:
 Подающий трубопровод (M1)
 Обратный трубопровод (M2)
 Подающий ГВС (M3)
 Циркуляционный ГВС (M4)
 Подпиточный трубопровод (Уп)

Схема подключения: 2-х трубная схема
 Приборы УУТЗ поверены до:
 Смаз=

Режим (схема):
 Преобр. давления:

График: 149/70

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(t1-tхв)-M2*(t2-tхв)

лето: Qтвс=M3*(t3-tхв)

Договорные нагрузки (ср. час), Гкал/час: Qот = 0,263
 Договорные расходы (ср. сут.), т/сут.: Gот = 79,8987

Qвент = 0
 Gвент = 0

Qтех = 0
 Gтех = 0

Qтех.гв = 0
 Gтех.гв = 0

Qгвс = 0
 Gгвс = 0

Qгвс.ср = 0
 Gгвс.ср = 0

Qгвс.м = 0
 Gгвс.м = 0

Дата	Ти	НС	Учет отопления (ТВ-1)										Учет ГВС (ТВ-2)				Qобщ					
			M1	M2	dm	T1	T2	dt	P1	P2	M3	M4	dm	V3	V4	dv (калив)		Уплотит	T3	T4	P3	P4
	час		т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	т	т	т	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	Гкал	
23.12.2019	24.00		314.91	314.91	0.00	71.94	57.74	14.20														4.48
24.12.2019	24.00		313.11	313.11	0.00	71.88	57.61	14.27														4.48
25.12.2019	24.00		311.84	311.84	0.00	71.57	57.34	14.23														4.45
26.12.2019	24.00		308.57	308.57	0.00	71.73	57.37	14.36														4.45
27.12.2019	24.00		305.43	305.43	0.00	71.45	56.85	14.60														4.44
28.12.2019	24.00		295.45	295.45	0.00	71.60	56.34	15.26														4.47
29.12.2019	24.00		307.35	307.35	0.00	71.41	55.78	15.63														4.61
30.12.2019	24.00		307.86	307.86	0.00	71.92	56.76	15.16														4.62
31.12.2019	24.00		306.01	306.01	0.00	71.70	56.98	14.72														4.67
01.01.2020	24.00		310.47	310.47	0.00	71.83	56.92	14.91														4.54
02.01.2020	24.00		311.89	311.89	0.00	71.71	57.27	14.44														4.57
03.01.2020	24.00		308.21	308.21	0.00	71.43	56.90	14.53														4.49
04.01.2020	24.00		302.29	302.29	0.00	71.72	56.70	15.02														4.57
05.01.2020	24.00		307.17	307.17	0.00	71.49	56.34	15.15														4.59
06.01.2020	24.00		308.30	308.30	0.00	71.82	56.90	14.92														4.59
07.01.2020	24.00		309.30	309.30	0.00	71.71	56.97	14.74														4.55
08.01.2020	24.00		304.81	304.81	0.00	71.56	56.74	14.82														4.52
09.01.2020	24.00		300.85	300.85	0.00	71.57	56.45	15.12														4.53
10.01.2020	24.00		303.29	303.29	0.00	71.30	56.42	14.88														4.56
11.01.2020	24.00		306.95	306.95	0.00	71.70	57.00	14.70														4.52
12.01.2020	24.00		309.01	309.01	0.00	71.94	57.34	14.34														4.44
13.01.2020	24.00		311.60	311.60	0.00	71.67	57.53	14.14														4.44
14.01.2020	24.00		315.99	315.99	0.00	71.85	57.56	14.07														4.48
15.01.2020	24.00		317.85	317.85	0.00	71.63	57.56	14.07														4.48
16.01.2020	24.00		315.04	315.04	0.00	71.18	56.99	14.19														4.48
17.01.2020	24.00		315.40	315.40	0.00	71.65	57.29	14.36														4.48
18.01.2020	24.00		314.51	314.51	0.00	71.61	57.20	14.41														4.54
19.01.2020	24.00		315.67	315.67	0.00	71.84	57.52	14.32														4.54
20.01.2020	24.00		309.28	309.28	0.00	71.44	56.88	14.56														4.53
21.01.2020	24.00		308.81	308.81	0.00	71.83	56.99	14.54														4.51
22.01.2020	24.00		9573.02	9573.02	0.00																	4.53
Итого	744.00																					140.41

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Трав, ч

Количество тепловой энергии ООО, рассчитанное по среднему:
 Объем теплоносителя Указ, рассчитанный по среднему
 Период расчета по договору:
 Период превышения t2:
 Корректировка на температуру холодной воды
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
 Количество потребленной тепловой энергии ООО: 140,41 Гкал
 Объем потребленного теплоносителя Указ: м.куб.

2,82 °C
 0 Гкал

0 час
 0 час
 0 час
 Гкал
 куб.м

Управляющая компания
 ООО "ЖКС № 2 Невского района"
 "Энергосбыт"
 Управление ГВС и ГВС
 отдела эксплуатации КУУТЗ

Отчет принят 25.01.2020
 ЧЕРТОНОХОВА Д.Х.

Представитель теплопоставляющей организации