

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Январь 2020

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"
 Адрес: Цимбалына ул. д. 46, лит. В
 Обслуживающая организация:
 Источник: котельная 2 Невская

Договор: 9207.038.1
 Строит. адрес:
 Телефон:

Телефон:

Узел учета:
 Код УУТЭ:

Отопление
 23549

Установленные приборы: ВК1-7 № 207133
 Часовые и суточн. архивы в файлах:
 Вычислитель: ВК1-7 № 207133
 Подающий трубопровод (M1)
 Обратный трубопровод (M2)
 Подающий ГВС (M3)
 Циркуляционный ГВС (M4)
 Подпиточный трубопровод (V1)
 Расчетный алгоритм:

Схема подключения: 2-х трубная схема
 Приборы УУТЭ поверены до:
 Smax=

Режим (схема):
 Трещор. Давления:

График: 149/70

Зима: Q=M1*(h1-hв)+M2*(h2-hв)

Qот.= 0,263

Qвент.= 0

Qтех.= 0

Qгвс=M3*(h3-hв)

Qтех.гвс= 0

Qгвс.ср= 0

Qгвс.м= 0

Договорные нагрузки (ср.час): Г кал/час:
 Договорные расходы (ср.сут.): т/сут.:

Гог.= 79.8987

Свент.= 0

Стех.= 0

Стех.гвс= 0

Сгвс.ср= 0

Сгвс.м= 0

Фактическое потребление за отчетный период с 23.12.2019 по 22.01.2020

Дата	Учет отопления (ТВ-1)		лето:		Учет ГВС (ТВ-2)		ТЭ		Т4		P3	P4	Общ. Кал
	M1	M2	dt	°C	°C	°C	°C	°C	°C	°C			
23.12.2019	295,84	295,84	0,00	72,14	56,34	15,80	0	0	0	0	0	0	4,89
24.12.2019	294,14	294,14	0,00	72,08	56,30	15,78	0	0	0	0	0	0	4,85
25.12.2019	292,87	292,87	0,00	71,78	56,01	15,77	0	0	0	0	0	0	4,63
26.12.2019	289,80	289,80	0,00	71,94	55,83	16,11	0	0	0	0	0	0	4,63
27.12.2019	286,81	286,81	0,00	71,65	55,36	16,29	0	0	0	0	0	0	4,68
28.12.2019	282,66	282,66	0,00	71,80	54,95	16,85	0	0	0	0	0	0	4,68
29.12.2019	277,11	277,11	0,00	71,60	54,26	17,34	0	0	0	0	0	0	4,78
30.12.2019	287,76	287,76	0,00	72,12	55,20	16,92	0	0	0	0	0	0	4,81
31.12.2019	288,29	288,29	0,00	71,90	55,48	16,42	0	0	0	0	0	0	4,88
01.01.2020	286,56	286,56	0,00	72,04	55,26	16,78	0	0	0	0	0	0	4,74
02.01.2020	291,05	291,05	0,00	72,06	55,63	16,43	0	0	0	0	0	0	4,82
03.01.2020	292,28	292,28	0,00	71,92	55,71	16,21	0	0	0	0	0	0	4,79
04.01.2020	288,90	288,90	0,00	71,63	55,34	16,29	0	0	0	0	0	0	4,74
05.01.2020	284,36	284,36	0,00	71,92	55,12	16,80	0	0	0	0	0	0	4,72
06.01.2020	282,97	282,97	0,00	71,69	54,72	16,97	0	0	0	0	0	0	4,77
07.01.2020	287,65	287,65	0,00	72,03	55,35	16,68	0	0	0	0	0	0	4,81
08.01.2020	289,67	289,67	0,00	71,95	55,62	16,48	0	0	0	0	0	0	4,79
09.01.2020	285,50	285,50	0,00	71,77	55,22	16,55	0	0	0	0	0	0	4,77
10.01.2020	281,94	281,94	0,00	71,77	54,93	16,84	0	0	0	0	0	0	4,74
11.01.2020	284,26	284,26	0,00	71,51	54,90	16,61	0	0	0	0	0	0	4,76
12.01.2020	287,86	287,86	0,00	71,91	55,48	16,43	0	0	0	0	0	0	4,73
13.01.2020	289,83	289,83	0,00	71,18	55,08	16,10	0	0	0	0	0	0	4,74
14.01.2020	292,13	292,13	0,00	72,15	55,82	16,33	0	0	0	0	0	0	4,74
15.01.2020	296,37	296,37	0,00	71,88	56,11	15,77	0	0	0	0	0	0	4,67
16.01.2020	298,03	298,03	0,00	71,84	56,09	15,75	0	0	0	0	0	0	4,68
17.01.2020	295,28	295,28	0,00	71,39	55,56	15,83	0	0	0	0	0	0	4,70
18.01.2020	295,27	295,27	0,00	71,86	55,71	16,15	0	0	0	0	0	0	4,68
19.01.2020	294,47	294,47	0,00	71,83	55,57	16,26	0	0	0	0	0	0	4,78
20.01.2020	295,63	295,63	0,00	72,05	55,88	16,17	0	0	0	0	0	0	4,80
21.01.2020	289,43	289,43	0,00	71,65	55,28	16,37	0	0	0	0	0	0	4,79
22.01.2020	289,47	289,47	0,00	71,84	55,47	16,37	0	0	0	0	0	0	4,75
Среднее	24,00	24,00	0,00	71,84	55,47	16,37	0	0	0	0	0	0	4,75
Итого	8973,53	8973,53	0,00	71,84	55,47	16,37	0	0	0	0	0	0	147,12

Показаны счетчики на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м

Количество тепловой энергии Общц. рассчитанное по среднему: 0 час
 Объем теплоносителя Видт. рассчитанный по среднему: 0 час
 Период расчета по договору: 0 час
 Период превышения :2: 2,82 °C
 Корректировка на температуру холодной воды: 0 Кал
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок): 0 Кал
 Количество потребленной тепловой энергии Общц.: 147,12 Гкал
 Объем потребленного теплоносителя Угвс. излп. м.куб

