

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЗ за Январь 2020

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"
 Адрес: Цимбагина ул, д. 54, лит. Е
 Обслуживающая организация: котельная 2 Невская

Договор: 9205.038.1
 Строит. адрес:
 Телефон:

Телефон:

Узел учета:
 Код УУТЗ:

Отопление
 23551

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах:
 Вычислитель: ВКТ-7 № 207134 расходомер:
 Подающий трубопровод (М1)
 Обратный трубопровод (М2)
 Подающий ГВС (М3)
 Циркуляционный ГВС (М4)
 Подпиточный трубопровод (Уп)

Схема подключения:
 Приборы УУТЗ поверены до:
 Смах= Термометробр.:

Режим (схема):
 Преобр. давления:

График: 149/70

Расчетный алгоритм: Q=M1*(t1-hхв)-M2*(t2-hхв)
 Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот.= 0,263
 Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтеп.= 0
 Договорные расходы (ср.сут.), т/сут.: Qстех.= 0
 Got.= 79,8987

Фактическое потребление за отчетный период с 23.12.2019 по 22.01.2020
 Qвент.= 0
 Qстех.= 0
 Qтеп.гвс= 0
 Qтеп.гвс.ср= 0
 Qгвс.м= 0

Учет отопления (ТВ-1)

Дата	Ти	НС	M1		M2		dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	Учет ГВС (ТВ-2)		T3	T4	P3	P4	Qобщ	
			T	°C	T	°C										кг/см2	кг/см2						T
23.12.2019	24.00		301.48	71.87	301.48	71.87	0.00	54.87	17.00														
24.12.2019	24.00		298.33	71.81	298.33	71.81	0.00	54.66	17.15														5.13
25.12.2019	24.00		297.26	71.51	297.26	71.51	0.00	54.46	17.05														5.13
26.12.2019	24.00		294.21	71.65	294.21	71.65	0.00	54.19	17.46														5.07
27.12.2019	24.00		291.33	71.36	291.33	71.36	0.00	53.76	17.60														5.15
28.12.2019	24.00		287.58	71.50	287.58	71.50	0.00	53.40	18.10														5.14
29.12.2019	24.00		282.36	71.83	282.36	71.83	0.00	52.77	18.54														5.21
30.12.2019	24.00		292.55	71.83	292.55	71.83	0.00	53.89	17.94														5.24
31.12.2019	24.00		293.30	71.64	293.30	71.64	0.00	54.18	17.46														5.26
01.01.2020	24.00		291.57	71.74	291.57	71.74	0.00	53.93	17.81														5.13
02.01.2020	24.00		296.05	71.77	296.05	71.77	0.00	54.43	17.34														5.20
03.01.2020	24.00		297.15	71.65	297.15	71.65	0.00	54.57	17.08														5.14
04.01.2020	24.00		293.95	71.36	293.95	71.36	0.00	54.19	17.17														5.08
05.01.2020	24.00		289.61	71.64	289.61	71.64	0.00	53.81	17.83														5.06
06.01.2020	24.00		288.09	71.40	288.09	71.40	0.00	53.36	18.04														5.17
07.01.2020	24.00		292.77	71.75	292.77	71.75	0.00	54.10	17.65														5.20
08.01.2020	24.00		293.77	71.64	293.77	71.64	0.00	54.12	17.52														5.17
09.01.2020	24.00		294.64	71.67	294.64	71.67	0.00	54.36	17.31														5.16
10.01.2020	24.00		290.59	71.48	290.59	71.48	0.00	53.90	17.58														5.11
11.01.2020	24.00		287.36	71.21	287.36	71.21	0.00	53.54	17.67														5.11
12.01.2020	24.00		289.34	71.48	289.34	71.48	0.00	53.39	18.09														5.21
13.01.2020	24.00		292.77	71.62	292.77	71.62	0.00	54.10	17.52														5.12
14.01.2020	24.00		296.67	71.90	296.67	71.90	0.00	53.68	17.22														5.14
15.01.2020	24.00		294.70	71.88	294.70	71.88	0.00	54.49	17.39														5.08
16.01.2020	24.00		296.67	71.56	296.67	71.56	0.00	54.76	16.80														5.08
17.01.2020	24.00		302.61	71.10	302.61	71.10	0.00	54.12	16.98														5.09
18.01.2020	24.00		300.32	71.58	300.32	71.58	0.00	54.41	17.17														5.11
19.01.2020	24.00		299.16	71.53	299.16	71.53	0.00	54.29	17.24														5.16
20.01.2020	24.00		300.28	71.78	300.28	71.78	0.00	54.73	17.05														5.17
21.01.2020	24.00		294.33	71.36	294.33	71.36	0.00	54.02	17.34														5.13
22.01.2020	24.00		294.36	71.55	294.36	71.55	0.00	54.10	17.45														5.12
Итого	744.00		9125.31	71.55	9125.31	71.55	0.00	54.10	17.45														5.14

Дата, время	M1, т		M2, т		M3, т		M4, т		V3, куб.м		V4, куб.м		Уп, т	Qобщ, Гкал	Дроб, ч
	Т	°C	Т	°C	Т	°C	Т	°C	Т	°C	Т	°C			

Показаны счетчиков на момент снятия данных:
 Количество тепловой энергии ООО, рассчитанное по среднему: 0 час
 Объем теплоносителя Вилл, рассчитанный по среднему: 0 час
 Период расчета по договору: час
 Период повышения Ц: час
 Корректировка на температуру холодной воды: 2,82 °C
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок): 0 Гкал
 Количество потребленной тепловой энергии ООО: 159,44 Гкал
 Объем потребленно теплоносителя УВС кал: м.куб

ОТДЕЛ УЧЕТА И СЧЕТА
 «ЭНЕРГОСБЫТ»
 УПРАВЛЕНИЕ НЕФЕОБНОГО
 ОТДЕЛ ЭКСПЛУАТАЦИИ КУУТЗ
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ 25.01.2020
 ЧЕРТЮЩИЙ: Д.Х.