

Отчет о теплоснабжении по приборам УТЭ за Январь 2020

Абонент: ООО «ЖКС № 2 Невского района»
 Адрес: Шелгунова Ул., д. 12, лит. Д
 Обслуживающая организация: ТЭЦ ООО «Обуховоэнерго»

Установленные приборы: ВКТ-7 № 204780
 Вычислитель: ПДА-40-В1
 Подающий трубопровод (М1)
 Обратный трубопровод (М2)
 Подающий ГВС (М3)
 Циркуляционный ГВС (М4)
 Подпиточный трубопровод (Уп)

Расчетный алгоритм: Q=M1*(h1-hx)+M2*(h2-hx)
 Договорные нагрузки (ср. час), Гкал/час: 0,3158
 Договорные расходы (ср. сут.), т/сут.: 94,74

Часовые и суточ. архивы в файлах:
 расходы: PRЭМ-40-В1
 PRЭМ-40-В1
 PRЭМ

Схема подключения: 2-х трубная схема
 Приборы учета поверены до: 20.12.2021
 Термопреобр.: КТСП-Н
 КТСП-Н
 ТСП-Н

Отект = 0
 Стех = 0
 Овент = 0
 Свент = 0
 Овс = 0,193
 Овс ср = 0,0536
 Овс ср = 21,44
 Овс ср = 0

Учет отпущенные (ГВ-1) Фактическое потребление за отчетный период с 23.12.2019 по 22.01.2020

Дата	Ти	НС	М1		М2		dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	Vп	Общ. Гкал	Траб. ч	T3	T4	P3	P4	Общ. Гкал
			T	Т	Т	Т																			
23.12.2019	24,00		131,27	116,59	14,68	72,65	44,21	28,44	13,69	14,02	14,02	14,02	14,02	14,02	14,02	14,02	14,02	14,02	14,02		72,65	72,65	72,65	72,65	4,38
24.12.2019	24,00		132,49	117,20	15,29	74,50	45,14	29,36	14,31	14,66	14,66	14,66	14,66	14,66	14,66	14,66	14,66	14,66	14,66		74,31	74,31	74,31	74,31	4,58
25.12.2019	24,00		130,78	115,92	14,86	73,63	44,69	28,94	13,93	14,25	14,25	14,25	14,25	14,25	14,25	14,25	14,25	14,25	14,25		73,39	73,39	73,39	73,39	4,45
26.12.2019	24,00		130,29	115,40	14,89	73,80	44,52	29,28	13,97	14,32	14,32	14,32	14,32	14,32	14,32	14,32	14,32	14,32	14,32		73,64	73,64	73,64	73,64	4,48
27.12.2019	24,00		129,25	113,79	15,46	73,89	44,05	29,84	14,61	14,61	14,61	14,61	14,61	14,61	14,61	14,61	14,61	14,61	14,61		73,74	73,74	73,74	73,74	4,54
28.12.2019	24,00		128,87	113,10	15,77	74,28	43,73	30,55	16,75	14,81	14,81	14,81	14,81	14,81	14,81	14,81	14,81	14,81	14,81		73,96	73,96	73,96	73,96	4,63
30.12.2019	24,00		129,06	111,22	17,84	73,77	42,74	31,03	18,14	16,75	17,17	17,17	17,17	17,17	17,17	17,17	17,17	17,17	17,17		73,68	73,68	73,68	73,68	4,77
01.01.2020	24,00		133,67	114,35	19,26	74,37	43,79	30,58	18,14	18,60	18,60	18,60	18,60	18,60	18,60	18,60	18,60	18,60	18,60		74,29	74,29	74,29	74,29	4,86
02.01.2020	24,00		128,33	114,58	13,75	74,19	43,85	29,86	18,66	18,66	18,66	18,66	18,66	18,66	18,66	18,66	18,66	18,66	18,66		73,83	73,83	73,83	73,83	4,93
03.01.2020	24,00		129,59	115,78	13,81	74,00	44,15	29,85	18,87	19,10	19,10	19,10	19,10	19,10	19,10	19,10	19,10	19,10	19,10		73,99	73,99	73,99	73,99	4,93
04.01.2020	24,00		129,79	116,42	13,37	73,95	44,40	29,55	12,87	12,87	12,87	12,87	12,87	12,87	12,87	12,87	12,87	12,87	12,87		73,82	73,82	73,82	73,82	4,93
05.01.2020	24,00		130,04	115,16	14,88	74,03	44,22	29,81	14,06	14,06	14,06	14,06	14,06	14,06	14,06	14,06	14,06	14,06	14,06		73,81	73,81	73,81	73,81	4,94
06.01.2020	24,00		128,71	113,13	15,58	73,83	43,45	30,38	15,79	15,79	15,79	15,79	15,79	15,79	15,79	15,79	15,79	15,79	15,79		73,64	73,64	73,64	73,64	4,93
07.01.2020	24,00		128,14	113,11	15,03	73,91	43,20	30,71	14,61	14,61	14,61	14,61	14,61	14,61	14,61	14,61	14,61	14,61	14,61		73,82	73,82	73,82	73,82	4,94
08.01.2020	24,00		131,65	115,26	16,39	73,86	43,60	30,26	15,43	15,43	15,43	15,43	15,43	15,43	15,43	15,43	15,43	15,43	15,43		73,83	73,83	73,83	73,83	4,93
09.01.2020	24,00		131,25	115,94	15,31	74,04	44,29	30,75	14,15	14,15	14,15	14,15	14,15	14,15	14,15	14,15	14,15	14,15	14,15		73,82	73,82	73,82	73,82	4,93
10.01.2020	24,00		128,65	114,04	14,61	74,01	43,87	30,14	14,15	14,15	14,15	14,15	14,15	14,15	14,15	14,15	14,15	14,15	14,15		73,77	73,77	73,77	73,77	4,93
11.01.2020	24,00		128,59	113,45	15,18	74,02	43,58	30,44	14,59	14,59	14,59	14,59	14,59	14,59	14,59	14,59	14,59	14,59	14,59		73,80	73,80	73,80	73,80	4,93
12.01.2020	24,00		134,38	115,45	18,93	74,01	43,97	30,04	15,81	15,81	15,81	15,81	15,81	15,81	15,81	15,81	15,81	15,81	15,81		73,84	73,84	73,84	73,84	4,93
13.01.2020	24,00		132,09	116,02	16,07	74,21	44,31	29,90	15,28	15,28	15,28	15,28	15,28	15,28	15,28	15,28	15,28	15,28	15,28		73,91	73,91	73,91	73,91	4,93
14.01.2020	24,00		131,84	116,68	15,16	74,09	44,37	29,72	14,90	14,90	14,90	14,90	14,90	14,90	14,90	14,90	14,90	14,90	14,90		73,85	73,85	73,85	73,85	4,93
15.01.2020	24,00		133,68	117,49	16,19	74,20	44,53	29,67	15,93	15,93	15,93	15,93	15,93	15,93	15,93	15,93	15,93	15,93	15,93		73,80	73,80	73,80	73,80	4,93
16.01.2020	24,00		134,15	118,56	15,59	74,20	45,01	29,19	15,14	15,14	15,14	15,14	15,14	15,14	15,14	15,14	15,14	15,14	15,14		74,11	74,11	74,11	74,11	4,93
17.01.2020	24,00		131,99	117,43	14,56	74,12	44,89	29,23	13,87	13,87	13,87	13,87	13,87	13,87	13,87	13,87	13,87	13,87	13,87		74,05	74,05	74,05	74,05	4,93
18.01.2020	24,00		133,04	114,79	18,25	73,92	44,28	29,59	17,70	17,70	17,70	17,70	17,70	17,70	17,70	17,70	17,70	17,70	17,70		74,03	74,03	74,03	74,03	4,93
19.01.2020	24,00		133,45	116,03	17,42	73,95	44,36	29,59	16,82	16,82	16,82	16,82	16,82	16,82	16,82	16,82	16,82	16,82	16,82		73,95	73,95	73,95	73,95	4,93
20.01.2020	24,00		131,84	116,50	15,34	74,12	44,33	29,79	14,52	14,52	14,52	14,52	14,52	14,52	14,52	14,52	14,52	14,52	14,52		73,99	73,99	73,99	73,99	4,93
21.01.2020	24,00		133,49	117,12	16,37	74,18	44,67	29,51	15,60	15,60	15,60	15,60	15,60	15,60	15,60	15,60	15,60	15,60	15,60		74,04	74,04	74,04	74,04	4,93
22.01.2020	24,00		131,95	115,12	16,83	73,96	44,12	29,84	15,97	15,97	15,97	15,97	15,97	15,97	15,97	15,97	15,97	15,97	15,97		73,83	73,83	73,83	73,83	4,93
Среднее	24,00		131,21	115,30	15,91	73,98	44,13	29,85	15,08	15,08	15,08	15,08	15,08	15,08	15,08	15,08	15,08	15,08	15,08		73,82	73,82	73,82	73,82	4,93
Итого	744,00		4067,52	3574,40	493,12				467,46	467,46	467,46	467,46	467,46	467,46	467,46	467,46	467,46	467,46	467,46		478,95	478,95	478,95	478,95	143,21

Точка снятия данных: М1-т М2-т М3-т М4-т V3, куб.м V4, куб.м Vп, т

Количество тепловой энергии Общ., рассчитанное по среднему: 0,386 °С
 Объем теплоносителя Визл., рассчитанный по среднему: 0 час
 Период расчета по договору: 0 час
 Период превышения t2: 0,42 Гкал
 Корректировка на температуру холодной воды
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировки): 0,42 Гкал
 Количество потребленной тепловой энергии Общ.: 142,79 Гкал
 Объем потребленного теплоносителя Визл.: 478,95 м.куб

Видение прибора
 Отчет принят 25.01.2020г
 Представитель обслуживающей организации

Узел учета: Общ. 23586
 Код УТЭ: 150/70