

Отчет о теплотреблении по приборам УТЭ за Январь 2020

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"  
 Адрес: Шелгунова ул, д. 37  
 Обслуживающая организация: ТЭЦ ООО "Обуховоденеро"

Договор: 10964.038.1  
 Строит. адрес:  
 Телефон:  
 Схема подключения: 2-х трубная схема  
 Приборы УТЭ поверены до:  
 Gmax= 30  
 KППР-05  
 KППР-05  
 ТПТ-15-2

Телефон:  
 Узел учета:  
 Код УТЭ: 9745

Общий 150/70  
 График: 9745

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах:  
 Вычислитель: СПТ943 № 6057  
 Подлючий трубопровод (M1)  
 Оборотный трубопровод (M2)  
 Подающий ГВС (M3)  
 Циркуляционный ГВС (M4)  
 Подпиточный трубопровод (V1)  
 Расчетный алгоритм:

Qот = 0,756 Qвент = 0 Qтеп = 0  
 Gот = 226,8 Gвент = 0 Gтеп = 0  
 лето: Qвтеп = M3\*(t3-tхв) Qтеп/гв = 0 Qгвс ср = 0,202 Qгвс ср = 0,0918  
 Qот = M1\*(t1-tхв) - M2\*(t2-tхв) Qот/гв ср = 0 Qгвс ср = 36,72 Gгвс/гв =

Дата	Ти час	НС	Учет отопления (TB-1)								Контроль ГВС (TB-2)				Общ. Гкал								
			M1 т	M2 т	dM т	T1 °C	T2 °C	dT °C	P1 кг/см2	P2 кг/см2	M3 т	M4 т	dM т	V3 M3		V4 M3	dv (излив) M3	Улодлит M3	T3 °C	T4 °C	P3 кг/см2	P4 кг/см2	
23.12.2019	24.00	*	101.57	86.06	15.51	73.07	44.96	28.11	15.00	15.37	15.37	15.37	72.66	72.66	3.56								
24.12.2019	24.00	*	102.95	86.51	16.44	74.94	45.76	29.18	16.02	16.43	16.43	16.43	73.38	73.38	3.77								
25.12.2019	24.00	*	103.93	85.61	18.32	74.07	45.29	28.78	17.88	18.33	18.33	18.33	73.56	73.56	3.83								
26.12.2019	24.00	*	101.90	85.16	16.74	74.24	44.98	29.26	16.33	16.74	16.74	16.74	73.79	73.79	3.74								
27.12.2019	24.00	*	101.02	83.93	17.09	74.32	44.59	29.73	16.58	17.00	17.00	17.00	73.80	73.80	3.77								
28.12.2019	24.00	*	100.50	83.47	17.03	74.71	44.42	30.29	16.58	17.00	17.00	17.00	74.00	74.00	3.81								
29.12.2019	24.00	*	103.64	82.01	21.63	74.26	43.50	30.76	21.38	21.91	21.91	21.91	73.89	73.89	4.14								
30.12.2019	24.00	*	103.64	84.27	20.22	74.85	44.50	30.35	21.38	21.91	21.91	21.91	74.00	74.00	4.14								
31.12.2019	24.00	*	108.45	83.94	24.51	74.14	44.79	29.35	19.91	20.42	20.42	20.42	74.40	74.40	4.08								
01.01.2020	24.00	*	102.50	84.03	18.47	74.67	44.57	30.10	24.28	24.88	24.88	24.88	73.68	73.68	4.29								
02.01.2020	24.00	*	100.81	85.01	15.80	74.49	44.85	29.64	15.30	15.69	15.69	15.69	74.21	74.21	3.92								
03.01.2020	24.00	*	102.68	85.45	17.23	74.43	45.22	29.21	16.63	17.05	17.05	17.05	74.03	74.03	3.70								
04.01.2020	24.00	*	100.82	84.51	16.31	74.49	45.05	29.44	15.73	16.12	16.12	16.12	73.96	73.96	3.79								
05.01.2020	24.00	*	97.91	83.21	14.70	74.27	44.36	30.43	14.09	14.44	14.44	14.44	74.00	74.00	3.84								
06.01.2020	24.00	*	109.58	83.09	17.49	74.39	43.96	30.43	16.87	17.30	17.30	17.30	73.64	73.64	3.59								
07.01.2020	24.00	*	102.97	84.37	18.66	74.33	44.45	29.88	18.07	18.44	18.44	18.44	73.95	73.95	3.81								
08.01.2020	24.00	*	102.40	84.63	17.77	74.49	44.80	29.69	17.29	17.72	17.72	17.72	73.98	73.98	3.85								
09.01.2020	24.00	*	102.60	85.14	17.46	74.52	45.16	29.36	18.07	18.53	18.53	18.53	74.00	74.00	3.84								
10.01.2020	24.00	*	101.37	83.63	17.74	74.49	44.65	29.84	17.29	17.72	17.72	17.72	73.98	73.98	3.81								
11.01.2020	24.00	*	101.84	83.25	18.59	74.51	44.24	30.27	17.14	17.56	17.56	17.56	73.95	73.95	3.83								
12.01.2020	24.00	*	104.70	85.01	19.69	74.48	44.64	29.84	18.00	18.45	18.45	18.45	74.02	74.02	3.91								
13.01.2020	24.00	*	102.43	84.84	17.59	74.68	45.02	29.66	19.19	19.66	19.66	19.66	74.04	74.04	4.01								
14.01.2020	24.00	*	103.25	84.95	18.30	74.58	44.98	29.60	17.02	17.44	17.44	17.44	74.00	74.00	3.84								
15.01.2020	24.00	*	103.45	85.48	17.97	74.69	45.20	29.49	17.67	18.11	18.11	18.11	74.00	74.00	3.89								
16.01.2020	24.00	*	101.70	84.51	17.19	74.69	45.76	28.93	17.34	17.78	17.78	17.78	74.19	74.19	3.87								
17.01.2020									16.58	16.99	16.99	16.99	74.16	74.16	3.74								
18.01.2020																							
19.01.2020																							
20.01.2020																							
21.01.2020																							
22.01.2020																							
<b>Среднее</b>	<b>24.00</b>		<b>102.42</b>	<b>84.48</b>	<b>17.94</b>	<b>74.43</b>	<b>44.79</b>	<b>29.64</b>	<b>17.43</b>	<b>17.87</b>	<b>17.87</b>	<b>17.87</b>	<b>73.93</b>	<b>73.93</b>	<b>3.85</b>								
<b>Итого</b>	<b>600,00</b>		<b>2560,46</b>	<b>2112,01</b>	<b>448,45</b>				<b>435,70</b>	<b>446,63</b>	<b>446,63</b>	<b>446,63</b>			<b>73,93</b>								

Дата	время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Упл. ГВС Общ. Гкал	Траб. №

Количество тепловой энергии Общ., рассчитанное по среднему: 144 час  
 Период расчета по договору: 144 час  
 Период превышения 12:  
 Корректировка на температуру холодной воды: 0,86 °C  
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок): 0,48 Гкал  
 Количество потребленной тепловой энергии Общ.: 118,82 Гкал  
 Объем потребленного теплотносителя Утев изт.: 553,85 м.куб

УТВЕРЖДАЮ  
 Нач. ЦУС  
 ОТДЕЛ ЭКСПЛУАТАЦИИ  
 ОТДЕЛ ПРИБОРА УЧЕТА  
 ОТДЕЛ ТЕПЛОТЕХНИКИ  
 ОТДЕЛ ЭКСПЛУАТАЦИИ  
 ОТДЕЛ ТЕПЛОТЕХНИКИ  
 ОТДЕЛ ЭКСПЛУАТАЦИИ