Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Январь 2020

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"
Адрес: Шелгунова ул, д. 4
Обслуживающая организация:
Источник: ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"

Договор: 9102.038.1
Строит.адрес:
Телефон:
Схема подключения: 2-х трубная схема
Приборы УУТЭ поверены до: 20.12.2021

Телефон:

Узел учета: Общий
Код УУТЭ: 24458

график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах:
Вычислитель: ВКТ-7 № 205565

	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:
Подающий трубопровод (М1)	ПРЭМ-40-В1	0,1	45	КТСП-Н
Обратный трубопровод (М2)	ПРЭМ-40-В1	0,1	45	КТСП-Н
Подающий ГВС (М3)	ПРЭМ-32-В1	0,067	30	ТСП-Н
Циркуляционный ГВС (М4)				
Подпиточный трубопровод (Vп)				

Режим (схема):
Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот.= 0,3927 Qвент.= 0 Qтех.= 0 Qтех.гв= 0 Qгвс.= 0,2105
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср 0 Qгвс.ср= 0,0957
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот.= 117,81 Gвент.= 0 Gтех.= 0 Gтех.гв= 0 Gгвс.= 38,28 Gгвс.м=

Фактическое потребление за отчетный период с 23.12.2019 по 22.01.2020

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)								Контроль ГВС (ТВ-2)											
	час		М1 т	М2 т	dM т	Т1 °С	Т2 °С	dT °С	Р1 кгс/см2	Р2 кгс/см2	М3 т	М4 т	dM т	V3 м3	V4 м3	dV (излив) м3	Vподпит м3	Т3 °С	Т4 °С	Р3 кгс/см2	Р4 кгс/см2	Qобщ Гкал
23.12.2019	24,00		116,75	102,29	14,46	71,60	40,93	30,67			15,24		15,24	15,58		15,58		71,25				4,17
24.12.2019	24,00		117,63	103,01	14,62	73,34	41,82	31,52			14,66		14,66	15,01		15,01		72,91				4,32
25.12.2019	24,00		115,81	102,36	13,45	72,51	41,41	31,10			13,55		13,55	13,87		13,87		72,04				4,16
26.12.2019	24,00		115,53	101,20	14,33	72,67	41,10	31,57			14,58		14,58	14,95		14,95		72,32				4,24
27.12.2019	24,00		114,29	99,04	15,25	72,79	40,53	32,26			15,62		15,62	16,00		16,00		72,45				4,31
28.12.2019	24,00		113,03	98,61	14,42	73,14	40,09	33,05			14,66		14,66	15,03		15,03		72,65				4,32
29.12.2019	24,00		112,46	95,45	17,01	72,58	38,82	33,76			17,32		17,32	17,71		17,71		72,26				4,46
30.12.2019	24,00		114,42	99,60	14,82	73,23	39,90	33,33			15,26		15,26	15,64		15,64		72,90				4,41
31.12.2019	24,00		117,49	97,36	20,13	72,68	39,97	32,71			20,72		20,72	21,21		21,21		72,40				4,65
01.01.2020	24,00		112,35	99,76	12,59	73,06	40,23	32,83			13,13		13,13	13,44		13,44		72,71				4,19
02.01.2020	24,00		114,30	101,34	12,96	72,91	40,66	32,25			13,55		13,55	13,85		13,85		72,60				4,22
03.01.2020	24,00	*	114,23	102,46	11,77	72,85	40,95	31,90			12,15		12,15	12,44		12,44		72,40				4,13
04.01.2020	24,00		114,46	99,93	14,53	72,91	40,71	32,20			14,84		14,84	15,21		15,21		72,52				4,28
05.01.2020	24,00		110,85	97,91	12,94	72,72	40,06	32,66			13,45		13,45	13,78		13,78		72,29				4,14
06.01.2020	24,00		113,85	96,17	17,68	72,77	39,31	33,46			18,11		18,11	18,54		18,54		72,50				4,51
07.01.2020	24,00		114,40	99,40	15,00	72,72	39,97	32,75			15,41		15,41	15,78		15,78		72,44				4,35
08.01.2020	24,00	*	116,97	99,35	17,62	72,93	40,14	32,79			17,88		17,88	18,30		18,30		72,59				4,54
09.01.2020	24,00	*	116,11	101,01	15,10	72,95	40,71	32,24			15,18		15,18	15,55		15,55		72,51				4,36
10.01.2020	24,00		120,29	105,16	15,13	72,95	40,85	32,10			15,05		15,05	15,42		15,42		72,52				4,48
11.01.2020	24,00		127,43	113,36	14,07	73,03	41,51	31,52			14,56		14,56	14,94		14,94		72,66				4,60
12.01.2020	24,00		131,65	115,54	16,11	73,05	41,87	31,18			16,56		16,56	16,95		16,95		72,68				4,78
13.01.2020	24,00		130,03	116,56	13,47	73,25	42,42	30,83			13,86		13,86	14,17		14,17		72,71				4,58
14.01.2020	24,00		129,90	116,92	12,98	73,16	42,38	30,78			13,09		13,09	13,40		13,40		72,61				4,55
15.01.2020	24,00		131,13	117,96	13,17	73,27	42,48	30,79			13,60		13,60	13,94		13,94		72,89				4,60
16.01.2020	24,00		133,02	119,68	13,34	73,30	43,29	30,01			13,83		13,83	14,14		14,14		72,89				4,57
17.01.2020	24,00	*	132,05	118,31	13,74	73,22	43,20	30,02			14,06		14,06	14,38		14,38		72,90				4,56
18.01.2020	24,00		128,11	114,94	13,17	72,97	42,33	30,64			13,35		13,35	13,68		13,68		72,66				4,49
19.01.2020	24,00	*	130,62	115,67	14,95	73,03	42,35	30,68			15,26		15,26	15,62		15,62		72,64				4,64
20.01.2020	24,00	*	131,05	115,99	15,06	73,18	42,52	30,66			15,25		15,25	15,64		15,64		72,79				4,66
21.01.2020	24,00	*	131,26	118,13	13,13	73,25	43,12	30,13			12,84		12,84	13,16		13,16		72,76				4,53
22.01.2020	24,00		128,99	114,82	14,17	73,03	42,29	30,74			13,70		13,70	14,04		14,04		72,67				4,57
Среднее	24,00		120,98	106,43	14,55	72,94	41,22	31,71			14,85		14,85	15,21		15,21		72,55				4,43
Итого	744,00		3750,46	3299,29	451,17						460,32		460,32	471,37		471,37						137,37

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	М1, т	М2, т	М3, т	М4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: 0 час Гкал
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему 0 час куб.м
Период расчета по договору: час
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,86 °С 0,39 Гкал
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ. 136,98 Гкал
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. 471,37 м.куб.

ГУП «ТЭК СПб» ФИЛИАЛ «ЭНЕРГОСБЫТ» УПРАВЛЕНИЕ ПРИБОРНОГО УЧЕТА ОТДЕЛЭКСПЛУАТАЦИИ КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ 25 01 2020 г. ЧЕРГОПОЛОХОВА Л Х

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

Представитель теплоснабжающей организации
_____ /_____/