Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Январь 2020

Абонент: **ООО "ЖКС № 2 Невского района"**
Адрес: **Шелгунова ул, д. 41, лит. А**
Обслуживающая организация:
Источник: **ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"**

Договор: **9113.038.1**
Строит.адрес:
Телефон:
Схема подключения: **2-х трубная схема**

Телефон:

Узел учета: **Общий**
Код УУТЭ: **9973**
график: **150/70**

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: Приборы УУТЭ поверены до:
Вычислитель: **СПТ943 № 6069**

	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:
Подающий трубопровод (М1)	ПРЭМ-32-С1	0,12	30	КТПТР-05
Обратный трубопровод (М2)	ПРЭМ-32-С1	0,12	30	КТПТР-05
Подающий ГВС (М3)	ПРЭМ-20-D	0,08	12	ТПТ-15-2
Циркуляционный ГВС (М4)				
Подпиточный трубопровод (Vп)				

Режим (схема): **ОП: СП-0; МП: СП-0;**
Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот.= **0,335** Qвент.= **0** Qтех.= **0** Qтех.гв= **0** Qгвс.= **0,1844**
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср **0** Qгвс.ср= **0,0838**
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот.= **100,5** Gвент.= **0** Gтех.= **0** Gтех.гв= **0** Gгвс.= **33,52** Gгвс.м=

Фактическое потребление за отчетный период с 23.12.2019 по 22.01.2020

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)								Контроль ГВС (ТВ-2)											
	час		M1 т	M2 т	dM т	T1 °C	T2 °C	dT °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	M3 т	M4 т	dM т	V3 м3	V4 м3	dV (излив) м3	Vподпит м3	T3 °C	T4 °C	P3 кгс/см2	P4 кгс/см2	Qобщ Гкал
23.12.2019	24,00	*	93,05	74,58	18,47	72,71	42,55	30,16			17,31		17,31	17,72		17,72		72,11				3,60
24.12.2019	24,00	*	92,51	74,96	17,55	74,63	43,45	31,18			16,29		16,29	16,69		16,69		74,04				3,65
25.12.2019	24,00	*	90,65	74,37	16,28	73,74	42,95	30,79			15,04		15,04	15,40		15,40		73,12				3,50
26.12.2019	24,00	*	92,28	73,77	18,51	73,88	42,49	31,39			17,28		17,28	17,70		17,70		73,31				3,69
27.12.2019	24,00	*	88,94	72,94	16,00	73,93	41,96	31,97			14,71		14,71	15,07		15,07		73,31				3,52
28.12.2019	24,00	*	90,72	72,36	18,36	74,40	41,57	32,83			17,31		17,31	17,73		17,73		73,47				3,75
29.12.2019	24,00	*	92,80	70,73	22,07	73,91	40,57	33,34			21,11		21,11	21,63		21,63		73,12				4,00
30.12.2019	24,00	*	92,95	72,81	20,14	74,52	41,60	32,92			19,16		19,16	19,64		19,64		73,72				3,90
31.12.2019	24,00	*	98,29	72,30	25,99	73,82	42,02	31,80			25,06		25,06	25,67		25,67		73,06				4,23
01.01.2020	24,00	*	87,70	73,17	14,53	74,32	41,86	32,46			13,32		13,32	13,65		13,65		73,71				3,46
02.01.2020	24,00	*	89,45	73,95	15,50	74,16	42,35	31,81			14,39		14,39	14,74		14,74		73,59				3,51
03.01.2020	24,00	*	91,34	74,32	17,02	74,10	42,63	31,47			15,91		15,91	16,30		16,30		73,51				3,61
04.01.2020	24,00	*	93,57	73,33	20,24	74,17	42,53	31,64			19,14		19,14	19,61		19,61		73,58				3,83
05.01.2020	24,00	*	90,07	72,31	17,76	73,95	41,82	32,13			16,65		16,65	17,06		17,06		73,25				3,64
06.01.2020	24,00	*	88,74	72,17	16,57	74,06	41,27	32,79			15,42		15,42	15,80		15,80		73,50				3,60
07.01.2020	24,00	*	90,97	73,10	17,87	73,99	41,77	32,22			16,71		16,71	17,12		17,12		73,33				3,68
08.01.2020	24,00	*	92,82	73,42	19,40	74,17	42,17	32,00			18,26		18,26	18,72		18,72		73,57				3,80
09.01.2020	24,00	*	92,41	73,96	18,45	74,22	42,59	31,63			17,27		17,27	17,70		17,70		73,59				3,72
10.01.2020	24,00	*	89,62	72,70	16,92	74,13	42,11	32,02			15,69		15,69	16,07		16,07		73,48				3,59
11.01.2020	24,00	*	89,23	72,27	16,96	74,17	41,67	32,50			15,74		15,74	16,12		16,12		73,51				3,61
12.01.2020	24,00	*	94,57	73,43	21,14	74,17	41,95	32,22			20,05		20,05	20,54		20,54		73,35				3,94
13.01.2020	24,00	*	91,68	73,66	18,02	74,33	42,56	31,77			16,79		16,79	17,20		17,20		73,52				3,69
14.01.2020	24,00	*	91,98	73,88	18,10	74,27	42,61	31,66			16,85		16,85	17,27		17,27		73,64				3,69
15.01.2020	24,00	*	91,24	74,24	17,00	74,33	42,62	31,71			15,75		15,75	16,14		16,14		73,68				3,62
16.01.2020	24,00	*	92,36	75,32	17,04	74,39	43,42	30,97			15,73		15,73	16,12		16,12		73,80				3,61
17.01.2020	24,00	*	91,84	74,85	16,99	74,30	43,27	31,03			15,71		15,71	16,10		16,10		73,81				3,59
18.01.2020	24,00	*	90,57	73,24	17,33	74,10	42,46	31,64			16,13		16,13	16,53		16,53		73,65				3,61
19.01.2020	24,00	*	93,67	73,83	19,84	74,14	42,43	31,71			18,73		18,73	19,19		19,19		73,52				3,82
20.01.2020	24,00	*	91,40	74,29	17,11	74,23	42,56	31,67			15,86		15,86	16,25		16,25		73,56				3,63
21.01.2020	24,00	*	90,83	74,75	16,08	74,36	42,98	31,38			14,79		14,79	15,15		15,15		73,71				3,55
22.01.2020	24,00	*	92,13	73,32	18,81	74,10	42,36	31,74			17,59		17,59	18,03		18,03		73,43				3,73
Среднее	24,00		91,63	73,49	18,13	74,12	42,30	31,82			16,96		16,96	17,38		17,38		73,47				3,69
Итого	**744,00**		**2840,38**	**2278,33**	**562,05**						**525,75**		**525,75**	**538,66**		**538,66**						**114,37**

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: 0 час Гкал
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему 0 час куб.м
Период расчета по договору: час
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,86 °С 0,48 Гкал
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ. 113,89 Гкал
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. 538,66 м.куб.

ГУП «ЖКС № 2 Невского района» Филиал «Энергосбыт» Управление приборного учета Отделэксплуатации КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ 25.01.2020 ЧЕРТОПОЛОХОВА ЛХ

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

Представитель теплоснабжающей организации
_____ /_____/