

**Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за январь 2020**

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"  
 Договор: 31502  
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Караваяевская 2-1, ТЦ-1 СЦО

график: 150/70  
 Схема подключения: Двухтрубная  
**СЦО**

Установленные приборы:

Вычислитель: ВКТ-7 № 201505

расходомер

ПРЭМ 40 mm

Обратн.тр. ПРЭМ 40 mm

тр-д. ГВС

тр.цирк. ГВС

Тр. Подпитки

Gmin

Приборы УУТЭ поверены до

Gmax

22,5

22,5

Термопреобр.

КТСП-Н

КТСП-Н

Тхв = 0

Преобр. давления

ПДТВХ-1

ПДТВХ-1

Расчетный алгоритм: зима: лето:

Договорные нагрузки, Гкал/ч,

Qот=

Qвент.=

Qтех.пот.=

Qгвс.=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч,

Qтех.гвс.ср.=

Qгвс.ср.=

Договорные нагрузки (ср.час), т/ч,

Gот=

Gвент.=

Gтех.пот.=

Gгвс.=

Gгвс.м=

Фактические нагрузки:

Gот ф. = т/сут

Gгвс ф. = т/сут

Qот.ф. = Гкал/мес

Qот.ср.ф. = Гкал/сут

Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT	dG	G1гвс	G2гвс	dGвс	Q
		IG1, %	T1 С	P1 кгс/см	G1 тонн	Q1 Гкал	IG2 %	T2 С	P2 кгс/см	G2 тонн	Q2 Гкал						
23.12.19	24	20,7	67,03	8,92	111,710	-	19,8	38,39	7,32	107,000	-	28,64	4,710	0,00	0,00	0,00	3,382
24.12.19	24	20,4	66,63	8,94	110,300	-	19,6	38,18	7,40	105,910	-	28,45	4,390	0,00	0,00	0,00	3,304
25.12.19	24	20,4	66,90	8,93	110,060	-	19,6	38,21	7,39	105,830	-	28,69	4,230	0,00	0,00	0,00	3,321
26.12.19	24	24,9	67,84	8,88	134,620	-	17,8	38,82	7,22	96,000	-	29,02	38,620	0,00	0,00	0,00	5,404
27.12.19	24	21,2	71,38	8,91	114,220	-	20,4	39,60	7,25	110,020	-	31,78	4,200	0,00	0,00	0,00	3,796
28.12.19	24	21,4	73,31	8,91	115,800	-	20,7	40,07	7,20	111,560	-	33,24	4,240	0,00	0,00	0,00	4,018
29.12.19	24	21,4	72,64	8,90	115,750	-	20,7	39,26	7,20	111,610	-	33,38	4,140	0,00	0,00	0,00	4,023
30.12.19	24	21,7	71,22	8,89	117,090	-	20,9	39,23	7,12	112,810	-	31,99	4,280	0,00	0,00	0,00	3,912
31.12.19	24	21,9	67,77	8,88	118,080	-	21,1	38,82	7,08	113,860	-	28,95	4,220	0,00	0,00	0,00	3,584
01.01.20	24	21,5	67,73	8,90	115,950	-	20,7	38,08	7,17	111,740	-	29,65	4,210	0,00	0,00	0,00	3,599
02.01.20	24	21,5	67,23	8,90	116,170	-	20,7	38,17	7,15	111,950	-	29,06	4,220	0,00	0,00	0,00	3,537
03.01.20	24	21,7	66,99	8,88	117,180	-	20,9	38,34	7,11	112,930	-	30,11	4,210	0,00	0,00	0,00	3,657
04.01.20	24	21,5	66,02	8,91	116,160	-	20,7	37,55	7,19	112,000	-	28,47	4,160	0,00	0,00	0,00	3,517
05.01.20	24	21,3	72,00	8,91	114,880	-	20,5	39,00	7,23	110,690	-	33,00	4,190	0,00	0,00	0,00	3,951
06.01.20	24	21,3	72,49	8,90	114,850	-	20,5	39,64	7,21	110,730	-	32,85	4,120	0,00	0,00	0,00	3,934
07.01.20	24	21,6	68,68	8,89	116,880	-	20,9	38,72	7,13	112,690	-	29,96	4,190	0,00	0,00	0,00	3,663
08.01.20	24	21,5	66,26	8,89	116,130	-	20,7	38,05	7,16	111,900	-	28,21	4,230	0,00	0,00	0,00	3,426
09.01.20	24	21,4	64,79	8,91	115,730	-	20,6	37,27	7,20	111,480	-	27,52	4,250	0,00	0,00	0,00	3,340
10.01.20	24	21,3	64,47	8,92	114,840	-	20,5	36,68	7,24	110,470	-	27,79	4,370	0,00	0,00	0,00	3,350
11.01.20	24	21,5	66,99	8,91	115,000	-	20,5	37,49	7,22	110,610	-	29,50	4,390	0,00	0,00	0,00	3,557
12.01.20	24	21,5	67,42	8,90	115,830	-	20,6	38,19	7,17	111,440	-	29,23	4,390	0,00	0,00	0,00	3,549
13.01.20	24	21,5	64,92	8,93	115,910	-	20,5	37,04	7,20	110,780	-	27,88	5,130	0,00	0,00	0,00	3,422
14.01.20	24	21,7	63,73	8,97	117,410	-	20,9	36,42	7,19	112,680	-	27,31	4,730	0,00	0,00	0,00	3,379
15.01.20	24	22,2	65,43	8,95	119,790	-	21,4	38,12	7,09	115,410	-	27,31	4,380	0,00	0,00	0,00	3,434
16.01.20	24	22,3	64,08	8,93	120,680	-	21,5	37,85	7,04	116,350	-	26,23	4,330	0,00	0,00	0,00	3,329
17.01.20	24	22,0	62,45	8,96	118,870	-	21,2	36,94	7,15	114,240	-	25,51	4,630	0,00	0,00	0,00	3,201
18.01.20	24	21,9	63,51	8,97	118,460	-	21,1	37,17	7,16	113,710	-	26,34	4,750	0,00	0,00	0,00	3,293
19.01.20	24	22,0	64,25	8,96	119,040	-	21,2	37,67	7,13	114,310	-	26,58	4,730	0,00	0,00	0,00	3,340
20.01.20	24	22,5	62,83	8,94	121,350	-	21,6	37,69	7,02	116,770	-	25,14	4,580	0,00	0,00	0,00	3,275
21.01.20	24	22,2	61,94	8,96	120,040	-	21,4	37,33	7,11	115,740	-	24,61	4,300	0,00	0,00	0,00	3,114
Среднее	24,00	21,7	67,02	8,92	116,929	-	20,6	38,15	7,18	111,452	-	28,87	5,476	-	-	-	3,582
Итого	744,0				3624,790	0,000				3455,020	0,000		169,770	0,00	0,00	0,00	111,63

Ориентировочно до конца месяца(+)

1052,358

Корректировка за прошлый месяц (-)

0,000

Итого за январь 2020 :

4677,148

1003,070

0,000

4458,090

49,288

0,000

219,058

32,236

0,00

143,27

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
23.12.19 03:00	66121,470		69156,940		0,000	0,000	1758,195	
23.01.20 11:00	69786,290		72650,410		0,000	0,000	1870,236	

Время аварийных ситуаций:

0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды тхв =

0

Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета

143,27 Гкал

Гкал

Главный инженер

(по доверенности абонента)

