

**Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за январь 2020**

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"  
 Договор: 31502  
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Караваяевская 38, ТЦ-2 СЦО

график: 150/70  
 Схема подключения: Двухтрубная  
**СЦО**

Установленные приборы:

Вычислитель: ВКТ-7 № 225926

расходомер

Gmin

Приборы УУТЭ поверены до \_\_\_\_\_

Gmax

Термопреобр.

Тхв = 0

Преобр. давления

Подающий тр. ПРЭМ 40 mm

КТСП-Н

ПДТВХ-1

Обратн.тр. ПРЭМ 40 mm

КТСП-Н

ПДТВХ-1

тр-д. ГВС

тр.цирк. ГВС

Тр. Подпитки

Расчетный алгоритм: зима: лето:

Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=

Фактические нагрузки: Gот ф.= т/сут Gгвс ф.= т/сут Qот.ф.= Гкал/мес Qот.ср.ф.= Гкал/сут

Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT	dG	G1гвс	G2гвс	dGвс	Q
		IG1, %	T1 С	P1 кгс/см	G1 тонн	Q1 Гкал	IG2, %	T2 С	P2 кгс/см	G2 тонн	Q2 Гкал						
23.12.19	24	-	66,62	8,60	195,030	-	-	45,30	6,80	192,830	-	21,32	2,200	0,00	0,00	0,00	4,258
24.12.19	24	-	66,59	8,64	192,060	-	-	45,10	6,89	189,780	-	21,49	2,280	0,00	0,00	0,00	4,231
25.12.19	24	-	65,69	8,65	190,900	-	-	44,65	6,94	188,460	-	21,04	2,440	0,00	0,00	0,00	4,124
26.12.19	24	-	65,46	8,63	193,960	-	-	44,39	6,85	191,000	-	21,07	2,960	0,00	0,00	0,00	4,218
27.12.19	24	-	66,61	8,61	196,220	-	-	44,82	6,79	193,380	-	21,79	2,840	0,00	0,00	0,00	4,403
28.12.19	24	-	70,24	8,60	197,160	-	-	46,20	6,75	194,490	-	24,04	2,670	0,00	0,00	0,00	4,867
29.12.19	24	-	71,18	8,60	196,640	-	-	46,26	6,76	194,160	-	24,92	2,480	0,00	0,00	0,00	5,018
30.12.19	24	-	69,27	8,58	198,730	-	-	45,99	6,70	196,320	-	23,28	2,410	0,00	0,00	0,00	4,740
31.12.19	24	-	69,42	8,58	199,560	-	-	46,52	6,68	197,010	-	22,90	2,550	0,00	0,00	0,00	4,691
01.01.20	24	-	70,06	8,58	199,270	-	-	46,59	6,69	196,780	-	23,47	2,490	0,00	0,00	0,00	4,797
02.01.20	24	-	69,86	8,58	199,340	-	-	46,73	6,68	196,830	-	23,13	2,510	0,00	0,00	0,00	4,728
03.01.20	24	-	68,55	8,58	199,310	-	-	46,25	6,69	197,160	-	22,30	2,150	0,00	0,00	0,00	4,545
04.01.20	24	-	66,11	8,57	199,420	-	-	45,03	6,68	197,150	-	21,08	2,270	0,00	0,00	0,00	4,307
05.01.20	24	-	69,51	8,58	198,760	-	-	46,13	6,69	196,510	-	23,38	2,250	0,00	0,00	0,00	4,751
06.01.20	24	-	72,35	8,59	197,270	-	-	47,24	6,73	194,980	-	25,11	2,290	0,00	0,00	0,00	5,065
07.01.20	24	-	71,79	8,58	197,820	-	-	47,42	6,72	195,380	-	24,37	2,440	0,00	0,00	0,00	4,938
08.01.20	24	-	69,59	8,58	198,660	-	-	46,58	6,70	196,450	-	23,01	2,210	0,00	0,00	0,00	4,675
09.01.20	24	-	67,28	8,58	198,420	-	-	45,63	6,71	196,330	-	21,65	2,090	0,00	0,00	0,00	4,390
10.01.20	24	-	67,40	8,59	197,100	-	-	45,26	6,74	195,080	-	22,14	2,020	0,00	0,00	0,00	4,456
11.01.20	24	-	68,46	8,60	196,030	-	-	45,61	6,77	193,910	-	22,85	2,120	0,00	0,00	0,00	4,577
12.01.20	24	-	67,28	8,60	195,810	-	-	45,12	6,78	193,580	-	22,16	2,230	0,00	0,00	0,00	4,443
13.01.20	24	-	66,59	8,59	197,380	-	-	45,02	6,74	195,390	-	21,57	1,990	0,00	0,00	0,00	4,349
14.01.20	24	-	66,55	8,60	195,630	-	-	44,83	6,78	193,640	-	21,72	1,990	0,00	0,00	0,00	4,340
15.01.20	24	-	65,42	8,62	194,600	-	-	44,35	6,81	192,840	-	21,07	1,760	0,00	0,00	0,00	4,180
16.01.20	24	-	64,64	8,60	197,120	-	-	44,33	6,75	195,190	-	20,31	1,930	0,00	0,00	0,00	4,088
17.01.20	24	-	64,61	8,59	197,790	-	-	44,31	6,73	195,470	-	20,30	2,320	0,00	0,00	0,00	4,119
18.01.20	24	-	64,60	8,61	195,290	-	-	44,00	6,80	193,110	-	20,60	2,180	0,00	0,00	0,00	4,119
19.01.20	24	-	64,62	8,62	194,570	-	-	43,96	6,82	192,400	-	20,66	2,170	0,00	0,00	0,00	4,116
20.01.20	24	-	64,63	8,61	195,680	-	-	43,93	6,78	193,550	-	20,70	2,130	0,00	0,00	0,00	4,146
21.01.20	24	-	63,50	8,60	194,370	-	-	43,39	6,74	192,040	-	20,11	2,330	0,00	0,00	0,00	4,015
22.01.20	24	-	67,48	8,60	196,663	-	-	45,36	6,76	194,373	-	22,12	2,290	0,00	0,00	0,00	4,456
Среднее	24,00	-	67,48	8,60	196,663	-	-	45,36	6,76	194,373	-	22,12	2,290	-	-	-	4,456
Итого	744,0				6096,563	0,000				6025,573	0,000		70,990	0,00	0,00	0,00	138,15

Ориентировочно до конца месяца (+) 1769,970 1749,360 20,610 40,108  
 Корректировка за прошлый месяц (-)  
**Итого за январь 2020 :** 7866,533 7774,933 91,600 178,26

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
23.12.19 03:00	17977,260	-	17422,720	-	0,000	0,000	359,781	
22.01.20 23:00	24033,440	-	23408,190	-	0,000	0,000	496,837	

Время аварийных ситуаций: 0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды тхв =

178,26 Гкал

Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета \_\_\_\_\_ Гкал

Гкал

Главный инженер  
 (по доверенности абонента)

