

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за январь 2020

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
 Договор: 31502
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Рыбацкий 23-2, ГВС

график: 150/70
 Схема подключения: Четырёхтрубная
ГВС

Установленные приборы:

Вычислитель: ВКТ-7 № 48414

расходомер Gmin

Подающий тр. ПРЭМ-1 40

Обратн.тр. ПРЭМ 20

тр-д. ГВС

тр.цирк. ГВС

Тр. Подпитки

Приборы УУТЭ поверены до _____

Gmax

22,5

6

Термопреобр.

КТПТР-05

КТПТР-05

Тхв = 0

Преобр. давления

Расчетный алгоритм: зима: $Q = M1 * (h1 - hхв) - M2 * (h2 - hхв)$ лето: $Q = M1 * (h1 - hхв) - M2 * (h2 - hхв)$

Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср. час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные нагрузки (ср. час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=

Фактические нагрузки: Gот ф.= т/сут Gгвс ф.= т/сут Qот.ф.= Гкал/мес Qот.ср.ф.= Гкал/сут

Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT	dV	G1гвс	G2гвс	dGвс	Q	
		fG1, %	T1, C	P1, кгс/см	V1, м/куб	Q1, Гкал	fG2, %	T2, C	P2, кгс/см	V2, м/куб	Q2, Гкал							
23.12.19	24	9,3	66,30	7,00	50,440	-	19,4	48,28	6,50	27,930	-	18,02	22,510	-	-	-	-	1,942
24.12.19	24	9,1	64,91	7,00	49,340	-	19,8	47,34	6,50	28,540	-	17,57	20,800	-	-	-	-	1,802
25.12.19	24	9,0	65,09	7,00	48,670	-	19,2	47,20	6,50	27,650	-	17,89	21,020	-	-	-	-	1,814
26.12.19	24	8,7	67,14	7,00	46,780	-	19,0	47,93	6,50	27,400	-	19,21	19,380	-	-	-	-	1,779
27.12.19	24	9,3	67,85	7,00	49,970	-	19,5	48,88	6,50	28,150	-	18,97	21,820	-	-	-	-	1,959
28.12.19	24	9,3	66,32	7,00	50,140	-	19,7	47,87	6,50	28,400	-	18,45	21,740	-	-	-	-	1,911
29.12.19	24	9,5	66,29	7,00	51,240	-	19,8	47,86	6,50	28,520	-	18,43	22,720	-	-	-	-	1,978
30.12.19	24	9,7	66,40	7,00	52,500	-	21,0	48,61	6,50	30,170	-	17,79	22,330	-	-	-	-	1,966
31.12.19	24	11,5	66,87	7,00	62,100	-	22,7	50,95	6,50	32,710	-	15,92	29,390	-	-	-	-	2,422
01.01.20	24	9,0	66,24	7,00	48,530	-	21,6	48,09	6,50	31,130	-	18,15	17,400	-	-	-	-	1,669
02.01.20	24	9,8	66,44	7,00	53,080	-	21,9	49,12	6,50	31,580	-	17,32	21,500	-	-	-	-	1,922
03.01.20	24	9,5	66,37	7,00	51,470	-	21,8	49,10	6,50	31,400	-	17,27	20,070	-	-	-	-	1,823
04.01.20	24	9,7	66,40	7,00	52,150	-	21,9	49,03	6,50	31,560	-	17,37	20,590	-	-	-	-	1,864
05.01.20	24	9,3	66,30	7,00	50,000	-	21,2	48,35	6,50	30,530	-	17,95	19,470	-	-	-	-	1,785
06.01.20	24	9,2	66,18	7,00	49,460	-	19,8	47,71	6,50	28,450	-	18,47	21,010	-	-	-	-	1,860
07.01.20	24	9,3	66,24	7,00	50,190	-	20,0	48,02	6,50	28,840	-	18,22	21,350	-	-	-	-	1,886
08.01.20	24	9,8	66,41	7,00	52,850	-	21,0	48,82	6,50	30,240	-	17,59	22,610	-	-	-	-	1,979
09.01.20	24	9,1	66,27	7,00	49,220	-	20,6	48,29	6,50	29,680	-	17,98	19,540	-	-	-	-	1,780
10.01.20	24	9,0	66,15	7,00	48,470	-	19,8	48,09	6,50	28,490	-	18,06	19,980	-	-	-	-	1,786
11.01.20	24	9,2	66,19	7,00	49,940	-	19,6	48,00	6,50	28,280	-	18,19	21,660	-	-	-	-	1,894
12.01.20	24	10,0	66,39	7,00	54,120	-	19,9	48,70	6,50	28,690	-	17,69	25,430	-	-	-	-	2,137
13.01.20	24	9,6	66,31	7,00	51,710	-	20,3	48,70	6,50	29,240	-	17,61	22,470	-	-	-	-	1,949
14.01.20	24	9,0	66,72	7,00	48,710	-	20,3	48,43	6,50	29,220	-	18,29	19,490	-	-	-	-	1,782
15.01.20	24	9,6	67,25	7,00	51,710	-	20,6	49,10	6,50	29,620	-	18,15	22,090	-	-	-	-	1,968
16.01.20	24	9,2	68,01	7,00	49,890	-	21,3	49,66	6,50	30,600	-	18,35	19,290	-	-	-	-	1,818
17.01.20	24	9,5	67,97	7,00	51,300	-	21,5	49,86	6,50	30,920	-	18,11	20,380	-	-	-	-	1,890
18.01.20	24	9,6	66,11	7,00	51,610	-	20,6	48,66	6,50	29,690	-	17,45	21,920	-	-	-	-	1,911
19.01.20	24	10,1	66,73	7,00	54,540	-	20,7	49,16	6,50	29,830	-	17,57	24,710	-	-	-	-	2,116
20.01.20	24	9,5	67,00	7,00	51,270	-	20,7	48,99	6,50	29,870	-	18,01	21,400	-	-	-	-	1,917
21.01.20	24	9,7	66,88	7,00	52,180	-	21,3	49,32	6,50	30,730	-	17,56	21,450	-	-	-	-	1,921
22.01.20	24	9,4	65,99	7,00	50,960	-	21,1	48,33	6,50	30,380	-	17,66	20,580	-	-	-	-	1,843
Среднее	24,00	9,5	66,51	7,00	51,114	-	20,6	48,60	6,50	29,627	-	17,91	21,487	-	-	-	-	1,906
Итого	744,0				1584,540	0,000				918,440	0,000		666,100	0,00	0,00	0,00		59,07

Ориентировочно до конца месяца(+) 460,028

Корректировка за прошлый месяц (-)

Итого за январь 2020 : 2044,568

266,644

1185,084

193,384

859,484

17,150

76,22

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
23.12.19 04:00	6765,230	-	3971,140	-	-	-	245,697	
23.01.20 11:00	8362,690	-	4898,240	-	-	-	305,209	

Время аварийных ситуаций: 0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды Тхв = 0 76,22 Гкал

Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета _____ Гкал

Главный инженер
 (по доверенности абонента)

