

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за январь 2020

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
 Договор: 31502
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Рыбацкий 23-2, СЦО

график: 150/70
 Схема подключения: Двухтрубная
СЦО

Установленные приборы:

Вычислитель: ВКТ-7 № 48414

расходомер

Gmin

Приборы УУТЭ поверены до _____

Gmax

Термопреобр.

Тхв = 0

Преобр. давления

Подающий тр. ПРЭМ 40

Обратн.тр. ПРЭМ 40

тр-д. ГВС

тр.цирк. ГВС

Тр. Подпитки

КТПТР-05

КТПТР-05

Расчетный алгоритм: **зима:** $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$ **лето:** $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$

Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=

Фактические нагрузки: Gот.ф.= т/сут Gгвс.ф.= т/сут Qот.ф.= Гкал/мес Qот.ср.ф.= Гкал/сут

Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT С	dG тонн	G1гвс тонн	G2гвс тонн	dGгвс тонн	Q Гкал
		fG1, %	T1 С	P1 кгс/см	G1 тонн	Q1 Гкал	fG2 %	T2 С	P2 кгс/см	G2 тонн	Q2 Гкал						
23.12.19	24	-	59,03	10,20	200,810	-	-	40,33	5,60	200,730	-	18,70	0,080	0,00	0,00	0,00	3,769
24.12.19	24	-	61,38	10,20	197,280	-	-	41,09	5,60	197,160	-	20,29	0,120	0,00	0,00	0,00	4,022
25.12.19	24	-	63,48	10,20	197,380	-	-	42,14	5,60	197,080	-	21,34	0,300	0,00	0,00	0,00	4,236
26.12.19	24	-	64,98	10,20	200,210	-	-	42,88	5,60	200,210	-	22,10	0,000	0,00	0,00	0,00	4,437
27.12.19	24	-	68,07	10,20	203,980	-	-	44,32	5,60	203,980	-	23,75	0,000	0,00	0,00	0,00	4,856
28.12.19	24	-	70,39	10,20	206,530	-	-	45,36	5,60	206,530	-	25,03	0,000	0,00	0,00	0,00	5,184
29.12.19	24	-	71,87	10,20	206,130	-	-	45,85	5,60	206,090	-	26,02	0,040	0,00	0,00	0,00	5,378
30.12.19	24	-	69,39	10,20	213,600	-	-	45,65	5,60	213,490	-	23,74	0,110	0,00	0,00	0,00	5,091
31.12.19	24	-	69,84	10,20	210,940	-	-	45,89	5,60	210,880	-	23,95	0,060	0,00	0,00	0,00	5,069
01.01.20	24	-	70,94	10,20	210,180	-	-	46,26	5,60	210,130	-	24,68	0,050	0,00	0,00	0,00	5,200
02.01.20	24	-	70,02	10,20	210,100	-	-	46,06	5,60	210,050	-	23,96	0,050	0,00	0,00	0,00	5,050
03.01.20	24	-	69,02	10,20	209,280	-	-	45,53	5,60	209,250	-	23,49	0,030	0,00	0,00	0,00	4,934
04.01.20	24	-	66,88	10,20	208,850	-	-	44,82	5,60	208,850	-	22,06	0,000	0,00	0,00	0,00	4,616
05.01.20	24	-	68,06	10,20	207,990	-	-	44,52	5,60	207,970	-	23,54	0,020	0,00	0,00	0,00	4,907
06.01.20	24	-	72,89	10,20	203,900	-	-	46,59	5,60	203,860	-	26,30	0,040	0,00	0,00	0,00	5,379
07.01.20	24	-	72,04	10,20	205,150	-	-	46,38	5,60	205,120	-	25,66	0,030	0,00	0,00	0,00	5,280
08.01.20	24	-	69,29	10,20	207,810	-	-	45,47	5,60	207,780	-	23,82	0,030	0,00	0,00	0,00	4,967
09.01.20	24	-	68,28	10,20	206,930	-	-	45,12	5,60	206,920	-	23,16	0,010	0,00	0,00	0,00	4,806
10.01.20	24	-	67,87	10,20	203,230	-	-	44,48	5,60	203,210	-	23,39	0,020	0,00	0,00	0,00	4,766
11.01.20	24	-	68,30	10,20	200,550	-	-	44,34	5,60	200,530	-	23,96	0,020	0,00	0,00	0,00	4,819
12.01.20	24	-	67,86	10,20	201,810	-	-	44,31	5,60	201,800	-	23,55	0,010	0,00	0,00	0,00	4,765
13.01.20	24	-	67,56	10,20	204,580	-	-	44,45	5,60	204,580	-	23,11	0,000	0,00	0,00	0,00	4,742
14.01.20	24	-	66,49	10,20	201,060	-	-	43,79	5,60	201,050	-	22,70	0,010	0,00	0,00	0,00	4,576
15.01.20	24	-	66,33	10,20	199,380	-	-	43,67	5,60	199,380	-	22,66	0,000	0,00	0,00	0,00	4,527
16.01.20	24	-	66,06	10,20	204,060	-	-	44,04	5,60	204,020	-	22,02	0,040	0,00	0,00	0,00	4,509
17.01.20	24	-	66,06	10,20	205,490	-	-	44,11	5,60	205,450	-	21,95	0,040	0,00	0,00	0,00	4,524
18.01.20	24	-	65,85	10,20	200,330	-	-	43,54	5,60	200,310	-	22,31	0,020	0,00	0,00	0,00	4,482
19.01.20	24	-	65,89	10,20	200,990	-	-	43,52	5,60	200,970	-	22,37	0,020	0,00	0,00	0,00	4,508
20.01.20	24	-	65,60	10,20	203,070	-	-	43,46	5,60	203,070	-	22,14	0,000	0,00	0,00	0,00	4,510
21.01.20	24	-	63,93	10,20	208,300	-	-	43,22	5,60	208,270	-	20,71	0,030	0,00	0,00	0,00	4,329
22.01.20	24	-	62,39	10,20	204,980	-	-	42,04	5,60	204,980	-	20,35	0,000	0,00	0,00	0,00	4,187
Среднее	24,00	-	67,29	10,20	204,674	-	-	44,30	5,60	204,635	-	22,99	0,038	-	-	-	4,723
Итого	744,0	-	-	-	6344,880	0,000	-	-	-	6343,700	0,000	-	1,180	0,00	0,00	0,00	146,43

Ориентировочно до конца месяца(+)

1842,062

1841,719

0,343

42,510

Корректировка за прошлый месяц (-)

Итого за январь 2020 :

8186,942

8185,419

1,523

188,94

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
04.06.19 09:00	153755,990	-	153097,220	-	0,000	0,000	3322,148	
04.06.19 09:00	153755,990	-	153097,220	-	0,000	0,000	3322,148	

Время аварийных ситуаций:

0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды tхв =

188,94 Гкал

Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета _____ Гкал

Гкал

Главный инженер

(по доверенности абонента)

