ТСО: ОАО "Теплосеть Санкт-Петербург"

Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за январь 2020

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
Договор: 31502
Адрес: г. Санкт-Петербург, Рыбацкий 31-2, СЦО

график: 150/70
Схема подключения: Двухтрубная
СЦО

Установленные приборы:
Вычислитель: СПТ-941 № 26961

Приборы УУТЭ поверены до _____

Тхв = 0

	расходомер	Gmin	Gmax	Термопреобр.	Преобр. давления
Подающий тр.	VA2305M 40	0,05	50	КТПТР-05	
Обратн.тр.	VA2305M 40	0,05	50	КТПТР-05	
тр-д. ГВС					
тр.цирк. ГВС					
Тр. Подпитки					

Расчетный алгоритм: **зима:** Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) **лето:** Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)
Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=
Фактические нагрузки: Gот ф.= т/сут Gгвс ф.= т/сут Qот.ф.= ГКал/мес Qот.ср.ф.= ГКал/сут
Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT	dG	G1гвс	G2гвс	dGгвс	Q
		fG1, %	T1 C	P1 кгс/см	G1 тонн	Q1 Гкал	fG2 %	T2 C	P2 кгс/см	G2 тонн	Q2 Гкал	C	тонн	тонн	тонн	тонн	Гкал
23.12.19	24	20,0	59,52	-	240,164	-	20,1	42,60	-	240,759	-	16,91	-0,595	0,00	-	0,00	4,016
24.12.19	24	19,6	61,81	-	235,185	-	19,5	44,22	-	233,672	-	17,59	1,513	0,00	-	0,00	4,118
25.12.19	24	19,6	64,00	-	235,064	-	19,3	45,82	-	231,697	-	18,18	3,367	0,00	-	0,00	4,308
26.12.19	24	20,0	65,44	-	239,747	-	19,9	46,27	-	238,825	-	19,17	0,922	0,00	-	0,00	4,532
27.12.19	24	20,3	68,48	-	243,768	-	20,2	47,21	-	242,166	-	21,27	1,602	0,00	-	0,00	5,104
28.12.19	24	20,6	70,90	-	247,194	-	20,3	48,24	-	243,819	-	22,66	3,375	0,00	-	0,00	5,523
29.12.19	24	20,5	72,61	-	246,584	-	20,3	48,81	-	243,055	-	23,80	3,529	0,00	-	0,00	5,779
30.12.19	24	19,9	69,96	-	239,064	-	19,6	48,53	-	234,849	-	21,43	4,215	0,00	-	0,00	5,727
31.12.19	24	21,1	70,24	-	252,657	-	20,9	48,45	-	251,056	-	21,80	1,601	0,00	-	0,00	5,409
01.01.20	24	21,0	71,50	-	252,018	-	20,9	48,90	-	250,363	-	22,60	1,655	0,00	-	0,00	5,590
02.01.20	24	21,0	70,55	-	251,789	-	20,8	48,73	-	250,103	-	21,82	1,686	0,00	-	0,00	5,394
03.01.20	24	20,9	69,55	-	250,715	-	20,8	48,42	-	249,336	-	21,13	1,379	0,00	-	0,00	5,205
04.01.20	24	20,9	67,51	-	250,502	-	20,8	47,51	-	249,288	-	20,00	1,214	0,00	-	0,00	4,930
05.01.20	24	20,8	68,23	-	249,459	-	20,7	47,06	-	248,215	-	21,17	1,244	0,00	-	0,00	5,191
06.01.20	24	20,4	73,54	-	244,734	-	20,2	49,25	-	242,809	-	24,29	1,925	0,00	-	0,00	5,827
07.01.20	24	20,5	72,76	-	245,914	-	20,4	49,52	-	244,226	-	23,24	1,688	0,00	-	0,00	5,603
08.01.20	24	20,8	69,84	-	249,173	-	20,7	48,64	-	247,887	-	21,19	1,286	0,00	-	0,00	5,188
09.01.20	24	20,7	68,81	-	247,808	-	20,6	48,18	-	246,877	-	20,63	0,931	0,00	-	0,00	5,026
10.01.20	24	20,3	68,31	-	243,999	-	20,2	47,34	-	242,818	-	20,97	1,181	0,00	-	0,00	5,032
11.01.20	24	20,0	68,90	-	240,496	-	19,9	47,11	-	239,074	-	21,79	1,422	0,00	-	0,00	5,150
12.01.20	24	20,1	68,37	-	241,729	-	20,0	47,03	-	240,357	-	21,34	1,372	0,00	-	0,00	5,071
13.01.20	24	20,4	68,01	-	244,867	-	20,3	47,16	-	243,912	-	20,85	0,955	0,00	-	0,00	5,021
14.01.20	24	20,1	67,06	-	241,286	-	20,0	46,77	-	240,319	-	20,29	0,967	0,00	-	0,00	4,819
15.01.20	24	19,9	66,81	-	238,626	-	19,8	46,59	-	237,500	-	20,22	1,126	0,00	-	0,00	4,749
16.01.20	24	20,4	66,51	-	244,421	-	20,3	47,11	-	243,602	-	19,40	0,819	0,00	-	0,00	4,669
17.01.20	24	20,5	66,49	-	246,308	-	20,5	46,91	-	245,591	-	19,57	0,717	0,00	-	0,00	4,747
18.01.20	24	20,1	66,38	-	240,991	-	20,0	46,45	-	239,956	-	19,93	1,035	0,00	-	0,00	4,729
19.01.20	24	20,1	66,40	-	240,819	-	20,0	46,35	-	239,850	-	20,05	0,969	0,00	-	0,00	4,753
20.01.20	24	20,4	68,16	-	244,467	-	20,2	47,33	-	242,928	-	20,83	1,539	0,00	-	0,00	5,043
21.01.20	24	20,4	68,16	-	244,467	-	20,2	47,33	-	242,928	-	20,83	1,539	0,00	-	0,00	5,043
22.01.20	24	20,4	68,16	-	244,467	-	20,2	47,33	-	242,928	-	20,83	1,539	0,00	-	0,00	5,043
Среднее	24,00	20,4	68,16	-	244,467	-	20,2	47,33	-	242,928	-	20,83	1,539	-	-	-	5,043
Итого	744,0				7578,484	0,000				7530,766	0,000		47,718	0,00	0,00	0,00	156,34

Ориентировочно до конца месяца(+)	2200,205	2186,351	13,854	45,389
Корректировка за прошлый месяц (-)				
Итого за январь 2020 :	9778,689	9717,118	61,571	201,73

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
17.04.15 14:00	176722,218	-	174415,750	-	0,000	-	3599,223	
17.04.15 14:00	176722,218	-	174415,750	-	0,000	-	3599,223	

Время аварийных ситуаций: 0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды tхв = 0 201,73 Гкал
Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета _____ Гкал

Главный инженер
(по доверенности абонента) _____

Общество с ограниченной ответственностью «Жилкомсервис №2 Невского района» Санкт-Петербург

Дирекция по сбыту тепловой энергии филиала «Невский» ПАО «ТГК-1»
Отдел расчетов и анализа теплопотребления
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
Дата