

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за январь 2020

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
 Договор: 31502
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Рыбацкий 39, СЦО+ГВС

график: 150/70
 Схема подключения: Четырёхтрубная
СЦО

Установленные приборы:

Вычислитель: СПТ-943 № 4776

расходомер Gmin
 VA2305M 50 0,08
 Обратн.тр. VA2305M 50 0,08
 тр-д. ГВС VA2305M 25 0,02
 тр.цирк. ГВС VA2305M 15 0,0063
 Тр. Подпитки

Приборы УУТЭ поверены до _____
 Gmax 80 Термопреобр.
 80 КТППР-05
 20 КТППР-05
 6,3 КТППР-05

Тхв = 0
 Преобр. давления

Расчетный алгоритм: зима: $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$ лето: $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$

Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=

Фактические нагрузки: Gот ф.= т/сут Gгвс ф.= т/сут Qот.ср.ф.= Гкал/мес Qот.ср.ф.= Гкал/сут

Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подводящий трубопровод					Обратный трубопровод					dT С	dG тонн	G1гвс тонн	G2гвс тонн	dGгвс тонн	Q Гкал
		fG1, %	T1 С	P1 кгс/см	G1 тонн	Q1 Гкал	fG2, %	T2 С	P2 кгс/см	G2 тонн	Q2 Гкал						
23.12.19	24	11,3	58,76	9,16	217,884	-	11,4	40,57	4,60	219,150	-	18,19	-1,266	-	-	-	3,981
24.12.19	24	11,2	60,92	9,16	214,654	-	11,2	41,39	4,60	215,885	-	19,54	-1,231	-	-	-	4,211
25.12.19	24	11,1	63,11	9,16	213,787	-	11,2	42,44	4,60	215,046	-	20,67	-1,259	-	-	-	4,437
26.12.19	24	10,6	64,58	9,16	204,136	-	8,2	44,96	4,60	157,420	-	19,62	46,717	-	-	-	6,162
27.12.19	24	10,7	67,44	9,16	206,315	-	10,8	43,80	4,60	207,796	-	23,65	-1,482	-	-	-	4,896
28.12.19	24	10,8	69,80	9,16	207,823	-	10,9	44,59	4,60	209,616	-	25,21	-1,793	-	-	-	5,258
29.12.19	24	10,7	71,55	9,16	206,328	-	10,8	45,20	4,60	207,906	-	26,35	-1,578	-	-	-	5,455
30.12.19	24	11,3	69,06	9,16	216,193	-	11,3	44,95	4,60	217,570	-	24,11	-1,377	-	-	-	5,231
31.12.19	24	11,1	69,36	9,16	213,202	-	11,2	45,30	4,60	214,378	-	24,05	-1,176	-	-	-	5,147
01.01.20	24	11,1	70,58	9,16	212,772	-	11,1	45,74	4,60	214,020	-	24,83	-1,249	-	-	-	5,303
02.01.20	24	11,1	69,71	9,16	212,667	-	11,1	45,54	4,60	213,752	-	24,17	-1,085	-	-	-	5,159
03.01.20	24	11,1	68,68	9,16	212,275	-	11,1	45,16	4,60	213,454	-	23,52	-1,180	-	-	-	5,011
04.01.20	24	11,0	66,76	9,16	211,656	-	11,1	44,29	4,60	212,722	-	22,47	-1,065	-	-	-	4,773
05.01.20	24	10,9	67,32	9,16	209,356	-	11,0	43,99	4,60	210,624	-	23,33	-1,267	-	-	-	4,901
06.01.20	24	10,6	72,47	9,16	204,348	-	10,7	45,80	4,60	205,439	-	26,66	-1,091	-	-	-	5,467
07.01.20	24	10,7	71,80	9,16	206,306	-	10,8	45,87	4,60	207,420	-	25,93	-1,113	-	-	-	5,368
08.01.20	24	10,9	68,96	9,16	209,626	-	11,0	44,88	4,60	210,714	-	24,08	-1,088	-	-	-	5,066
09.01.20	24	10,9	68,04	9,16	209,785	-	11,0	44,72	4,60	210,956	-	23,32	-1,171	-	-	-	4,911
10.01.20	24	10,7	67,45	9,16	205,269	-	10,7	43,95	4,60	206,276	-	23,50	-1,007	-	-	-	4,843
11.01.20	24	10,5	68,04	9,16	201,763	-	10,6	43,83	4,60	203,011	-	24,21	-1,247	-	-	-	4,902
12.01.20	24	10,6	67,50	9,16	203,890	-	10,7	43,70	4,60	205,049	-	23,80	-1,159	-	-	-	4,870
13.01.20	24	10,8	67,19	9,16	206,875	-	10,8	43,92	4,60	208,082	-	23,27	-1,207	-	-	-	4,831
14.01.20	24	10,6	66,28	9,16	203,906	-	10,7	43,33	4,60	205,122	-	22,96	-1,217	-	-	-	4,698
15.01.20	24	10,5	65,90	9,16	202,203	-	10,6	42,94	4,60	203,329	-	22,97	-1,126	-	-	-	4,661
16.01.20	24	10,8	65,74	9,16	207,498	-	10,9	43,55	4,60	208,745	-	22,19	-1,247	-	-	-	4,623
17.01.20	24	10,9	65,75	9,16	208,946	-	10,9	43,67	4,60	210,078	-	22,08	-1,132	-	-	-	4,631
18.01.20	24	10,6	65,52	9,16	204,026	-	10,7	43,12	4,60	205,155	-	22,39	-1,129	-	-	-	4,586
19.01.20	24	10,7	65,57	9,16	204,736	-	10,7	43,08	4,60	206,043	-	22,50	-1,307	-	-	-	4,623
20.01.20	24	10,8	65,26	9,16	206,651	-	10,8	43,04	4,60	207,852	-	22,23	-1,201	-	-	-	4,610
21.01.20	24	11,1	63,81	9,16	212,374	-	11,1	42,94	4,60	213,581	-	20,88	-1,206	-	-	-	4,451
22.01.20	24	10,8	62,07	9,16	207,730	-	10,9	41,71	4,60	209,031	-	20,36	-1,301	-	-	-	4,246
Среднее	24,00	10,9	66,94	9,16	208,548	-	10,8	43,93	4,60	208,233	-	23,00	0,315	-	-	-	4,881
Итого	744,0				6464,980	0,000				6455,219	0,000		9,761	0,00	0,00	0,00	151,31

Ориентировочно до конца месяца(+) 1876,930 1874,096 2,834 43,930
 Корректировка за прошлый месяц (-)
Итого за январь 2020 : 8341,910 8329,315 12,595 195,24

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
23.12.19 04:00	15978,121	-	16038,095	-	-	-	310,086	
22.01.20 23:00	22397,445	-	22447,384	-	-	-	460,568	

Время аварийных ситуаций: 0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды Тхв =
 Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета

195,24 Гкал
 Гкал

Главный инженер
 (по доверенности абонента)

