

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за январь 2020

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
 Договор: 31502
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Шлиссельбургский 26-2, ТЦ-2 СЦО+ГВС

график: 150/70
 Схема подключения: Четырёхтрубная
СЦО

Установленные приборы:

Вычислитель: ВКТ-7 № 215582

расходомер

Подающий тр. ПРЭМ 40 мм

Обратн.тр. ПРЭМ 40 мм

тр-д. ГВС ПРЭМ 40 мм

тр.цирк. ГВС ПРЭМ 20 мм

Тр. Подпитки

Gmin

Приборы УУТЭ поверены до _____

Gmax

22,5

22,5

22,5

6

Термопреобр.

КТСП-Н

КТСП-Н

КТСП-Н

КТСП-Н

Тхв = 0

Преобр. давления

ПДТВХ-1

ПДТВХ-1

ПДТВХ-1

ПДТВХ-1

Расчетный алгоритм: зима: лето:

Договорные нагрузки, Гкал/ч,

Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч,

Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные нагрузки (ср.час), т/ч,

Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=

Фактические нагрузки:

Gот.ф.= т/сут Gгвс.ф.= т/сут Qот.ф.= Гкал/мес Qот.ср.ф.= Гкал/сут

Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT С	dG тонн	G1гвс тонн	G2гвс тонн	dGгвс тонн	Q Гкал
		fG1, %	T1 С	P1 кгс/см	G1 тонн	Q1 Гкал	fG2, %	T2 С	P2 кгс/см	G2 тонн	Q2 Гкал						
23.12.19	24	39,3	62,59	9,88	212,080	-	38,8	42,31	6,64	209,640	-	20,28	2,440	-	-	-	4,411
24.12.19	24	39,1	64,66	9,87	211,130	-	38,7	43,29	6,67	208,770	-	21,37	2,360	-	-	-	4,621
25.12.19	24	38,8	66,14	9,88	209,580	-	38,4	43,99	6,72	207,310	-	22,15	2,270	-	-	-	4,749
26.12.19	24	39,1	66,25	9,87	210,990	-	38,7	44,01	6,67	208,800	-	22,24	2,190	-	-	-	4,793
27.12.19	24	39,3	67,43	9,87	212,350	-	38,9	44,41	6,63	210,130	-	23,02	2,220	-	-	-	4,994
28.12.19	24	39,3	70,29	9,91	212,310	-	38,9	45,12	6,65	210,170	-	25,17	2,140	-	-	-	5,448
29.12.19	24	39,3	71,30	9,92	212,130	-	38,9	45,15	6,66	210,110	-	26,15	2,020	-	-	-	5,648
30.12.19	24	39,3	70,04	9,92	212,070	-	38,9	44,93	6,67	210,020	-	25,11	2,050	-	-	-	5,427
31.12.19	24	39,2	70,58	9,89	211,430	-	38,8	45,70	6,67	209,390	-	24,88	2,040	-	-	-	5,363
01.01.20	24	39,1	70,94	9,90	211,240	-	38,7	45,75	6,68	209,140	-	25,19	2,100	-	-	-	5,423
02.01.20	24	39,2	69,34	9,90	211,490	-	38,8	45,28	6,67	209,500	-	24,06	1,990	-	-	-	5,186
03.01.20	24	39,2	69,35	9,91	211,420	-	38,8	45,35	6,68	209,260	-	24,00	2,160	-	-	-	5,176
04.01.20	24	39,1	67,12	9,91	211,320	-	38,7	44,32	6,69	209,070	-	22,80	2,250	-	-	-	4,925
05.01.20	24	39,1	70,77	9,91	211,380	-	38,7	45,49	6,69	209,050	-	25,28	2,330	-	-	-	5,457
06.01.20	24	39,3	73,30	9,91	212,070	-	38,9	46,38	6,67	209,790	-	26,92	2,280	-	-	-	5,824
07.01.20	24	39,3	73,03	9,88	212,360	-	38,9	46,66	6,63	210,220	-	26,37	2,140	-	-	-	5,710
08.01.20	24	39,3	70,42	9,90	212,000	-	38,9	45,58	6,65	209,900	-	24,84	2,100	-	-	-	5,371
09.01.20	24	39,3	68,22	9,89	211,960	-	38,8	44,80	6,66	209,660	-	23,42	2,300	-	-	-	5,071
10.01.20	24	39,2	68,68	9,88	211,790	-	38,8	44,77	6,65	209,660	-	23,91	2,130	-	-	-	5,166
11.01.20	24	39,2	69,29	9,89	211,760	-	38,8	44,92	6,66	209,680	-	24,37	2,080	-	-	-	5,260
12.01.20	24	39,2	68,12	9,91	211,430	-	38,8	44,33	6,68	209,420	-	23,79	2,010	-	-	-	5,127
13.01.20	24	39,2	67,40	9,90	211,700	-	38,8	44,27	6,67	209,750	-	23,13	1,950	-	-	-	4,991
14.01.20	24	39,2	67,26	9,91	211,760	-	38,8	44,11	6,67	209,720	-	23,15	2,040	-	-	-	4,999
15.01.20	24	39,3	66,12	9,92	212,300	-	38,8	43,58	6,69	209,770	-	22,54	2,530	-	-	-	4,904
16.01.20	24	39,5	65,40	9,90	213,470	-	39,1	43,75	6,64	210,880	-	21,65	2,590	-	-	-	4,744
17.01.20	24	39,6	65,38	9,90	213,570	-	39,1	43,76	6,64	210,920	-	21,62	2,650	-	-	-	4,741
18.01.20	24	39,4	65,36	9,90	212,940	-	38,9	43,61	6,66	210,070	-	21,75	2,870	-	-	-	4,764
19.01.20	24	39,4	65,38	9,92	212,540	-	38,8	43,50	6,68	209,700	-	21,88	2,840	-	-	-	4,782
20.01.20	24	39,5	65,39	9,93	213,120	-	39,0	43,41	6,67	210,330	-	21,98	2,790	-	-	-	4,813
21.01.20	24	39,2	68,12	9,90	211,920	-	38,8	44,57	6,67	209,649	-	23,55	2,271	-	-	-	5,100
22.01.20	24	39,2	68,12	9,90	211,920	-	38,8	44,57	6,67	209,649	-	23,55	2,271	-	-	-	5,100
Среднее	24,00	39,2	68,12	9,90	211,920	-	38,8	44,57	6,67	209,649	-	23,55	2,271	-	-	-	5,100
Итого	744,0				6569,531	0,000				6499,129	0,000		70,402	0,00	0,00	0,00	158,09

Ориентировочно до конца месяца(+)

1907,283

1886,844

20,439

45,896

Корректировка за прошлый месяц (-)

Итого за январь 2020 :

8476,814

8385,972

90,841

203,98

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
23.12.19 06:00	72629,600	-	71731,100	-	-	-	1610,234	
21.01.20 01:00	78731,300	-	77767,460	-	-	-	1757,205	

Время аварийных ситуаций:

0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды тхв = 0

Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета

203,98 Гкал

Гкал

Главный инженер

(по доверенности абонента)

