

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за январь 2020

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
 Договор: 31502
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Шлиссельбургский 26-2, ТЦ-1 СЦО+ГВС

график: 150/70
 Схема подключения: Четырёхтрубная
СЦО

Установленные приборы:

Вычислитель: ВКТ-7 № 215583

расходомер

Подающий тр. ПРЭМ 40 мм

Обратн.тр. ПРЭМ 40 мм

тр-д. ГВС ПРЭМ 40 мм

тр.цирк. ГВС ПРЭМ 20 мм

Тр. Подпитки

Gmin

0,3

0,3

0,1

0,027

Приборы УУТЭ поверены до _____

Gmax

22,5

22,5

22,5

6

Термопреобр.

КТСП-Н

КТСП-Н

КТСП-Н

КТСП-Н

Тхв = 0

Преобр. давления

ПДТВХ-1

ПДТВХ-1

ПДТВХ-1

ПДТВХ-1

Расчетный алгоритм: зима: лето:

Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=

Фактические нагрузки: Gот ф.= т/сут Gгвс ф.= т/сут Qот.ср.ф.= Гкал/мес Qот.ср.ф.= Гкал/сут

Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT С	dG тонн	G1гвс тонн	G2гвс тонн	dGгвс тонн	Q Гкал
		fG1, %	T1 С	P1 кгс/см	G1 тонн	Q1 Гкал	fG2 %	T2 С	P2 кгс/см	G2 тонн	Q2 Гкал						
23.12.19	24	36,6	62,00	9,64	197,740	-	36,5	41,30	6,38	197,280	-	20,70	0,460	-	-	-	4,118
24.12.19	24	36,4	64,05	9,63	196,400	-	36,3	42,28	6,43	195,820	-	21,77	0,580	-	-	-	4,305
25.12.19	24	36,0	65,52	9,62	194,530	-	36,0	42,92	6,47	194,210	-	22,60	0,320	-	-	-	4,416
26.12.19	24	36,3	65,61	9,62	196,120	-	36,2	42,93	6,43	195,370	-	22,68	0,750	-	-	-	4,487
27.12.19	24	36,5	66,76	9,67	197,040	-	36,4	43,12	6,41	196,350	-	23,64	0,690	-	-	-	4,693
28.12.19	24	36,5	69,54	9,65	196,860	-	36,3	43,93	6,40	196,180	-	25,61	0,680	-	-	-	5,074
29.12.19	24	36,4	70,56	9,62	196,610	-	36,3	44,07	6,41	195,920	-	26,49	0,690	-	-	-	5,244
30.12.19	24	36,4	69,34	9,60	196,450	-	36,3	43,86	6,39	195,780	-	25,48	0,670	-	-	-	5,041
31.12.19	24	36,3	69,86	9,61	195,900	-	36,1	44,57	6,42	195,110	-	25,29	0,790	-	-	-	4,995
01.01.20	24	36,2	70,23	9,62	195,570	-	36,1	44,60	6,43	194,900	-	25,63	0,670	-	-	-	5,051
02.01.20	24	36,2	68,65	9,60	195,550	-	36,1	44,07	6,41	195,180	-	24,58	0,370	-	-	-	4,831
03.01.20	24	36,2	68,65	9,60	195,370	-	36,1	44,12	6,42	194,940	-	24,53	0,430	-	-	-	4,817
04.01.20	24	36,1	66,46	9,59	195,180	-	36,1	43,08	6,42	194,800	-	23,38	0,380	-	-	-	4,587
05.01.20	24	36,1	70,00	9,63	195,080	-	36,1	44,31	6,43	194,670	-	25,69	0,410	-	-	-	5,034
06.01.20	24	36,2	72,51	9,60	195,710	-	36,2	45,32	6,41	195,270	-	27,19	0,440	-	-	-	5,348
07.01.20	24	36,3	72,28	9,57	195,860	-	36,2	45,50	6,38	195,600	-	26,78	0,260	-	-	-	5,264
08.01.20	24	36,2	69,73	9,57	195,390	-	36,2	44,54	6,38	195,270	-	25,19	0,120	-	-	-	4,932
09.01.20	24	36,1	67,56	9,57	195,190	-	36,1	43,78	6,38	195,110	-	23,78	0,080	-	-	-	4,653
10.01.20	24	36,1	67,97	9,57	195,160	-	36,1	43,65	6,39	195,060	-	24,32	0,100	-	-	-	4,755
11.01.20	24	36,1	68,58	9,58	195,110	-	36,1	43,69	6,39	194,980	-	24,89	0,130	-	-	-	4,870
12.01.20	24	36,0	67,44	9,56	194,600	-	36,0	43,22	6,40	194,590	-	24,22	0,010	-	-	-	4,721
13.01.20	24	36,1	66,74	9,57	194,800	-	36,1	43,20	6,39	194,790	-	23,54	0,010	-	-	-	4,595
14.01.20	24	36,1	66,58	9,55	194,740	-	36,1	42,97	6,38	194,720	-	23,61	0,020	-	-	-	4,607
15.01.20	24	35,9	65,48	9,54	194,040	-	35,9	42,43	6,41	194,030	-	23,05	0,010	-	-	-	4,479
16.01.20	24	36,1	64,78	9,54	194,900	-	36,1	42,61	6,37	194,900	-	22,17	0,000	-	-	-	4,330
17.01.20	24	36,1	64,77	9,53	194,880	-	36,1	42,64	6,37	194,880	-	22,13	0,000	-	-	-	4,320
18.01.20	24	36,0	64,71	9,53	194,240	-	36,0	42,26	6,39	194,240	-	22,45	0,000	-	-	-	4,365
19.01.20	24	35,9	64,73	9,54	193,800	-	35,9	42,13	6,40	193,780	-	22,60	0,020	-	-	-	4,386
20.01.20	24	36,0	64,75	9,54	194,330	-	36,0	42,09	6,39	194,260	-	22,66	0,070	-	-	-	4,412
21.01.20	24	36,2	67,44	9,59	195,419	-	36,1	43,42	6,40	195,103	-	24,02	0,316	-	-	-	4,715
22.01.20	24	36,2	67,44	9,59	195,419	-	36,1	43,42	6,40	195,103	-	24,02	0,316	-	-	-	4,715
Среднее	24,00	36,2	67,44	9,59	195,419	-	36,1	43,42	6,40	195,103	-	24,02	0,316	-	-	-	4,715
Итого	744,0				6057,988	0,000				6048,196	0,000			0,00	0,00	0,00	146,16

Ориентировочно до конца месяца(+)

1758,771

1755,928

2,843

42,433

Корректировка за прошлый месяц (-)

Итого за январь 2020 :

7816,759

7804,124

12,634

188,59

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
23.12.19 08:00	234472,860	-	234487,520	-	-	-	5189,914	
21.01.20 02:00	240090,440	-	240096,050	-	-	-	5325,660	

Время аварийных ситуаций:

0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды тхв = 0

188,59 Гкал

Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета

Гкал

Главный инженер

(по доверенности абонента)

