

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за январь 2020

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
 Договор: 31502
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Шлиссельбургский 17-2, ТЦ-2 СЦО+ГВС

график: 150/70
 Схема подключения: Четырёхтрубная
СЦО

Установленные приборы:

Вычислитель: ВКТ-7 № 215573

расходомер

Подающий тр. ПРЭМ 40 mm

Обратн.тр. ПРЭМ 40 mm

тр-д. ГВС ПРЭМ 50 mm

тр.цирк. ГВС ПРЭМ 32 mm

Тр. Подпитки

Gmin

Приборы УУТЭ поверены до _____

Gmax

22,5

22,5

36

15

Термопреобр.

КТСП-Н

КТСП-Н

КТСП-Н

КТСП-Н

Тхв = 0

Преобр. давления

ПДТВХ-1

ПДТВХ-1

ПДТВХ-1

ПДТВХ-1

Расчетный алгоритм: зима: лето:

Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=

Фактические нагрузки: Gот ф.= т/сут Gгвс ф.= т/сут Qот.ф.= Гкал/мес Qот.ср.ф.= Гкал/сут

Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT С	dG тонн	G1гвс тонн	G2гвс тонн	dGгвс тонн	Q Гкал
		fG1, %	T1 С	P1 кгс/см	G1 тонн	Q1 Гкал	fG2 %	T2 С	P2 кгс/см	G2 тонн	Q2 Гкал						
23.12.19	24	41,3	67,83	9,28	223,280	-	41,3	47,70	1,04	223,280	-	20,13	0,000	-	-	-	4,527
24.12.19	24	40,6	67,39	9,30	219,480	-	40,6	46,92	1,04	219,480	-	20,47	0,000	-	-	-	4,523
25.12.19	24	40,6	67,67	9,29	219,500	-	40,6	46,90	1,04	219,500	-	20,77	0,000	-	-	-	4,588
26.12.19	24	41,5	69,03	9,29	224,160	-	41,5	47,75	1,04	224,160	-	21,28	0,000	-	-	-	4,802
27.12.19	24	42,2	72,20	9,29	227,660	-	42,2	49,23	1,04	227,660	-	22,97	0,000	-	-	-	5,262
28.12.19	24	42,7	74,25	9,29	230,640	-	42,7	50,22	1,04	230,640	-	24,03	0,000	-	-	-	5,576
29.12.19	24	42,6	73,58	9,27	230,160	-	42,6	49,40	1,04	230,160	-	24,18	0,000	-	-	-	5,599
30.12.19	24	43,1	72,13	9,27	232,740	-	43,1	49,42	1,04	232,740	-	22,71	0,000	-	-	-	5,321
31.12.19	24	43,4	68,56	9,28	234,220	-	43,4	48,06	1,04	234,220	-	20,50	0,000	-	-	-	4,833
01.01.20	24	42,7	68,51	9,28	230,510	-	42,7	47,52	1,04	230,510	-	20,99	0,000	-	-	-	4,871
02.01.20	24	42,7	67,99	9,27	230,690	-	42,7	47,48	1,04	230,690	-	20,51	0,000	-	-	-	4,766
03.01.20	24	42,7	69,50	9,27	230,340	-	42,7	48,32	1,04	230,340	-	21,18	0,000	-	-	-	4,909
04.01.20	24	43,1	67,84	9,26	232,680	-	43,1	47,75	1,04	232,680	-	20,09	0,000	-	-	-	4,706
05.01.20	24	42,7	66,72	9,29	230,710	-	42,7	46,49	1,04	230,710	-	20,23	0,000	-	-	-	4,701
06.01.20	24	42,3	72,87	9,27	228,250	-	42,3	49,18	1,04	228,250	-	23,69	0,000	-	-	-	5,442
07.01.20	24	42,3	73,43	9,28	228,340	-	42,3	49,88	1,04	228,340	-	23,55	0,000	-	-	-	5,412
08.01.20	24	43,0	69,54	9,26	232,310	-	43,0	48,41	1,04	232,310	-	21,13	0,000	-	-	-	4,940
09.01.20	24	42,8	67,02	9,28	230,910	-	42,8	47,24	1,04	230,910	-	19,78	0,000	-	-	-	4,597
10.01.20	24	42,6	65,55	9,28	229,900	-	42,6	46,22	1,04	229,900	-	19,33	0,000	-	-	-	4,478
11.01.20	24	42,3	65,19	9,29	228,560	-	42,3	45,60	1,04	228,560	-	19,59	0,000	-	-	-	4,507
12.01.20	24	42,4	67,80	9,28	228,740	-	42,4	46,99	1,04	228,740	-	20,81	0,000	-	-	-	4,791
13.01.20	24	42,8	68,17	9,27	231,300	-	42,8	47,60	1,04	231,300	-	20,57	0,000	-	-	-	4,792
14.01.20	24	42,4	65,76	9,29	229,050	-	42,4	46,29	1,04	229,050	-	19,47	0,000	-	-	-	4,490
15.01.20	24	42,2	64,48	9,28	227,660	-	42,2	45,44	3,83	227,660	-	19,04	0,000	-	-	-	4,352
16.01.20	24	42,9	66,24	9,28	231,500	-	42,9	46,94	6,26	231,500	-	19,30	0,000	-	-	-	4,475
17.01.20	24	43,2	64,84	9,27	233,420	-	43,2	46,32	6,20	233,420	-	18,52	0,000	-	-	-	4,330
18.01.20	24	42,4	63,23	9,29	229,040	-	42,4	44,99	6,33	229,040	-	18,24	0,000	-	-	-	4,186
19.01.20	24	42,2	64,30	9,29	227,620	-	42,2	45,39	6,37	227,620	-	18,91	0,000	-	-	-	4,312
20.01.20	24	42,4	65,02	9,30	228,830	-	42,4	45,80	6,35	228,830	-	19,22	0,000	-	-	-	4,406
21.01.20	24	42,4	68,16	9,28	229,041	-	42,4	47,43	2,04	229,041	-	20,73	0,000	-	-	-	4,776
22.01.20	24	42,4	68,16	9,28	229,041	-	42,4	47,43	2,04	229,041	-	20,73	0,000	-	-	-	4,776
Среднее	24,00	42,4	68,16	9,28	229,041	-	42,4	47,43	2,04	229,041	-	20,73	-	-	-	-	4,776
Итого	744,0				7100,283	0,000				7100,283	0,000		0,000	0,00	0,00	0,00	148,05

Ориентировочно до конца месяца(+)

2061,372

Корректировка за прошлый месяц (-)

2061,372

0,000

42,981

Итого за январь 2020 :

9161,655

9161,655

0,000

191,03

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
23.12.19 05:00	112317,040	-	111683,670	-	-	-	2206,226	
21.01.20 02:00	118922,910	-	118289,540	-	-	-	2343,948	

Время аварийных ситуаций:

0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды тхв =

0

Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета

191,03 Гкал

Гкал

Главный инженер

(по доверенности абонента)

