

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за январь 2020

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
 Договор: 31502
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Шлиссельбургский 21, ТЦ-1 СЦО+ГВС

график: 150/70
 Схема подключения: Четырёхтрубная
СЦО

Установленные приборы:

Вычислитель: ВКТ-7 № 215580

расходомер

Подающий тр. ПРЭМ 40 mm

Обратн.тр. ПРЭМ 40 mm

тр-д. ГВС ПРЭМ 50 mm

тр.цирк. ГВС ПРЭМ 32 mm

Тр. Подпитки

Gmin

Приборы УУТЭ поверены до _____

Gmax

22,5

22,5

36

15

Термопреобр.

КТСП-Н

КТСП-Н

КТСП-Н

КТСП-Н

Тхв = 0

Преобр. давления

ПДТВХ-1

ПДТВХ-1

ПДТВХ-1

ПДТВХ-1

Расчетный алгоритм: зима: лето:

Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=

Фактические нагрузки: Gот ф.= т/сут Gгвс ф.= т/сут Qот.ф.= Гкал/мес Qот.ср.ф.= Гкал/сут

Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT С	dG тонн	G1гвс тонн	G2гвс тонн	dGгвс тонн	Q Гкал
		fG1, %	T1 С	P1 кгс/см	G1 тонн	Q1 Гкал	fG2 %	T2 С	P2 кгс/см	G2 тонн	Q2 Гкал						
23.12.19	24	27,5	67,47	9,22	148,640	-	27,3	44,30	6,82	147,390	-	23,17	1,250	-	-	-	3,501
24.12.19	24	27,1	67,08	9,22	146,280	-	26,9	43,94	6,92	145,070	-	23,14	1,210	-	-	-	3,439
25.12.19	24	27,1	67,34	9,24	146,300	-	26,9	44,10	6,89	145,170	-	23,24	1,130	-	-	-	3,451
26.12.19	24	27,7	68,70	9,23	149,580	-	27,5	44,81	6,78	148,300	-	23,89	1,280	-	-	-	3,633
27.12.19	24	28,1	71,87	9,19	151,780	-	27,9	46,12	6,71	150,520	-	25,75	1,260	-	-	-	3,970
28.12.19	24	28,5	73,83	9,22	153,770	-	28,2	47,00	6,62	152,300	-	26,83	1,470	-	-	-	4,198
29.12.19	24	28,4	73,15	9,24	153,470	-	28,2	46,19	6,67	152,200	-	26,96	1,270	-	-	-	4,197
30.12.19	24	28,7	71,71	9,23	155,200	-	28,5	46,09	6,54	153,930	-	25,62	1,270	-	-	-	4,039
31.12.19	24	28,9	68,21	9,21	156,270	-	28,7	45,09	6,54	154,920	-	23,12	1,350	-	-	-	3,678
01.01.20	24	28,5	68,17	9,23	153,860	-	28,3	44,56	6,65	152,550	-	23,61	1,310	-	-	-	3,694
02.01.20	24	28,5	67,65	9,24	153,910	-	28,3	44,64	6,63	152,640	-	23,01	1,270	-	-	-	3,601
03.01.20	24	28,5	69,21	9,22	153,680	-	28,2	45,40	6,65	152,440	-	23,81	1,240	-	-	-	3,719
04.01.20	24	28,8	67,44	9,22	155,440	-	28,5	44,83	6,58	153,990	-	22,61	1,450	-	-	-	3,586
05.01.20	24	28,5	66,46	9,24	154,020	-	28,3	43,62	6,63	152,680	-	22,84	1,340	-	-	-	3,578
06.01.20	24	28,2	72,52	9,25	152,430	-	28,0	45,94	6,70	151,010	-	26,58	1,420	-	-	-	4,121
07.01.20	24	28,3	72,97	9,23	152,630	-	28,0	46,61	6,68	151,120	-	26,36	1,510	-	-	-	4,098
08.01.20	24	28,8	69,15	9,20	155,330	-	28,5	45,33	6,58	153,670	-	23,82	1,660	-	-	-	3,776
09.01.20	24	28,6	66,70	9,23	154,360	-	28,3	44,38	6,63	152,810	-	22,32	1,550	-	-	-	3,520
10.01.20	24	28,5	65,21	9,23	153,890	-	28,2	43,47	6,66	152,120	-	21,74	1,770	-	-	-	3,426
11.01.20	24	28,4	64,90	9,26	153,210	-	28,0	42,88	6,69	151,320	-	22,02	1,890	-	-	-	3,457
12.01.20	24	28,4	67,45	9,23	153,460	-	28,0	44,08	6,68	151,370	-	23,37	2,090	-	-	-	3,679
13.01.20	24	28,7	67,86	9,23	155,210	-	28,3	44,72	6,61	152,960	-	23,14	2,250	-	-	-	3,697
14.01.20	24	28,5	65,39	9,24	153,730	-	28,1	43,49	6,68	151,560	-	21,90	2,170	-	-	-	3,464
15.01.20	24	28,3	64,20	9,25	152,820	-	27,8	47,90	6,77	150,310	-	16,30	2,510	-	-	-	2,611
16.01.20	24	28,7	65,90	9,22	154,910	-	28,0	42,88	6,81	151,240	-	23,02	3,670	-	-	-	3,723
17.01.20	24	28,9	64,54	9,21	156,190	-	28,3	44,08	6,75	152,890	-	20,46	3,300	-	-	-	3,341
18.01.20	24	28,4	62,91	9,23	153,540	-	27,6	44,38	6,88	148,870	-	18,53	4,670	-	-	-	3,052
19.01.20	24	28,3	63,99	9,24	152,750	-	27,4	43,47	6,78	148,050	-	20,52	4,700	-	-	-	3,339
20.01.20	24	28,4	64,72	9,24	153,590	-	27,6	42,88	6,87	148,780	-	21,84	4,810	-	-	-	3,561
21.01.20	24	29,0	63,28	9,21	156,640	-	28,2	44,08	6,72	152,320	-	19,20	4,320	-	-	-	3,198
22.01.20	24	28,4	67,67	9,23	153,230	-	28,0	50,02	6,70	151,150	-	17,65	2,080	-	-	-	2,808
Среднее	24,00	28,4	67,67	9,23	153,230	-	28,0	44,88	6,70	151,150	-	22,79	2,080	-	-	-	3,586
Итого	744,0				4750,120	0,000			6,70	4685,650	0,000		64,470	0,00	0,00	0,00	111,16

Ориентировочно до конца месяца(+)

1379,067

Корректировка за прошлый месяц (-)

1360,350

18,717

32,271

Итого за январь 2020 :

6129,187

6046,000

83,187

143,43

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
23.12.19 09:00	13647,620	-	13015,420	-	-	-	299,658	
21.01.20 13:00	18115,680	-	17423,290	-	-	-	391,389	

Время аварийных ситуаций:

0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды тхв =
 Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета

143,43 Гкал

Гкал

Главный инженер

(по доверенности абонента)

