

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за январь 2020

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
 Договор: 31502
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Шлиссельбургский 21, ТЦ-2 СЦО

график: 150/70
 Схема подключения: Двухтрубная
СЦО

Установленные приборы:

Вычислитель: ВКТ-7 № 215577

расходомер

Gmin

Приборы УУТЭ поверены до _____

Gmax

Термопреобр.

Тхв = 0

Преобр. давления

Подающий тр. ПРЭМ 40 мм

22,5

КТСП-Н

ПДТВХ-1

Обратн.тр. ПРЭМ 40 мм

22,5

КТСП-Н

ПДТВХ-1

тр-д. ГВС

тр.цирк. ГВС

Тр. Подпитки

Расчетный алгоритм: зима: лето:

Договорные нагрузки, Гкал/ч,

Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч,

Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные нагрузки (ср.час), т/ч,

Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=

Фактические нагрузки:

Gот ф.= т/сут

Gгвс ф.= т/сут

Qот.ф.= Гкал/мес

Qот.ср.ф.= Гкал/сут

Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT С	dG тонн	G1гвс тонн	G2гвс тонн	dGгвс тонн	Q Гкал
		fG1, %	T1 С	P1 кгс/см	G1 тонн	Q1 Гкал	fG2 %	T2 С	P2 кгс/см	G2 тонн	Q2 Гкал						
23.12.19	24	20,7	66,79	8,82	111,950	-	20,6	39,43	6,71	111,440	-	27,36	0,510	0,00	0,00	0,00	3,082
24.12.19	24	20,4	66,38	8,82	110,280	-	20,3	39,02	6,81	109,350	-	27,36	0,930	0,00	0,00	0,00	3,051
25.12.19	24	20,4	66,65	8,81	110,290	-	20,2	39,06	6,79	109,230	-	27,59	1,060	0,00	0,00	0,00	3,082
26.12.19	24	20,8	67,99	8,81	112,550	-	20,7	39,62	6,69	111,520	-	28,37	1,030	0,00	0,00	0,00	3,231
27.12.19	24	21,1	71,12	8,83	114,180	-	20,9	40,69	6,61	113,090	-	30,43	1,090	0,00	0,00	0,00	3,517
28.12.19	24	21,4	73,07	8,82	115,430	-	21,2	41,30	6,54	114,610	-	31,77	0,820	0,00	0,00	0,00	3,700
29.12.19	24	21,3	72,37	8,84	115,230	-	21,2	40,56	6,55	114,470	-	31,81	0,760	0,00	0,00	0,00	3,696
30.12.19	24	21,6	70,98	8,77	116,420	-	21,4	40,55	6,45	115,700	-	30,43	0,720	0,00	0,00	0,00	3,570
31.12.19	24	21,7	67,53	8,78	117,090	-	21,6	39,97	6,42	116,380	-	27,56	0,710	0,00	0,00	0,00	3,259
01.01.20	24	21,3	67,48	8,80	115,200	-	21,3	39,40	6,53	114,760	-	28,08	0,440	0,00	0,00	0,00	3,252
02.01.20	24	21,3	66,98	8,78	115,170	-	21,2	39,53	6,52	114,710	-	27,45	0,460	0,00	0,00	0,00	3,180
03.01.20	24	21,3	68,52	8,76	115,130	-	21,2	40,07	6,52	114,480	-	28,45	0,650	0,00	0,00	0,00	3,302
04.01.20	24	21,6	66,78	8,75	116,550	-	21,4	39,59	6,46	115,770	-	27,19	0,780	0,00	0,00	0,00	3,201
05.01.20	24	21,4	65,78	8,83	115,490	-	21,3	38,51	6,53	114,800	-	27,27	0,690	0,00	0,00	0,00	3,172
06.01.20	24	21,2	71,74	8,84	114,440	-	21,0	40,18	6,59	113,550	-	31,56	0,890	0,00	0,00	0,00	3,648
07.01.20	24	21,2	72,25	8,79	114,730	-	21,0	40,91	6,57	113,570	-	31,34	1,160	0,00	0,00	0,00	3,644
08.01.20	24	21,6	68,46	8,75	116,530	-	21,4	39,88	6,45	115,540	-	28,58	0,990	0,00	0,00	0,00	3,373
09.01.20	24	21,5	66,03	8,76	116,080	-	21,3	39,26	6,50	114,900	-	26,77	1,180	0,00	0,00	0,00	3,152
10.01.20	24	21,4	64,55	8,80	115,540	-	21,2	38,50	6,55	114,490	-	26,05	1,050	0,00	0,00	0,00	3,051
11.01.20	24	21,3	64,22	8,82	114,870	-	21,1	37,92	6,58	113,830	-	26,30	1,040	0,00	0,00	0,00	3,061
12.01.20	24	21,3	66,77	8,77	114,910	-	21,1	38,94	6,56	113,800	-	27,83	1,110	0,00	0,00	0,00	3,241
13.01.20	24	21,5	67,19	8,78	115,910	-	21,3	39,57	6,51	114,970	-	27,62	0,940	0,00	0,00	0,00	3,238
14.01.20	24	21,3	64,74	8,79	114,850	-	21,1	38,58	6,57	113,890	-	26,16	0,960	0,00	0,00	0,00	3,039
15.01.20	24	21,2	63,55	8,78	114,220	-	21,0	37,86	6,59	113,250	-	25,69	0,970	0,00	0,00	0,00	2,972
16.01.20	24	21,4	65,25	8,78	115,700	-	21,3	39,22	6,51	115,050	-	26,03	0,650	0,00	0,00	0,00	3,037
17.01.20	24	21,6	63,91	8,75	116,720	-	21,5	38,89	6,45	116,050	-	25,02	0,670	0,00	0,00	0,00	2,949
18.01.20	24	21,2	62,28	8,79	114,580	-	21,1	37,78	6,58	113,770	-	24,50	0,810	0,00	0,00	0,00	2,837
19.01.20	24	21,1	63,35	8,79	113,850	-	21,0	37,91	6,61	113,240	-	25,44	0,610	0,00	0,00	0,00	2,918
20.01.20	24	21,2	64,07	8,79	114,430	-	21,1	38,31	6,58	113,870	-	25,76	0,560	0,00	0,00	0,00	2,969
21.01.20	24	21,3	67,13	8,79	114,770	-	21,1	39,35	6,56	113,934	-	27,79	0,836	-	-	-	3,222
22.01.20	24	21,3	67,13	8,79	114,770	-	21,1	39,35	6,56	113,934	-	27,79	0,836	-	-	-	3,222
Среднее	24,00	21,3	67,13	8,79	114,770	-	21,1	39,35	6,56	113,934	-	27,79	0,836	-	-	-	3,222
Итого	744,0				3557,859	0,000				3531,948	0,000		25,912	0,00	0,00	0,00	99,87

Ориентировочно до конца месяца(+)

1032,927

1025,404

7,523

28,994

Корректировка за прошлый месяц (-)

Итого за январь 2020 :

4590,786

4557,352

33,434

128,86

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
23.12.19 05:00	37504,400	-	40609,290	-	0,000	0,000	1525,121	
21.01.20 17:00	40891,760	-	43972,010	-	0,000	0,000	1619,977	

Время аварийных ситуаций:

0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды tхв =

128,86 Гкал

Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета

Гкал

Главный инженер

(по доверенности абонента)

