

Отчет о теплотреблении по приборам УТЭ за Август 2020

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"
 Адрес: Александровской Фермы пр-кт, д. 2, лит. А
 Обслуживающая организация: ТЭЦ ООО "Объездовоэнерго"

Договор: 9134.038.1
 Строит. адрес: Теллерон:
 Схема подключения: 2-х трубная схема

Телефон:

Узел учета: Община
 Код УТЭ: 23154

Установленные приборы: СТП943 № 15805
 Вычислитель: ПРЭМ
 Подающий трубопровод (М1)
 Обратный трубопровод (М2)
 Подающий ГВС (М3)
 Циркуляционный ГВС (М4)
 Подпиточный трубопровод (П)
 Расчетный алгоритм: зима:
 $Q = M1 \cdot (t1 - tух) - M2 \cdot (t2 - tух)$
 Договорные нагрузки (ср. час), Гкал/час:
 Договорные расходы (ср. сут.), Т/сут.:

Часовые и суточные архивы в файлах:
 расходомер:
 ПРЭМ
 ПРЭМ
 ПРЭМ
 ВСР-15
 Qот = 0,7662
 Qср = 0,7662
 Gот = 229,56
 Gср = 0,7662
 Валент = 0
 Валент = 0
 Qух = 0
 Qух = 0
 Gух = 0
 Gух = 0
 лето: Qух = 0,2852
 Qух ср = 0,1299
 Gух = 51,96 Гкал/сут.

Режим (схема): ОГ: СП-0; МИ: СП-0;
 Преобр. давления:

График: 150/70

Учет ГВС (ТВ-1) Фактическое потребление за отчетный период с 23.07.2020 по 22.08.2020

Дата	Ти	НС	Учет ГВС (ТВ-1)						Контроль ГВС (ТВ-2)						Qобщ Гкал													
			M1	M2	DM	T1	T2	DT	P1	P2	M3	M4	DM	V3		V4	ΔV(излив)	Уходпит	T3	T4	P3	P4						
23.07.2020	24.00		247,09	241,47	5,62	71,22	65,67	5,55	248,62	238,27	1,35	255,39	243,02	12,37	70,94	65,47	2,11											
24.07.2020	24.00		251,47	245,34	6,13	71,34	65,78	5,56	254,01	242,33	11,68	259,90	247,17	12,73	71,07	65,57	2,16											
25.07.2020	24.00		250,64	245,63	5,01	71,27	65,51	5,76	253,23	242,42	10,81	259,09	247,23	11,86	70,98	65,27	2,15											
26.07.2020	24.00		249,65	244,28	5,37	70,93	65,38	5,57	252,34	241,02	11,32	258,13	245,78	12,35	70,62	65,14	2,12											
27.07.2020	24.00		252,66	243,90	8,76	63,81	59,80	4,01	255,26	240,85	14,41	260,13	244,92	15,21	63,62	59,61	1,88											
28.07.2020	24.00		103,51	99,11	4,40	42,21	40,78	1,43	103,64	98,56	5,08	104,52	99,35	5,17	42,14	40,62	0,36											
29.07.2020	24.00		0,00	0,00	0,00	24,74	26,59	-1,85	0,00	0,37	-0,37	0,00	0,37	-0,37	24,63	25,33	0,00											
30.07.2020	24.00		0,00	0,00	0,00	23,54	25,56	-2,02	0,00	0,07	-0,07	0,00	0,07	-0,07	23,48	24,16	0,00											
31.07.2020	24.00		0,00	0,00	0,00	22,27	24,37	-2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,43	23,08	0,00											
01.08.2020	24.00		0,00	0,00	0,00	21,69	23,66	-1,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,85	21,91	0,00											
02.08.2020	24.00		0,00	0,00	0,00	21,70	23,63	-1,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,67	21,82	0,00											
03.08.2020	24.00		0,00	0,00	0,00	21,34	23,34	-1,87	0,00	0,01	-0,01	0,00	0,01	-0,01	21,47	21,57	0,00											
04.08.2020	24.00		0,00	0,00	0,00	21,08	22,81	-1,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,40	21,49	0,00											
05.08.2020	24.00		0,00	0,00	0,00	21,08	22,81	-1,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,16	21,27	0,00											
06.08.2020	24.00		0,00	0,00	0,00	21,09	22,69	-1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,08	21,49	0,00											
07.08.2020	24.00		0,00	0,00	0,00	21,49	23,01	-1,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,26	21,25	0,00											
08.08.2020	24.00		0,00	0,00	0,00	21,72	23,17	-1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,41	21,75	0,00											
09.08.2020	24.00		0,00	0,00	0,00	22,74	24,74	-2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,56	21,88	0,00											
10.08.2020	24.00		0,00	0,00	0,00	25,01	23,42	1,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,25	21,42	0,00											
11.08.2020	24.00		7,69	7,51	0,18	63,90	63,90	0,00	7,40	7,40	0,00	7,53	7,53	0,11	60,03	60,03	0,00											
12.08.2020	24.00		10,93	10,93	0,00	66,07	66,07	0,00	10,56	10,56	0,11	10,45	10,75	0,11	10,64	10,64	0,44											
13.08.2020	24.00		12,48	12,48	0,00	66,42	66,42	0,00	12,11	12,11	0,21	11,90	12,34	0,21	12,13	12,13	0,65											
14.08.2020	24.00		14,50	14,27	0,23	66,75	66,75	0,00	14,12	14,12	0,39	13,73	14,39	0,40	13,99	13,99	0,88											
15.08.2020	24.00		12,59	12,59	0,00	66,92	66,92	0,00	12,29	12,29	0,25	12,04	12,52	0,25	12,27	12,27	0,77											
16.08.2020	24.00		12,19	12,19	0,00	67,29	67,29	0,00	11,97	11,97	0,20	11,77	12,20	0,20	12,00	12,00	0,76											
17.08.2020	24.00		12,76	12,76	0,01	12,75	66,54	33,86	12,49	12,49	0,23	12,26	12,73	0,23	12,92	12,92	0,78											
18.08.2020	24.00		13,94	13,94	0,00	66,62	66,62	0,00	13,92	13,92	0,26	13,66	14,18	0,26	13,50	13,50	0,88											
19.08.2020	24.00		14,10	14,10	0,00	66,37	66,37	0,00	14,76	14,76	0,89	13,87	15,03	0,89	14,14	14,14	0,89											
20.08.2020	24.00		13,99	13,99	0,00	65,80	65,80	0,00	15,14	15,14	1,15	13,99	15,40	1,16	13,40	13,40	0,89											
21.08.2020	24.00		9,25	9,25	1,10	63,22	30,18	33,04	9,77	9,77	1,46	8,31	9,92	1,46	8,46	8,46	0,52											
22.08.2020	24.00		48,48	48,48	5,86	47,51	34,05	13,46	48,94	42,28	6,67	49,97	43,06	6,91	45,74	45,74	0,64											
Итого	744,00		1502,82	1321,25	181,57				1517,28	1310,66	206,62	1549,06	1334,71	214,35			18,85											

Количество тепловой энергии Общ., рассчитанное по среднему:
 Объем теплоносителя Указ., рассчитанный по среднему
 Период превышения ±:
 Коририровка на температуру холодной воды

Итого к расчету по приборам учета (с учетом коририровки): 17,62 °C
 Количественно потребленной тепловой энергии Общ.: 16,29 Гкал
 Объем потребленного теплоносителя Указ.: 214,35 м³/сут.

Генеральный директор
 Филипп Шенников
 Ответственный за Учет Тепловой энергии от абонента



20