Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Август 2020

Абонент: **ООО "ЖКС № 2 Невского района"**
Адрес: **Красных Зорь б-р, д. 18, лит. Д**
Обслуживающая организация:
Источник: **ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"**

Договор: **10022.038.1**
Строит.адрес:
Телефон:
Схема подключения: **2-х трубная схема**

Телефон:

Узел учета: **Общий**
Код УУТЭ: **24437**

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах:
Вычислитель: **ВКТ-7 № 215581**
Приборы УУТЭ поверены до: **30.05.2022**
Режим (схема):
график: **150/70**

	расходомер:	Gmin=	Gmax=	
Подающий трубопровод (М1)	ПРЭМ-32-В1	0,067	30	КТСП-Н
Обратный трубопровод (М2)	ПРЭМ	0,067	30	КТСП-Н
Подающий ГВС (М3)	ПРЭМ	0,027	12	ТСП-Н
Циркуляционный ГВС (М4)				
Подпиточный трубопровод (Vп)				

Термопреобр.:
Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот.= **0,23** Qвент.= **0** Qтех.= **0** Qтех.гв= **0** Qгвс.= **0,0858**
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср **0** Qгвс.ср= **0,039**
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот.= **69** Gвент.= **0** Gтех.= **0** Gтех.гв= **0** Gгвс.= **15,6** Gгвс.м=

Фактическое потребление за отчетный период с 23.07.2020 по 22.08.2020

Дата	Ти	НС	Учет ГВС (ТВ-1) М1	М2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	Контроль ГВС (ТВ-2) М3	М4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4	P3	P4	Qобщ
	час		т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	Гкал
23.07.2020	24,00	*	74,89	68,98	5,91	71,30	71,06	0,24			5,95		5,95	6,10		6,10		70,53				0,42
24.07.2020	24,00	*	75,36	69,68	5,68	71,55	71,32	0,23			5,80		5,80	5,94		5,94		70,61				0,41
25.07.2020	24,00	*	75,78	70,69	5,09	71,38	71,15	0,23			5,21		5,21	5,35		5,35		70,51				0,37
26.07.2020	24,00	*	30,52	33,43	-2,91	71,21	69,70	1,51			6,49		6,49	6,60		6,60		63,19				0,41
27.07.2020	24,00	*	0,00	8,21	-8,21	25,34	56,33	-30,99			7,42		7,42	7,52		7,52		55,32				0,41
28.07.2020	24,00	*	0,00	3,27	-3,27	22,95	42,29	-19,34			3,00		3,00	3,01		3,01		41,75				0,12
29.07.2020	24,00	*	0,00	0,00	0,00	20,85	21,25	-0,40			0,00		0,00	0,00		0,00		20,55				0,00
30.07.2020	24,00	*	0,00	0,00	0,00	19,07	19,15	-0,08			0,00		0,00	0,00		0,00		18,95				0,00
31.07.2020	24,00	*	0,00	0,00	0,00	18,14	18,24	-0,10			0,00		0,00	0,00		0,00		18,03				0,00
01.08.2020	24,00	*	0,00	0,00	0,00	17,38	17,53	-0,15			0,00		0,00	0,00		0,00		17,28				0,00
02.08.2020	24,00	*	0,00	0,00	0,00	17,66	17,83	-0,17			0,00		0,00	0,00		0,00		17,52				0,00
03.08.2020	24,00	*	0,00	0,00	0,00	18,11	18,29	-0,18			0,00		0,00	0,00		0,00		17,97				0,00
04.08.2020	24,00	*	0,00	0,00	0,00	18,29	18,48	-0,19			0,00		0,00	0,00		0,00		18,16				0,00
05.08.2020	24,00	*	0,00	0,00	0,00	18,86	19,02	-0,16			0,00		0,00	0,00		0,00		18,73				0,00
06.08.2020	24,00	*	0,00	0,00	0,00	18,51	18,59	-0,08			0,00		0,00	0,00		0,00		18,39				0,00
07.08.2020	24,00	*	0,00	0,00	0,00	19,28	19,32	-0,04			0,00		0,00	0,00		0,00		19,19				0,00
08.08.2020	24,00	*	0,00	0,00	0,00	19,65	19,60	0,05			0,00		0,00	0,00		0,00		19,58				0,00
09.08.2020	24,00	*	0,00	0,00	0,00	20,43	20,36	0,07			0,00		0,00	0,00		0,00		20,33				0,00
10.08.2020	24,00	*	4,61	3,54	1,07	49,31	41,73	7,58			5,09		5,09	5,15		5,15		49,36				0,25
11.08.2020	24,00	*	14,83	9,12	5,71	67,90	66,13	1,77			7,08		7,08	7,21		7,21		65,77				0,46
12.08.2020	24,00	*	17,85	11,96	5,89	69,69	68,53	1,16			6,42		6,42	6,56		6,56		68,07				0,43
13.08.2020	24,00	*	16,75	10,53	6,22	68,90	67,48	1,42			7,59		7,59	7,76		7,76		66,99				0,51
14.08.2020	24,00	*	14,49	8,72	5,77	69,41	67,77	1,64			6,94		6,94	7,10		7,10		67,36				0,47
15.08.2020	24,00	*	14,47	8,94	5,53	69,88	68,23	1,65			6,54		6,54	6,68		6,68		68,03				0,44
16.08.2020	24,00		14,32	8,52	5,80	70,43	68,41	2,02			8,20		8,20	8,39		8,39		68,21				0,56
17.08.2020	24,00	*	14,08	9,03	5,05	69,56	68,00	1,56			6,51		6,51	6,64		6,64		67,23				0,44
18.08.2020	24,00	*	14,20	8,83	5,37	69,27	67,98	1,29			6,24		6,24	6,35		6,35		67,21				0,42
19.08.2020	24,00	*	14,16	8,36	5,80	68,81	67,14	1,67			7,23		7,23	7,38		7,38		66,82				0,48
20.08.2020	24,00	*	14,26	9,21	5,05	68,14	66,73	1,41			6,05		6,05	6,17		6,17		65,81				0,40
21.08.2020	24,00	*	14,39	9,46	4,93	69,71	68,24	1,47			5,74		5,74	5,83		5,83		67,49				0,39
22.08.2020	24,00	*	14,63	8,66	5,97	70,56	69,05	1,51			7,34		7,34	7,52		7,52		68,33				0,50
Среднее	24,00		14,18	11,91	2,27	46,50	47,26	-0,75			3,90		3,90	3,98		3,98		46,88				0,25
Итого	**744,00**		**439,59**	**369,14**	**70,45**						**120,84**		**120,84**	**123,26**		**123,26**						**7,89**

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	М1, т	М2, т	М3, т	М4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **0** час Гкал
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему **0** час куб.м
Период расчета по договору: час
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды **17,62** °C **2,12** Гкал
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ. **5,91** Гкал 5,77
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. **123,26** м.куб.

ГУП «ТЭК СПб» Филиал «Энергосбыт» Абонентное управление ОТЧЕТ ПРИНЯТ

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
«___» _____ /_____/
_____20___ г.
Представитель теплоснабжающей организации
_____ /_____/