Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за август 2020

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бульвар Красных Зорь 24 / ТЦ-2 СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор: 10023.038.1
Строит.Адрес: Бульвар Красных Зорь 24
Телефон: (812)-313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: ТЦ-2 СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУГЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 208259
Подающ.тр.(М1):
Обратн.тр.(М2):
тр-д. ГВС(М3):
тр.цирк.ГВС(М4):
тр.подпитки(V5):

Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208259-ч(с)-0820.txt
Режим (схема):

расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	
расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	
расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	
расходомер:	Gmin=	Gmax=	
расходомер:	Gmin=	Gmax=	

Приборы УУТЭ поверены до _____

Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
Термопреобр.:	Преобр.давления:
Термопреобр.:	Преобр.давления:

Txв, гр.С= 17,07

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(n1-nхв)-M2*(n2-nхв) лето: Q=M1*(n1-nхв)-M2*(n2-nхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,2251 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,22726
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,0571
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=67,92 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=22,8

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.07.2020 по 22.08.2020

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1) M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	Учет ГВС (ТВ-2) M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Контрольные данные Qгвс изл.	Qтех.гвс	Общее теплопотр-е Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.07.20	24,00	-	87,41	77,46	9,95	68,78	58,62	0,16	7,00	5,00	0,00	9,51	-	-	9,68	-	9,68	-	68,87	-	0,65			0,65
24.07.20	24,00	-	88,75	78,17	10,58	69,13	58,99	0,14	7,00	5,00	0,00	10,10	-	-	10,31	-	10,31	-	69,13	-	0,70			0,70
25.07.20	24,00	-	88,69	79,54	9,15	68,93	58,77	0,16	7,00	5,00	0,00	8,72	-	-	8,90	-	8,90	-	69,06	-	0,60			0,60
26.07.20	24,00	-	39,21	37,22	1,99	68,02	66,95	1,07	7,00	5,00	0,00	7,86	-	-	7,99	-	7,99	-	57,35	-	0,45			0,45
27.07.20	24,00	-	0,00	16,83	-16,83	37,37	48,97	-11,60	7,00	5,00	0,00	16,82	-	-	16,99	-	16,99	-	48,37	-	0,81			0,81
28.07.20	24,00	-	0,00	4,64	-4,64	27,67	41,23	-13,56	7,00	5,00	0,00	4,62	-	-	4,65	-	4,65	-	40,76	-	0,19			0,19
29.07.20	24,00	-	0,00	0,00	0,00	20,88	21,33	-0,45	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	21,41	-	0,00			0,00
30.07.20	14,00	-	0,00	0,00	0,00	19,64	19,65	-0,01	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	20,16	-	0,00			0,00
31.07.20	5,00	-	0,00	0,00	0,00	18,72	18,72	0,00	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	19,09	-	0,00			0,00
01.08.20	7,00	-	0,00	0,00	0,00	18,03	17,99	0,04	7,00	5,00	0,00	0,06	-	-	0,06	-	0,06	-	18,13	-	0,00			0,00
02.08.20	21,00	-	0,00	0,00	0,00	18,13	18,09	0,04	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	18,50	-	0,00			0,00
03.08.20	24,00	-	0,00	0,00	0,00	18,42	18,36	0,06	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	18,83	-	0,00			0,00
04.08.20	24,00	-	0,00	0,00	0,00	18,51	18,47	0,04	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	18,95	-	0,00			0,00
05.08.20	24,00	-	0,00	0,00	0,00	18,80	18,75	0,05	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	19,23	-	0,00			0,00
06.08.20	24,00	-	0,00	0,00	0,00	18,56	18,48	0,08	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	19,03	-	0,00			0,00
07.08.20	24,00	-	0,00	0,00	0,00	18,83	18,73	0,10	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	19,27	-	0,00			0,00
08.08.20	24,00	-	0,00	0,00	0,00	19,15	18,98	0,17	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	19,62	-	0,00			0,00
09.08.20	24,00	-	0,00	0,00	0,00	19,55	19,29	0,26	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	19,99	-	0,00			0,00
10.08.20	24,00	-	26,20	18,01	8,19	43,82	42,54	1,28	7,00	5,00	0,00	8,21	-	-	8,29	-	8,29	-	46,28	-	0,38			0,38
11.08.20	24,00	-	73,22	62,17	11,05	64,10	63,84	0,26	7,00	5,00	0,00	10,58	-	-	10,78	-	10,78	-	64,46	-	0,68			0,68
12.08.20	24,00	-	86,20	75,92	10,28	66,65	66,46	0,19	7,00	5,00	0,00	9,76	-	-	9,95	-	9,95	-	66,87	-	0,65			0,65
13.08.20	24,00	-	82,22	71,20	11,02	66,06	65,88	0,18	7,00	5,00	0,00	10,84	-	-	11,05	-	11,05	-	66,16	-	0,72			0,72
14.08.20	24,00	-	71,46	61,23	10,23	66,12	65,88	0,24	7,00	5,00	0,00	9,73	-	-	9,91	-	9,91	-	66,29	-	0,65			0,65
15.08.20	24,00	-	71,33	61,34	9,99	66,63	66,38	0,25	7,00	5,00	0,00	9,44	-	-	9,64	-	9,64	-	66,87	-	0,63			0,63
16.08.20	24,00	-	70,58	60,67	9,91	67,15	66,90	0,25	7,00	5,00	0,00	9,37	-	-	9,56	-	9,56	-	67,37	-	0,63			0,63
17.08.20	24,00	-	69,02	59,73	9,29	66,47	66,26	0,21	7,00	5,00	0,00	8,68	-	-	8,87	-	8,87	-	66,37	-	0,58			0,58
18.08.20	24,00	-	71,12	59,97	11,15	66,32	66,11	0,21	7,00	5,00	0,00	10,57	-	-	10,79	-	10,79	-	66,33	-	0,70			0,70
19.08.20	24,00	-	70,04	59,99	10,05	65,83	65,59	0,24	7,00	5,00	0,00	9,45	-	-	9,64	-	9,64	-	65,97	-	0,62			0,62
20.08.20	24,00	-	70,74	60,32	10,42	65,35	65,16	0,19	7,00	5,00	0,00	9,84	-	-	10,02	-	10,02	-	65,30	-	0,64			0,64
21.08.20	24,00	-	70,73	61,24	9,49	66,74	66,52	0,22	7,00	5,00	0,00	8,78	-	-	8,95	-	8,95	-	66,81	-	0,59			0,59
22.08.20	24,00	-	70,85	62,38	8,47	67,71	67,51	0,20	7,00	5,00	0,00	7,61	-	-	7,79	-	7,79	-	67,66	-	0,51			0,51
Среднее	22,42	-	38,96	34,45	4,51	45,36	45,98	-0,62	7,00	5,00	-	5,82	-	-	5,93	-	5,93	-	46,08	-	0,37	-	-	0,37
Итого	695,00		1207,77	1068,03	139,74						0,00	180,55	0,00	0,00	183,82	0,00	183,82	0,00			11,39	0,00	0,00	11,39

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.07.20 01:00	87831,62	78985,13	16294,87	-	16791,21	-	1997,29	-	-
	23.08.20 18:00	89089,88	80097,56	16480,98	-	16890,68	-	2007,63	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 17,07 °С = -3,08 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок 8,31 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок 183,82 куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

печать энергосбыта

ГУП «ТЭК СПб»
Филиал «Энергосбыт»
Абонентное управление
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«___»_____20___ г.

ΣQ= 19,69 Гкал.
ΣV= 431,12 м3