Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Август 2020

Абонент: **ООО "ЖКС № 2 Невского района"**
Адрес: **Красных Зорь б-р, д. 14, лит. Ж**
Обслуживающая организация:
Источник: **ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"**

Договор: **10026.038.1**
Строит.адрес:
Телефон:
Схема подключения: **2-х трубная схема**
Приборы УУТЭ поверены до: **25.12.2021**

Телефон:

Узел учета: **Общий**
Код УУТЭ: **23607**
график: **150/70**

Установленные приборы:
Вычислитель: **ВКТ-7 № 205779**
Часовые и суточн. архивы в файлах:

	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:
Подающий трубопровод (М1)	ПРЭМ-32-В1	0,067	30	КТСП-Н
Обратный трубопровод (М2)	ПРЭМ-32-В1	0,067	30	КТСП-Н
Подающий ГВС (М3)	ПРЭМ-20-В1	0,027	12	ТСП-Н
Циркуляционный ГВС (М4)				
Подпиточный трубопровод (Vп)				

Режим (схема):
Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот.= **0,23** Qвент.= **0** Qтех.= **0** Qтех.гв= **0** Qгвс.= **0,0858**
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср **0** Qгвс.ср= **0,039**
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот.= **69** Gвент.= **0** Gтех.= **0** Gтех.гв= **0** Gгвс.= **15,6** Gгвс.м=

Фактическое потребление за отчетный период с 23.07.2020 по 22.08.2020

Дата	Ти	НС	Контроль ГВС (ТВ-1)								Учет ГВС (ТВ-2)											Qобщ
	час		M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4	P3	P4	
			т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	Гкал
23.07.2020	24,00	*	7,80	0,00	7,80	71,38	47,84	23,54			7,98		7,98	8,15		8,15		69,22				0,55
24.07.2020	24,00	*	7,90	0,00	7,90	71,41	47,94	23,47			8,03		8,03	8,23		8,23		69,36				0,56
25.07.2020	24,00	*	8,44	0,00	8,44	71,45	48,52	22,93			8,63		8,63	8,81		8,81		69,50				0,60
26.07.2020	24,00	*	4,27	5,18	-0,91	69,01	65,30	3,71			9,54		9,54	9,72		9,72		65,73				0,63
27.07.2020	24,00	*	11,81	0,00	11,81	58,03	29,25	28,78			11,92		11,92	12,12		12,12		57,75				0,69
28.07.2020	24,00	*	4,15	0,00	4,15	42,07	25,12	16,95			4,15		4,15	4,18		4,18		41,90				0,17
29.07.2020	24,00	*	0,00	0,00	0,00	23,46	23,12	0,34			0,00		0,00	0,00		0,00		23,21				0,00
30.07.2020	24,00	*	0,00	0,00	0,00	21,30	21,12	0,18			0,00		0,00	0,00		0,00		21,11				0,00
31.07.2020	24,00	*	0,00	0,00	0,00	20,24	20,08	0,16			0,00		0,00	0,00		0,00		20,07				0,00
01.08.2020	24,00	*	0,00	0,00	0,00	19,52	19,34	0,18			0,00		0,00	0,00		0,00		19,33				0,00
02.08.2020	24,00	*	0,00	0,00	0,00	19,50	19,35	0,15			0,00		0,00	0,00		0,00		19,32				0,00
03.08.2020	24,00	*	0,00	0,00	0,00	19,70	19,55	0,15			0,00		0,00	0,00		0,00		19,52				0,00
04.08.2020	24,00	*	0,00	0,00	0,00	19,88	19,75	0,13			0,00		0,00	0,00		0,00		19,74				0,00
05.08.2020	24,00	*	0,00	0,00	0,00	20,22	20,09	0,13			0,00		0,00	0,00		0,00		20,05				0,00
06.08.2020	24,00	*	0,00	0,00	0,00	19,77	19,62	0,15			0,00		0,00	0,00		0,00		19,65				0,00
07.08.2020	24,00	*	0,00	0,00	0,00	20,26	20,04	0,22			0,00		0,00	0,00		0,00		20,14				0,00
08.08.2020	24,00	*	0,00	0,00	0,00	20,60	20,31	0,29			0,00		0,00	0,00		0,00		20,52				0,00
09.08.2020	24,00	*	0,00	0,00	0,00	21,19	20,77	0,42			0,00		0,00	0,00		0,00		21,08				0,00
10.08.2020	24,00	*	5,82	0,06	5,76	51,32	21,44	29,88			5,82		5,82	5,90		5,90		50,96				0,30
11.08.2020	24,00	*	6,63	0,34	6,29	68,90	53,18	15,72			6,91		6,91	7,08		7,08		67,81				0,47
12.08.2020	24,00	*	6,33	0,06	6,27	70,18	26,37	43,81			6,43		6,43	6,58		6,58		69,29				0,45
13.08.2020	24,00	*	7,57	0,30	7,27	69,78	53,92	15,86			7,84		7,84	8,02		8,02		68,72				0,54
14.08.2020	24,00	*	7,68	0,12	7,56	70,22	30,33	39,89			7,91		7,91	8,09		8,09		69,24				0,55
15.08.2020	24,00	*	7,09	0,06	7,03	70,80	35,35	35,45			7,24		7,24	7,42		7,42		69,98				0,51
16.08.2020	24,00	*	6,17	0,00	6,17	71,05	28,46	42,59			6,21		6,21	6,36		6,36		70,29				0,44
17.08.2020	24,00	*	6,77	0,00	6,77	70,08	27,54	42,54			6,97		6,97	7,13		7,13		69,21				0,48
18.08.2020	24,00	*	7,02	0,00	7,02	69,75	27,20	42,55			7,27		7,27	7,42		7,42		68,92				0,50
19.08.2020	24,00	*	6,89	0,00	6,89	69,58	27,60	41,98			6,96		6,96	7,13		7,13		68,83				0,48
20.08.2020	24,00	*	6,10	0,00	6,10	68,64	27,68	40,96			6,32		6,32	6,45		6,45		67,76				0,43
21.08.2020	24,00	*	6,54	0,00	6,54	70,52	28,22	42,30			6,62		6,62	6,77		6,77		69,75				0,46
22.08.2020	24,00	*	6,40	0,00	6,40	71,01	28,79	42,22			6,52		6,52	6,67		6,67		70,17				0,46
Среднее	24,00		4,24	0,20	4,04	49,06	29,78	19,28			4,49		4,49	4,59		4,59		48,33				0,30
Итого	**744,00**		**131,38**	**6,12**	**125,26**						**139,27**		**139,27**	**142,23**		**142,23**						**9,27**

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Треб.

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **0** час Гкал
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему **0** час куб.м
Период расчета по договору: час
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды **17,62** °C **2,45** Гкал
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ. ~~6,89~~ Гкал 6,82
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. **142,23** м.куб.

ГУП «ТЭК СПб»
Филиал «Энергосбыт»
Абонентное управление
ОТЧЕТ ПРИНЯТ

Общество с ограниченной ответственностью «Жилкомсервис № 2 Невского района» Санкт-Петербург

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
«___»_____20___ г.
_____/_____

Представитель теплоснабжающей организации
_____/_____/