Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Август 2020

Абонент: **ООО "ЖКС № 2 Невского района"**
Адрес: **Красных Зорь б-р, д. 16, лит. Е**
Обслуживающая организация:
Источник: **ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"**

Договор: **10025.038.1**
Строит.адрес:
Телефон:
Схема подключения: **2-х трубная схема**
Приборы УУТЭ поверены до: **25.12.2021**

Телефон:

Узел учета: **Общий**
Код УУТЭ: **23770**

Режим (схема):
Преобр.давления:

График: **150/70**

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах:

		расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:
Вычислитель:	**ВКТ-7 № 205829**				
Подающий трубопровод (М1)		ПРЭМ-32-В1	0,067	30	КТСП-Н
Обратный трубопровод (М2)		ПРЭМ-32-В1	0,067	30	КТСП-Н
Подающий ГВС (М3)		ПРЭМ	0,027	12	ТСП-Н
Циркуляционный ГВС (М4)					
Подпиточный трубопровод (Vп)					

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот.= **0,23** Qвент.= **0** Qтех.= **0** Qтех.гв= **0** Qгвс.= **0,0902**
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср **0** Qгвс.ср= **0,041**
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот.= **69** Gвент.= **0** Gтех.= **0** Gтех.гв= **0** Gгвс.= **16,4** Gгвс.м=

Фактическое потребление за отчетный период с 23.07.2020 по 22.08.2020

Дата	Ти	НС	Учет ГВС (ТВ-1) M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	Контроль ГВС (ТВ-2) M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4	P3	P4	Qобщ
	час		т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	Гкал
23.07.2020	24,00		71,44	63,35	8,09	71,56	71,29	0,27						73,12	64,79	8,33						0,60
24.07.2020	24,00		72,46	63,99	8,47	71,79	71,54	0,25						74,19	65,43	8,76						0,63
25.07.2020	24,00		72,90	64,92	7,98	71,64	71,37	0,27						74,60	66,36	8,24						0,59
26.07.2020		*																				
27.07.2020		*																				
28.07.2020	24,00	*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00	0,00	0,00						0,00
29.07.2020	24,00	*	0,00	0,00	0,00	22,22	22,95	-0,73						0,00	0,00	0,00						0,00
30.07.2020	24,00	*	0,00	0,00	0,00	20,25	20,42	-0,17						0,00	0,00	0,00						0,00
31.07.2020	24,00	*	0,00	0,00	0,00	19,27	19,50	-0,23						0,00	0,00	0,00						0,00
01.08.2020	24,00	*	0,00	0,00	0,00	18,28	18,53	-0,25						0,00	0,00	0,00						0,00
02.08.2020	24,00	*	0,00	0,00	0,00	18,70	18,91	-0,21						0,00	0,00	0,00						0,00
03.08.2020	24,00	*	0,00	0,00	0,00	19,09	19,31	-0,22						0,00	0,00	0,00						0,00
04.08.2020	24,00	*	0,00	0,00	0,00	19,30	19,51	-0,21						0,00	0,00	0,00						0,00
05.08.2020	24,00	*	0,00	0,00	0,00	19,71	19,92	-0,21						0,00	0,00	0,00						0,00
06.08.2020	24,00	*	0,00	0,00	0,00	19,33	19,49	-0,16						0,00	0,00	0,00						0,00
07.08.2020	24,00	*	0,00	0,00	0,00	19,94	20,08	-0,14						0,00	0,00	0,00						0,00
08.08.2020	24,00	*	0,00	0,00	0,00	20,18	20,27	-0,09						0,00	0,00	0,00						0,00
09.08.2020	24,00	*	0,00	0,00	0,00	20,72	20,76	-0,04						0,00	0,00	0,00						0,00
10.08.2020	24,00	*	14,43	10,05	4,38	52,58	51,20	1,38						0,00	0,00	0,00						0,00
11.08.2020	24,00		41,89	33,86	8,03	69,13	68,61	0,52						14,63	10,18	4,45						0,24
12.08.2020	24,00		48,89	40,85	8,04	70,63	70,19	0,44						42,81	34,64	8,17						0,57
13.08.2020	24,00		46,45	38,33	8,12	69,80	69,36	0,44						50,01	41,81	8,20						0,59
14.08.2020	24,00		40,75	33,35	7,40	70,45	69,96	0,49						47,49	39,17	8,32						0,58
15.08.2020	24,00		41,07	33,50	7,57	70,91	70,41	0,50						41,67	34,07	7,60						0,54
16.08.2020	24,00		41,24	33,28	7,96	71,46	70,95	0,51						41,99	34,22	7,77						0,56
17.08.2020	24,00		41,69	32,78	8,91	70,53	70,06	0,47						42,18	34,00	8,18						0,58
18.08.2020	24,00		41,70	33,10	8,60	70,16	69,72	0,44						42,66	33,50	9,16						0,64
19.08.2020	24,00		40,91	33,05	7,86	69,78	69,29	0,49						42,64	33,82	8,82						0,62
20.08.2020	24,00		41,15	33,24	7,91	69,07	68,64	0,43						41,84	33,77	8,07						0,57
21.08.2020	24,00		40,70	33,66	7,04	70,73	70,26	0,47						42,08	33,96	8,12						0,56
22.08.2020	24,00		40,72	34,19	6,53	71,53	71,09	0,44						41,63	34,38	7,25						0,52
Среднее	24,00		25,46	21,22	4,24	46,51	46,33	0,18						41,68	34,91	6,77						0,48
Итого	**696,00**		**738,39**	**615,50**	**122,89**									26,04	21,69	4,35						0,31
														755,22	**629,01**	**126,21**						**8,87**

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Tраб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **48** час **1,1** Гкал
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему **48** час **15,78** куб.м
Период расчета по договору: час
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды **17,62** °C **2,44** Гкал
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ. **7,53** Гкал
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. **141,99** м.куб.

ГУП «ТЭК СПб»
Филиал «Энергосбыт»
Абонентное управление
ОТЧЕТ ПРИНЯТ

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

«___» _____ 20___ г. /_____/

Представитель теплоснабжающей организации

_____ /_____/