

Отчет о теплоснабжении по приборам УЛТЗ за Август 2020

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"
 Адрес: Бабushкина ул, д. 101, корп. 2, лит. Ю
 Обслуживающая организация:
 Источник: ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"

Договор: 8819_038_1
 Строит. адрес:
 Телефон:

Телефон:

Узел учета:
 Код УЛТЗ: 23599

Установленные приборы:
 Вычислитель: ВКГ-7 № 207282
 Подающий трубопровод (М1)
 Обратный трубопровод (М2)
 Циркуляционный ГВС (М4)
 Подпиточный трубопровод (Уп)

Счетчики:
 PRЭМ-32-В1
 PRЭМ-32-В1
 PRЭМ-20-В1

2-х трубная схема

Режим (схема):
 Преобр. давления:

График: 15070

Расчетный алгоритм:
 Договорные нагрузки, Гкал/час:
 Договорные нагрузки (ср час), Гкал/час:
 Договорные расходы (ср сут.), т/сут.:

Схема подключения:
 Приборы УЛТЗ поверены до:

Термопреобр.:

Отвс = 0,1214
 Отвс.ср = 0,0552
 Грвс = 22,08

Общий: 23599

зимы: Q=M1*(h1-hвх)-M2*(h2-hвх)
 Qот = 0,205
 Qот.ср = 61,5

Стект = 0
 Стект.ср = 0
 Стех = 0

Qтеп.гвс = 0
 Qтеп.гвс.ср = 0
 Qтеп.гвс = 0

Qтеп.гвс = 0,1214
 Qтеп.гвс.ср = 0,0552
 Qтеп.гвс = 22,08

Общц

Дата	Ти	НС	Контроль ГВС (ТВ-1)										Учет ГВС (ТВ-2)										
			M1	M2	DM	T1	T2	DT	P1	P2	M3	M4	DM	V3	V4	DV (излия)	Уплотит	T3	T4	P3	P4	Общц	
23.07.2020	24.00		97,39	92,33	5,06	70,08	64,95	5,13			44,14	39,68	4,46	45,11	40,40	4,71					69,85	59,34	0,73
24.07.2020	24.00		98,38	92,86	5,52	70,40	65,22	5,18			44,83	39,92	4,91	45,82	40,63	5,19					70,16	59,55	0,77
25.07.2020	24.00		48,53	44,49	4,04	69,07	64,55	4,52			22,85	19,15	3,70	23,33	19,49	3,84					68,23	59,06	0,43
26.07.2020	24.00		10,78	0,00	10,78	62,07	21,09	40,98			10,44	0,00	10,44	10,61	0,00	10,61					61,37	20,69	0,84
27.07.2020	24.00		8,15	0,00	8,15	52,04	19,73	32,31			7,84	0,00	7,84	7,91	0,00	7,91					51,44	19,70	0,40
28.07.2020	24.00		2,56	0,00	2,56	40,23	19,64	20,59			2,43	0,00	2,43	2,43	0,00	2,43					39,83	19,93	0,10
29.07.2020	24.00		0,00	0,00	0,00	19,44	19,06	0,38			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					20,03	19,52	0,00
30.07.2020	24.00		0,00	0,00	0,00	18,35	18,10	0,25			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					18,94	18,60	0,00
31.07.2020	24.00		0,00	0,00	0,00	17,10	16,88	0,24			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					18,04	17,86	0,00
01.08.2020	24.00		0,00	0,00	0,00	16,46	16,26	0,20			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					17,25	16,70	0,00
02.08.2020	24.00		0,00	0,00	0,00	15,66	15,46	0,20			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					17,83	17,46	0,00
03.08.2020	24.00		0,00	0,00	0,00	17,37	17,12	0,25			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					18,20	17,76	0,00
04.08.2020	24.00		0,00	0,00	0,00	18,27	18,03	0,24			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					18,64	18,28	0,00
05.08.2020	24.00		0,00	0,00	0,00	17,60	17,32	0,28			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					18,34	17,84	0,00
06.08.2020	24.00		0,00	0,00	0,00	18,27	18,03	0,24			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					18,90	18,50	0,00
07.08.2020	24.00		0,00	0,00	0,00	17,76	17,52	0,24			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					19,31	18,86	0,00
08.08.2020	24.00		0,00	0,00	0,00	18,61	18,26	0,35			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					19,76	19,26	0,00
09.08.2020	24.00		0,00	0,00	0,00	19,42	18,55	0,86			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					20,40	19,56	0,00
10.08.2020	24.00		0,00	0,00	0,00	19,65	19,61	0,04			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					63,22	59,81	0,00
11.08.2020	24.00		0,00	0,00	0,00	18,28	18,28	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					54,02	18,80	0,48
12.08.2020	24.00		25,01	18,28	6,73	64,20	61,16	3,04			18,50	11,91	6,59	18,85	12,11	6,74					53,68	17,21	0,54
13.08.2020	24.00		9,13	0,00	9,13	54,64	19,04	35,60			8,86	0,00	8,86	8,94	0,00	8,94					68,68	62,15	0,61
14.08.2020	24.00		10,33	0,00	10,33	54,22	17,29	36,93			10,03	0,00	10,03	10,16	0,00	10,16					69,80	62,79	0,81
15.08.2020	24.00		8,74	0,00	8,74	57,27	16,89	40,38			8,46	0,00	8,46	8,59	0,00	8,59					68,91	62,24	0,84
16.08.2020	24.00		73,22	67,65	5,57	68,97	64,16	4,81			48,89	44,17	4,72	49,95	44,96	4,99					68,55	62,12	0,74
17.08.2020	24.00		109,67	103,39	6,28	69,71	64,73	4,98			72,76	67,70	5,06	74,42	68,95	5,47					68,17	61,63	0,79
18.08.2020	24.00		108,37	101,75	6,62	69,03	64,14	4,89			72,05	66,37	5,68	73,63	67,60	6,03					69,10	62,73	0,74
19.08.2020	24.00		108,64	103,40	5,24	68,77	63,97	4,80			71,94	67,59	4,35	73,49	68,81	4,68					69,80	62,24	0,81
20.08.2020	24.00		108,43	102,39	6,04	68,29	63,49	4,80			72,01	66,86	5,15	73,53	68,03	5,50					69,10	62,73	0,74
21.08.2020	24.00		110,39	104,28	6,11	67,72	63,11	4,61			74,27	68,19	6,08	74,96	69,39	5,57					69,10	62,73	0,74
22.08.2020	24.00		112,01	106,77	5,24	69,22	64,53	4,69			75,42	70,07	5,35	75,94	71,32	4,62					69,10	62,73	0,74
Среднее	24.00		113,76	108,73	5,03	70,22	65,65	4,57			75,42	71,36	4,06	77,13	72,73	4,40					69,10	62,73	0,74
Итого	744,00		1163,49	1046,38	3,78	44,57	35,98	8,59			739,20	632,97	3,43	754,86	644,42	3,56					44,59	35,08	0,73
Показатели счетчиков на момент снятия данных:			M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Tобс, ч	Фидиал «Энергобыт»											
Дата, время												Абонентское управление											

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:
 Объем теплоснабжения Упл, рассчитанный по среднему:
 Период расчета по договору:
 Период превышения I2:
 Корректировка на температуру холодной воды
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировки):
 Количество потребленной тепловой энергии Qобщ:
 Объем потребленного теплоснабжения Уплс изл.

17,62 °C
 -9,24 Гкал
 110,44 м.куб.
 9,2
 1,87 Гкал

0 час
 0 час
 Гкал
 куб.м
 час

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента):
 Представитель теплоснабжающей организации

20 г.