

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЗ за Август 2020

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"
 Адрес: Бабушкина ул, д. 103, лит. О
 Обслуживающая организация:
 Источник: ТЭЦ ООО "Обуковозэнерго"

Договор: 8820.038.1
 Строит. адрес:
 Телефон:

Телефон:

Узел учета:
 Код УУТЗ:

Общия
 23600

График: 150/70

Установленные приборы:
 Вычислитель: ВКТ-7 № 206091
 Подводящий трубопровод (М1)
 Обратный трубопровод (М2)
 Подводящий ГВС (М3)
 Циркуляционный ГВС (М4)
 Подпиточный трубопровод (Уп)
 Расчетный алгоритм:

Схематический вариант в файлах:
 расходомер:
 ПРЭМ
 ПРЭМ
 ПРЭМ
 Схема подключения:
 Приборы УУТЗ поверены до:
 03.12.2021
 Термомонобр.:
 КТСЛН
 КТСЛН
 КТСЛН
 2-х трубная схема

Режим (схема):
 Преобр. давлени:

Договорные нагрузки: Гкал/час:
 Договорные нагрузки (гр. час), Гкал/час:
 Договорные расходы (гр. сут.), т/сут.:

зима: Q=M1*(h1-hвх)-M2*(h2-hвх)
 Qот = 0,256
 Qтеп = 0
 Qгвс = M3*(h3-hвх)
 Qгвс ср = 0,054
 Qгвс ср = 21,6
 Qгвс м = 0,188
 Qгвс ср = 0,054
 Qгвс м = 21,6

Фактическое потребление за отчетный период с 23.07.2020 по 22.08.2020

Дата	Ти	НС	Контроль ГВС (ТВ-1)										Учет ГВС (ТВ-2)								Qобщ Гкал		
			M1	M2	DM	T1	T2	DT	P1	P2	M3	M4	DM	V3	V4	dv (излив)	Улодпит	T3	T4	P3		P4	
23.07.2020	24.00*		39,87	67,20	-27,33	70,52	70,33	0,20	кг/см2	кг/см2	11,52	11,77	11,77	11,77	11,77	11,77	11,77	70,12	70,12	кг/см2	кг/см2	0,80	
24.07.2020	24.00*		0,00	69,74	-69,74	71,01	70,68	0,33			12,33	12,63	12,63	12,63	12,63	12,63	12,63	70,71	70,71			0,87	
25.07.2020	24.00*		0,00	73,01	-73,01	70,75	70,42	0,33			11,78	12,04	12,04	12,04	12,04	12,04	12,04	70,71	70,71			0,84	
26.07.2020	24.00*		0,00	74,40	-74,40	70,40	70,10	0,30			13,53	13,83	13,83	13,83	13,83	13,83	13,83	70,07	70,07			0,95	
27.07.2020	24.00*		0,00	76,23	-76,23	64,52	64,73	-0,21			17,65	17,65	17,65	17,65	17,65	17,65	17,65	60,01	60,01			1,06	
28.07.2020	24.00*		0,00	26,15	-26,15	34,09	43,80	-9,51			6,59	6,59	6,59	6,59	6,59	6,59	6,59	43,49	43,49			0,29	
29.07.2020	24.00*		0,52	0,00	0,52	21,67	24,17	-2,50			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,35	22,35			0,00	
30.07.2020	24.00*		0,82	0,00	0,82	20,53	21,79	-1,26			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,00	21,00			0,00	
31.07.2020	24.00*		1,10	0,00	1,10	19,53	20,32	-0,79			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,81	19,81			0,00	
01.08.2020	24.00*		33,80	0,00	33,80	18,08	18,99	-0,91			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,73	18,73			0,00	
02.08.2020	24.00*		15,93	0,00	15,93	18,25	18,72	-0,47			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,61	18,61			0,00	
03.08.2020	24.00*		15,10	0,00	15,10	18,36	18,69	-0,33			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,63	18,63			0,00	
04.08.2020	24.00*		10,64	0,00	10,64	18,37	18,69	-0,32			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,71	18,71			0,00	
05.08.2020	24.00*		10,37	0,00	10,37	18,52	18,83	-0,31			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,88	18,88			0,00	
06.08.2020	24.00*		27,92	0,00	27,92	18,38	18,66	-0,28			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,71	18,71			0,00	
07.08.2020	24.00*		21,93	0,00	21,93	18,65	18,79	-0,14			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,92	18,92			0,00	
08.08.2020	24.00*		17,26	0,00	17,26	18,78	19,01	-0,23			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,17	19,17			0,00	
09.08.2020	24.00*		0,45	0,00	0,45	18,94	19,22	-0,28			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,46	19,46			0,00	
10.08.2020	24.00*		16,63	0,00	16,63	11,79	50,94	50,06	0,88		5,36	5,42	5,42	5,42	5,42	5,42	5,42	19,46	19,46			0,00	
11.08.2020	24.00*		71,72	59,19	12,53	67,65	67,19	0,46			14,67	14,98	14,98	14,98	14,98	14,98	14,98	67,86	67,86			1,00	
12.08.2020	24.00*		70,11	62,76	7,35	68,90	68,60	0,30			12,63	12,87	12,87	12,87	12,87	12,87	12,87	67,73	67,73			0,85	
13.08.2020	24.00*		37,83	37,43	0,40	66,41	64,78	1,63			14,36	14,63	14,63	14,63	14,63	14,63	14,63	63,24	63,24			0,91	
14.08.2020	24.00*		56,36	10,74	45,62	69,29	68,86	0,43			12,55	12,82	12,82	12,82	12,82	12,82	12,82	69,19	69,19			0,87	
15.08.2020	24.00*		67,10	53,24	13,86	69,77	69,30	0,47			11,18	11,41	11,41	11,41	11,41	11,41	11,41	70,33	70,33			0,99	
16.08.2020	24.00*		63,37	50,78	12,59	70,40	69,90	0,50			14,02	14,32	14,32	14,32	14,32	14,32	14,32	69,27	69,27			0,90	
17.08.2020	24.00*		61,62	50,09	11,53	69,59	69,16	0,43			13,01	13,30	13,30	13,30	13,30	13,30	13,30	68,89	68,89			0,87	
18.08.2020	24.00*		61,80	50,60	11,20	69,27	68,87	0,40			12,67	12,94	12,94	12,94	12,94	12,94	12,94	67,80	67,80			0,86	
19.08.2020	24.00*		62,19	50,32	11,87	68,82	68,31	0,51			13,35	13,63	13,63	13,63	13,63	13,63	13,63	69,49	69,49			0,78	
20.08.2020	24.00*		62,30	51,03	11,27	68,14	67,74	0,40			12,72	12,72	12,72	12,72	12,72	12,72	12,72	70,31	70,31			0,50	
21.08.2020	24.00*		61,65	51,99	9,66	69,68	69,22	0,46			11,15	11,15	11,15	11,15	11,15	11,15	11,15	70,31	70,31			0,78	
22.08.2020	24.00*		62,61	52,96	9,65	70,65	70,23	0,42			7,49	7,49	7,49	7,49	7,49	7,49	7,49	48,15	48,15			0,50	
Среднее	24.00		30,88	33,07	-2,19	48,03	48,52	-0,29			232,25	232,25	232,25	232,25	232,25	232,25	232,25	15,60	15,60			0,50	
Итого	744,00		957,38	1026,27	-67,89																		

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:
 Объем теплоснабжения Уилл, рассчитанный по среднему
 Период расчета по договору:
 Период превышения Ц:
 Корректировка на температуру холодной воды
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировки):
 Количество потребленной тепловой энергии Qобщ,
 Объем потребленного теплоснабжения Uвс изл.

17,62 °C
 11,62 Гкал
 236,95 м.куб.
 4,09 Гкал

0 час
 0 час
 Гкал
 куб.м

«
 »
 20 г.

Филиал «Энергосбыт»
 Абонентное управление
 Отчет принят

Представитель теплоснабжающей организации

