

Отчет о теплоснабжении по приборам УЛТЗ за Август 2020
 Договор: 8821.038.1
 Строит. адрес:
 Телефон:
 2-х трубная схема
 03.12.2021
 Термопреобр.: КТСП-Н
 КТСП-Н
 КТСП-Н
 Режим (схема): Преобр. давления:
 Телефон:
 Узел учета: Общий
 Код УЛТЗ: 23768
 График: 1507/0

Дата	Тп	НС	Учет ГВС (ТВ-1)												Контроль ГВС (ТВ-2)												Qобщ
			M1	M2	DM	T1	T2	DT	P1	P2	M3	M4	DM	V3	V4	dv(квал)	Улодпит	T3	T4	P3	P4						
23.07.2020	24,00		121,86	116,48	5,38	70,36	63,38	6,98				124,63	118,67	5,96			0,1481										
24.07.2020	24,00		122,82	117,35	5,47	70,57	63,68	6,89				125,63	119,54	6,09			0,0673										
25.07.2020	24,00		90,59	87,03	3,56	70,34	65,18	5,16				92,70	88,74	3,96													
26.07.2020	24,00		120,76	114,81	5,95	70,09	66,44	3,65				123,47	117,16	6,31													
27.07.2020	24,00		140,92	133,18	7,74	62,27	59,93	2,34				143,50	135,49	8,01													
28.07.2020	24,00		51,07	48,53	2,54	42,78	41,80	0,98				51,51	48,93	2,58													
29.07.2020	24,00		0,00	0,00	0,00	22,45	23,17	-0,72				0,00	0,00	0,00													
30.07.2020	24,00		0,00	0,00	0,00	21,05	21,42	-0,37				0,00	0,00	0,00													
31.07.2020	24,00		0,00	0,00	0,00	19,76	20,03	-0,27				0,00	0,00	0,00													
01.08.2020	24,00		0,00	0,00	0,00	18,20	18,44	-0,24				0,00	0,00	0,00													
02.08.2020	24,00		0,00	0,00	0,00	18,75	18,83	-0,08				0,00	0,00	0,00													
03.08.2020	24,00		0,00	0,00	0,00	19,00	19,02	-0,02				0,00	0,00	0,00													
04.08.2020	24,00		0,00	0,00	0,00	19,05	19,09	-0,04				0,00	0,00	0,00													
05.08.2020	24,00		0,00	0,00	0,00	19,33	19,31	0,02				0,00	0,00	0,00													
06.08.2020	24,00		0,00	0,00	0,00	18,90	19,00	-0,10				0,00	0,00	0,00													
07.08.2020	24,00		0,00	0,00	0,00	19,33	19,32	0,01				0,00	0,00	0,00													
08.08.2020	24,00		0,00	0,00	0,00	19,47	19,48	-0,01				0,00	0,00	0,00													
09.08.2020	24,00		0,00	0,00	0,00	19,66	19,69	-0,03				0,00	0,00	0,00													
10.08.2020	24,00		29,36	27,69	1,67	48,08	45,94	2,14				29,71	27,98	1,73													
11.08.2020	24,00		138,40	131,81	6,59	66,20	63,65	2,55				141,21	134,33	6,88													
12.08.2020	24,00		155,04	148,78	6,26	68,99	66,26	2,73				158,43	151,82	6,61													
13.08.2020	24,00		150,47	144,56	5,91	68,11	65,36	2,75				153,71	147,45	6,26													
14.08.2020	24,00		138,03	132,42	5,61	68,41	65,43	2,98				140,99	135,06	5,93													
15.08.2020	24,00		138,59	133,56	5,03	68,85	65,89	2,96				141,61	136,26	5,35													
16.08.2020	24,00		137,15	131,33	5,82	69,40	66,42	2,98				140,19	134,03	6,16													
17.08.2020	24,00		135,16	129,94	5,22	68,55	65,43	3,12				138,07	132,52	5,55													
18.08.2020	24,00		132,54	126,48	6,06	68,46	65,53	2,93				135,40	128,99	6,41													
19.08.2020	24,00		124,44	118,64	5,80	68,53	65,52	3,01				127,08	120,99	6,09													
20.08.2020	24,00		124,54	118,78	5,76	67,91	64,89	3,02				127,19	121,09	6,10													
21.08.2020	24,00		125,83	120,19	5,64	69,51	66,45	3,06				128,64	122,65	5,99													
22.08.2020	24,00		127,88	122,49	5,39	70,34	67,24	3,10				130,80	125,04	5,76													
Среднее	24,00		74,37	71,10	3,27	48,15	46,17	1,98				75,95	72,48	3,48													
Итого	744,00		2305,45	2204,05	101,40	48,15	46,17	1,98				2354,47	2246,74	107,73													

Показатели счетчиков на момент снятия данных: M1, т M2, т M3, т M4, т V3, куб.м V4, куб.м Уп, т Qобщ, Гкал
 Дата, время

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: 14,39 Гкал
 Объем теплоснабжения УЛТЗ, рассчитанный по среднему: 0 час
 Период расчета по договору: 0 час
 Период превышения Ц: 0 час
 Корректировка на температуру холодной воды: 17,62 °C
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировки): 12,6 Гкал
 Количество потребленной тепловой энергии Qобщ: 107,73 м.куб.
 Объем потребленного теплоснабжения Улвс илп: 107,73 м.куб.

Общество с ограниченной ответственностью «ЭнергосбыТ»
 Филиал «ЭнергосбыТ»
 Абонентное управление
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
 Представитель теплоснабжающей организации
 20 г.