

Отчет о теплоснабжении по приборам УТЭ за Август 2020

Абонент: ООО "ЖСК № 2 Невского района"
Адрес: Бабушкина ул., д. 107, лит. Н
Обслуживающая организация: Договор: 8562.038.1
Источник: ТЭЦ ООО "Облэнерго" Строит. адрес: Телефон:
Установленные приборы: ВКТ-7 № 207709 Часовые и суточн. архивы в файлах: Схема подключения: 2-х трубная схема
Вычислитель: БКТ-7 № 207709 расходомер: PRM-40-B1 Smln= 0.1
Подключающий трубопровод (M1) PRM-40-B1 Smax= 45
Обратный трубопровод (M2) PRM-40-B1 KТСЛ-Н KТСЛ-Н
Подключающий ГВС (M3) PRM-32-B1 TСП-Н TСП-Н
Циркуляционный ГВС (M4) Подпиточный трубопровод (Vп)
Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(t1-tхв)-M2*(t2-tхв) Qвнт= 0 Qтех= 0 Qгвс=M3*(t3-tхв)
Договорные нагрузки (гр. час), Гкал/час: Qот= 0.331 Qвнт= 0 Qтех= 0 Qгвс= 0
Договорные нагрузки (гр. сут.), Гкал/сут.: Qот= 96.3 Qвнт= 0 Qтех= 0 Qгвс= 0
Договорные расходы (гр. сут.), т/сут.: Qот= 0.067 Qвнт= 0 Qтех= 0 Qгвс= 0

Учет ГВС (ТВ-1) Фактическое потребление за отчетный период с 23.07.2020 по 22.08.2020
Контроль ГВС (ТВ-2)

Дата	Ти	НС	Учет ГВС (ТВ-1)				Контроль ГВС (ТВ-2)				Qобщ Гкал										
			M1	M2	DM	T1	T2	DT	P1	P2		M3	V4	dv (излив)	Уплотит	T3	T4	P3	P4		
23.07.2020	24.00		66.49	57.02	9.47	70.42	62.15	8.27													
24.07.2020	24.00		68.95	59.08	9.87	70.60	62.36	8.24													
25.07.2020	24.00		69.12	61.12	8.00	70.35	62.10	8.25													
26.07.2020	24.00		70.74	60.08	10.66	70.11	62.08	8.03													
27.07.2020	24.00		72.16	60.81	11.35	62.40	56.58	5.82													
28.07.2020	24.00		24.91	19.49	5.42	42.61	39.75	2.86													
29.07.2020	24.00		0.00	0.00	0.00	21.29	21.83	-0.54													
30.07.2020	24.00		0.00	0.00	0.00	20.05	19.98	0.07													
31.07.2020	24.00		0.00	0.00	0.00	19.11	18.91	0.20													
01.08.2020	24.00		0.00	0.00	0.00	18.28	18.12	0.16													
02.08.2020	24.00		0.00	0.00	0.00	18.14	17.87	0.27													
03.08.2020	24.00		0.00	0.00	0.00	18.21	17.91	0.30													
04.08.2020	24.00		0.00	0.00	0.00	18.34	17.97	0.37													
05.08.2020	24.00		0.00	0.00	0.00	18.48	18.15	0.33													
06.08.2020	24.00		0.00	0.00	0.00	18.34	18.03	0.31													
07.08.2020	24.00		0.00	0.00	0.00	18.52	18.19	0.33													
08.08.2020	24.00		0.00	0.00	0.00	18.64	18.33	0.31													
09.08.2020	24.00		0.00	0.00	0.00	18.85	18.53	0.32													
10.08.2020	24.00	*	13.54	10.79	2.75	50.45	43.89	6.56													
11.08.2020	24.00		62.16	52.42	9.74	66.52	58.47	8.05													
12.08.2020	24.00		68.42	58.74	9.68	69.19	61.15	8.04													
13.08.2020	24.00		65.57	56.86	8.71	68.29	60.33	7.96													
14.08.2020	24.00		60.92	51.97	8.95	68.62	60.09	8.53													
15.08.2020	24.00		60.05	52.18	7.87	69.07	60.61	8.46													
16.08.2020	24.00		61.20	51.55	9.65	69.65	61.18	8.47													
17.08.2020	24.00		60.24	50.71	9.53	68.75	60.40	8.35													
18.08.2020	24.00		58.86	49.99	8.87	68.59	60.11	8.48													
19.08.2020	24.00		58.40	47.47	10.93	68.58	60.21	8.37													
20.08.2020	24.00		56.19	47.53	8.66	67.93	59.63	8.30													
21.08.2020	24.00		56.39	47.99	8.40	69.54	60.98	8.56													
22.08.2020	24.00		57.56	48.66	8.90	70.35	61.72	8.63													
Среднее	24.00		35.87	30.47	5.40	48.01	43.15	4.86													
Итого	744.00		1111.87	944.46	167.41																

Показатели счетчиков на момент снятия данных:
Дата, время M1, т M2, т M3, т M4, т V3, куб.м V4, куб.м Vп, т Qобщ, Гкал
 1111.87 944.46 167.41 48.01 1135.47 960.64 174.83 18.91

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:
Объем теплоносителя Vпл, рассчитанный по среднему:
Период расчета по договору:
Период превышения Q2:
Корректировка на температуру холодной воды:
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировки):
Количество потребленной тепловой энергии Qобщ:
Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл:

0 час
 0 час
 17.62 °C
 15.96 Гкал
 2.95 Гкал
 174.83 м.куб.

«ТЭК СПб»
Филиал «Энергосбыт»
Абонентное управление
Отдел тепловой энергии (Абонента)

Представитель теплоснабжающей организации

20 г.