Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Август 2020

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"
Адрес: Бабушкина ул, д. 111 ИТП2
Обслуживающая организация:
Источник: ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"

Договор: 9975.038.1
Строит.адрес:
Телефон:
Схема подключения: 2-х трубная схема
Приборы УУТЭ поверены до: 22.07.2023

Телефон:

Узел учета: Общий
Код УУТЭ: 12819

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах:
Вычислитель: СПТ943 № 10250

	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:
Подающий трубопровод (М1)	ПРЭМ	0,16	72	КТПТР-05
Обратный трубопровод (М2)	ПРЭМ	0,16	72	КТПТР-05
Подающий ГВС (М3)	ПРЭМ	0,12	30	ТПТ-15-2
Циркуляционный ГВС (М4)				
Подпиточный трубопровод (Vп)				

Режим (схема): ОП: СП-2; МП: СП-2;
Преобр.давления:
график: 150/70

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот.= 0,9421 Qвент.= 0 Qтех.= 0 Qтех.гв= 0 Qгвс.= 0,4308
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср 0 Qгвс.ср= 0,2176
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот.= 282,63 Gвент.= 0 Gтех.= 0 Gтех.гв= 0 Gгвс.= 87,04 Gгвс.м=

Фактическое потребление за отчетный период с 23.07.2020 по 22.08.2020

Дата	Ти	НС	Учет ГВС (ТВ-1) M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	Контроль ГВС (ТВ-2) M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4	P3	P4	Qобщ
	час		т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	Гкал
23.07.2020	24,00	*	83,35	72,43	10,92	71,44	71,13	0,31			10,41		10,41	10,65		10,65		71,04				0,74
24.07.2020	24,00	*	82,79	73,03	9,76	71,72	71,47	0,25			9,27		9,27	9,48		9,48		71,07				0,66
25.07.2020	24,00	*	83,00	74,03	8,97	71,52	71,25	0,27			8,21		8,21	8,40		8,40		71,09				0,58
26.07.2020	24,00	*	83,26	73,95	9,31	71,13	70,91	0,22			8,61		8,61	8,81		8,81		70,47				0,61
27.07.2020	24,00	*	87,43	75,46	11,97	64,11	64,52	-0,41			11,19		11,19	11,38		11,38		59,98				0,67
28.07.2020	24,00	*	31,00	26,83	4,17	43,08	43,12	-0,04			4,11		4,11	4,15		4,15		42,74				0,18
29.07.2020	24,00		0,00	0,00	0,00	24,06	24,13	-0,07			0,00		0,00	0,00		0,00		23,92				0,00
30.07.2020	24,00		0,00	0,00	0,00	22,22	21,83	0,39			0,00		0,00	0,00		0,00		22,16				0,00
31.07.2020	24,00		0,00	0,00	0,00	21,20	21,17	0,03			0,00		0,00	0,00		0,00		21,16				0,00
01.08.2020	24,00	*	0,00	0,00	0,00	20,61	21,19	-0,58			0,00		0,00	0,00		0,00		20,57				0,00
02.08.2020	24,00		0,00	0,00	0,00	21,03	20,99	0,04			0,00		0,00	0,00		0,00		20,99				0,00
03.08.2020	24,00		0,00	0,00	0,00	20,95	20,97	-0,02			0,00		0,00	0,00		0,00		20,91				0,00
04.08.2020	24,00		0,00	0,00	0,00	21,05	21,18	-0,13			0,00		0,00	0,00		0,00		21,04				0,00
05.08.2020	24,00		0,00	0,00	0,00	21,17	21,10	0,07			0,00		0,00	0,00		0,00		21,11				0,00
06.08.2020	24,00		0,00	0,00	0,00	21,25	21,28	-0,03			0,00		0,00	0,00		0,00		21,25				0,00
07.08.2020	24,00	*	0,00	0,00	0,00	21,25	21,69	-0,44			0,00		0,00	0,00		0,00		21,62				0,00
08.08.2020	24,00		0,00	0,00	0,00	22,07	21,92	0,15			0,00		0,00	0,00		0,00		21,92				0,00
09.08.2020	24,00	*	0,00	0,00	0,00	22,70	22,40	0,30			0,00		0,00	0,00		0,00		22,61				0,00
10.08.2020	24,00	*	16,82	11,65	5,17	28,16	31,39	-3,24			0,00		0,00	0,00		0,00		29,02				0,00
11.08.2020	24,00		84,67	60,78	23,89	68,49	68,12	0,37			0,00		0,00	0,00		0,00		69,00				1,66
12.08.2020	24,00	*	77,16	68,19	8,97	70,82	70,49	0,33			0,00		0,00	0,00		0,00		69,89				0,66
13.08.2020	24,00	*	78,10	67,65	10,45	70,04	69,77	0,27			0,00		0,00	0,00		0,00		69,31				0,76
14.08.2020	24,00	*	72,00	63,11	8,89	70,43	70,09	0,34			0,00		0,00	0,00		0,00		70,19				0,65
15.08.2020	24,00		73,27	63,33	9,94	70,87	70,63	0,24			0,00		0,00	0,00		0,00		70,69				0,72
16.08.2020	24,00		72,54	62,85	9,69	71,41	70,99	0,42			0,00		0,00	0,00		0,00		71,98				0,72
17.08.2020	24,00	*	72,51	61,76	10,75	70,55	70,25	0,30			0,00		0,00	0,00		0,00		69,99				0,78
18.08.2020	24,00		72,93	62,47	10,46	70,23	69,96	0,27			0,00		0,00	0,00		0,00		67,88				0,76
19.08.2020	24,00	*	72,77	62,32	10,45	69,73	69,40	0,33			0,00		0,00	0,00		0,00		69,48				0,75
20.08.2020	24,00	*	73,19	62,49	10,70	69,08	68,77	0,31			0,00		0,00	0,00		0,00		69,68				0,76
21.08.2020	24,00		73,54	63,11	10,43	70,66	70,37	0,29			0,00		0,00	0,00		0,00		72,02				0,76
22.08.2020	24,00		74,15	64,04	10,11	71,60	71,35	0,25			0,00		0,00	0,00		0,00		70,34				0,75
Среднее	24,00		44,02	37,73	6,29	49,18	49,16	0,03			1,67		1,67	1,71		1,71		48,87				0,42
Итого	**744,00**		**1364,48**	**1169,48**	**195,00**						**51,80**		**51,80**	**52,87**		**52,87**						**13,17**

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: 0 час Гкал
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему 0 час куб.м
Период расчета по договору: час
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 17,62 °C 0,91 Гкал
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ. ~~12,33~~ Гкал 12,26
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. ~~52,87~~ м.куб. 198,58 м³

ГУП «ТЭК СПб»
Филиал «Энергосбыт»
Абонентное управление
ОТЧЕТ ПРИНЯТ

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
«___» _____ 20___ г.

Представитель теплоснабжающей организации
_____ /_____/