

Отчет о теплоснабжении по приборам УТЭ за Август 2020

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"  
 Адрес: Бабушкина ул., д. 115, корп. 1 ИТП1  
 Обслуживающая организация: ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"

Договор: 9977.038.1  
 Строит. адрес:  
 Телефон:

Телефон:

Узел учета:  
 Код УТЭ: 24429

Вычислитель: ВКТ-7 № 219451  
 Подходящий трубопровод (М1)  
 Обратный трубопровод (М2)  
 Подходящий ГВС (М3)  
 Циркуляционный ГВС (М4)  
 Подлиночный трубопровод (Мп)  
 Расчетный алгоритм:

Часовые и суточн. архивы в файлах:  
 расходомер: ПРЭМ-40-В1  
 ПРЭМ-40-В1  
 ПРЭМ-32-В1

Схема подключения: 2-х трубная схема  
 Приборы УТЭ поверены до: 03.12.2021

Режим (схема):  
 Преобр. давления:

График: 150/70

Договорные нагрузки, Гкал/час:

Qот = 0,2389

Qтех = 0

Qгвс = 0,125

Qгвс ср = 0,0632

Qгвс ср = 25,28 Гвс/м

Договорные расходы (бр.сут.), Тб/сут:

Сот = 71,67

Стех = 0

Сгвс ср = 5

Сгвс ср = 25,28 Гвс/м

Дата	Тип	НС	M1		M2		DM		T1		T2		dT	P1	P2	M3	M4	DM	V3	V4	Контроль ГВС (ТВ-2)		T3	T4	P3	P4	Общ					
			T	°C	T	°C	T	°C	T	°C	dv (измвл)	Улодпит									°C	°C						кг/см2	кг/см2	Гкал		
23.07.2020	24.00	*	115,35	102,61	12,74	71,39	65,37	6,02	0,125	0,0125	0,2987	0,0632	25,28	Гвс/м																		
24.07.2020	24.00	*	96,76	87,21	9,55	71,41	65,31	6,10	0,125	0,0125	0,2987	0,0632	25,28	Гвс/м																		
25.07.2020	24.00	*	116,93	105,48	11,45	71,44	65,48	5,96	0,125	0,0125	0,2987	0,0632	25,28	Гвс/м																		
26.07.2020	24.00	*	116,02	105,13	10,89	70,98	65,23	5,75	0,125	0,0125	0,2987	0,0632	25,28	Гвс/м																		
27.07.2020	24.00	*	119,30	106,46	12,84	70,98	62,61	5,866	3,95	0,125	0,0125	0,2987	0,0632	25,28	Гвс/м																	
28.07.2020	24.00	*	42,75	38,05	4,70	41,88	39,98	1,90	0,125	0,0125	0,2987	0,0632	25,28	Гвс/м																		
29.07.2020	24.00	*	0,00	0,00	0,00	21,69	21,49	0,20	0,125	0,0125	0,2987	0,0632	25,28	Гвс/м																		
30.07.2020	24.00	*	0,00	0,00	0,00	20,32	20,04	0,28	0,125	0,0125	0,2987	0,0632	25,28	Гвс/м																		
31.07.2020	24.00	*	0,00	0,00	0,00	19,35	19,02	0,33	0,125	0,0125	0,2987	0,0632	25,28	Гвс/м																		
01.08.2020	24.00	*	0,00	0,00	0,00	18,38	18,13	0,25	0,125	0,0125	0,2987	0,0632	25,28	Гвс/м																		
02.08.2020	24.00	*	0,00	0,00	0,00	18,35	18,19	0,16	0,125	0,0125	0,2987	0,0632	25,28	Гвс/м																		
03.08.2020	24.00	*	0,00	0,00	0,00	18,49	18,36	0,13	0,125	0,0125	0,2987	0,0632	25,28	Гвс/м																		
04.08.2020	24.00	*	0,00	0,00	0,00	18,59	18,45	0,14	0,125	0,0125	0,2987	0,0632	25,28	Гвс/м																		
05.08.2020	24.00	*	0,00	0,00	0,00	18,95	18,83	0,12	0,125	0,0125	0,2987	0,0632	25,28	Гвс/м																		
06.08.2020	24.00	*	0,00	0,00	0,00	18,69	18,50	0,19	0,125	0,0125	0,2987	0,0632	25,28	Гвс/м																		
07.08.2020	24.00	*	0,00	0,00	0,00	19,06	18,94	0,12	0,125	0,0125	0,2987	0,0632	25,28	Гвс/м																		
08.08.2020	24.00	*	0,00	0,00	0,00	19,26	19,11	0,15	0,125	0,0125	0,2987	0,0632	25,28	Гвс/м																		
09.08.2020	24.00	*	0,00	0,00	0,00	19,59	19,45	0,14	0,125	0,0125	0,2987	0,0632	25,28	Гвс/м																		
10.08.2020	24.00	*	0,00	0,00	0,00	19,26	19,11	0,15	0,125	0,0125	0,2987	0,0632	25,28	Гвс/м																		
11.08.2020	24.00	*	19,68	16,26	3,42	59,45	54,85	4,60	0,125	0,0125	0,2987	0,0632	25,28	Гвс/м																		
12.08.2020	24.00	*	99,82	90,55	9,27	68,90	64,08	4,82	0,125	0,0125	0,2987	0,0632	25,28	Гвс/м																		
13.08.2020	24.00	*	108,30	99,02	9,28	70,60	65,80	4,80	0,125	0,0125	0,2987	0,0632	25,28	Гвс/м																		
14.08.2020	24.00	*	108,05	96,61	11,44	69,66	65,09	4,77	0,125	0,0125	0,2987	0,0632	25,28	Гвс/м																		
15.08.2020	24.00	*	104,42	94,22	10,20	70,28	65,41	4,87	0,125	0,0125	0,2987	0,0632	25,28	Гвс/м																		
16.08.2020	24.00	*	103,84	94,88	8,96	70,72	65,86	4,86	0,125	0,0125	0,2987	0,0632	25,28	Гвс/м																		
17.08.2020	24.00	*	103,17	94,16	9,01	71,26	66,34	4,92	0,125	0,0125	0,2987	0,0632	25,28	Гвс/м																		
18.08.2020	24.00	*	97,43	88,77	8,66	70,30	65,44	4,86	0,125	0,0125	0,2987	0,0632	25,28	Гвс/м																		
19.08.2020	24.00	*	103,68	93,36	10,32	69,94	65,17	4,77	0,125	0,0125	0,2987	0,0632	25,28	Гвс/м																		
20.08.2020	24.00	*	104,67	93,18	11,49	69,64	64,88	4,76	0,125	0,0125	0,2987	0,0632	25,28	Гвс/м																		
21.08.2020	24.00	*	104,02	93,41	10,61	68,92	64,31	4,61	0,125	0,0125	0,2987	0,0632	25,28	Гвс/м																		
22.08.2020	24.00	*	104,38	94,40	9,98	70,59	65,84	4,75	0,125	0,0125	0,2987	0,0632	25,28	Гвс/м																		
Среднее	24.00	*	106,55	96,19	10,36	71,32	66,58	4,74	0,125	0,0125	0,2987	0,0632	25,28	Гвс/м																		
Итого	744,00	*	1875,12	1689,95	185,17	49,10	46,07	3,03	0,125	0,0125	0,2987	0,0632	25,28	Гвс/м																		
Показания счетчиков на момент снятия данных:																																
Дата, время	M1, T	M2, T	M3, T	M4, T	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, T	Общ, Гкал	Общ, Гкал	Общ, Гкал	Общ, Гкал	Общ, Гкал	Общ, Гкал	Общ, Гкал	Общ, Гкал	Общ, Гкал	Общ, Гкал	Общ, Гкал	Общ, Гкал	Общ, Гкал	Общ, Гкал	Общ, Гкал	Общ, Гкал	Общ, Гкал	Общ, Гкал	Общ, Гкал	Общ, Гкал	Общ, Гкал	Общ, Гкал	Общ, Гкал		

Количество тепловой энергии Общ, рассчитанное по среднему:  
 Объем теплоснабжения Упл, рассчитанный по среднему  
 Период превышения 12:  
 Корректировка на температуру холодной воды  
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):  
 Количество потребленной тепловой энергии Общ:  
 Объем потребленного теплоснабжения Угвс изл.

17,62 °C  
 17,97 Гкал  
 191,36 м.куб.  
 0 час  
 0 час  
 Гкал  
 куб.м  
 3,26 Гкал

«  
 »  
 20 г.  
 Ф.И.О. ответственного за прибор учета (от абонента)  
 Ф.И.О. ответственного за прибор учета (от абонента)  
 Ф.И.О. ответственного за прибор учета (от абонента)

ООО «ТЭК СПб»  
 Филиал «Энергосбыт»  
 Абонентное управление  
 Санкт-Петербург

Представитель теплопоставляющей организации