

Отчет о теплоснабжении по приборам УТЭ за Август 2020

Абонент: ООО "ЖСК № 2 Невского района"  
 Адрес: Бабушкина ул., д. 115, корп. 1 ИТП2  
 Обслуживающая организация: ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"

Договор: 9977.038.1  
 Строит. адрес:  
 Телефон:

Телефон:

Узел учета: Общий  
 Код УТЭ: 24430

Вычислитель: ВКТ-7 № 219419 Часовые и суточн. архивы в файлах:  
 Подходящий трубопровод (M1)  
 Оборотный трубопровод (M2)  
 Подающий ГВС (M3)  
 Циркуляционный ГВС (M4)  
 Подпиточный трубопровод (Vл)  
 Расчетный алгоритм:

расходомер: ПРЭМ-40-В1  
 ПРЭМ-40-В1  
 ПРЭМ-32-В1

Приборы УТЭ поверены до: 03.12.2021  
 Термопреобр.: КТСП-Н  
 КТСП-Н  
 ТСП-Н

Режим (схема): Преобр. Давления:

График: 15070

Договорные нагрузки, Гкал/час: Q=M1\*(h1-hвх)-M2\*(h2-hвх)  
 Договорные нагрузки (ср час), Гкал/час: Qот = 0,2421  
 Договорные расходы (ср.сут.), Тб/сут.: Sот = 72,63

Qвент = 0  
 Qтех = 0  
 Qгвс = M3\*(h3-hвх)  
 Qтех.гвс = 0,013  
 Qгвс.ср = 0,013  
 Qгвс.м = 5,2

Qгвс = 0,3025  
 Qгвс.ср = 0,0638  
 Qгвс.м = 25,52

Фактическое потребление за отчетный период с 23.07.2020 по 22.08.2020

Дата	Тип	НС	M1		M2		DM	T1		T2	DT	P1	P2	M3	M4	DM	V3	V4	Контроль ГВС (ТБ-2)		T3	T4	P3	P4	Общ.			
			T	T	T	°C		°C	°C										кг/см2	кг/см2						Т	Т	М3
23.07.2020	24.00	*	70.06	80.96	9.10	70.99	67.86	3.13									71.69	62.18	9.51									0.84
24.07.2020	24.00	*	60.24	51.85	8.39	71.00	67.97	3.03									61.59	52.93	8.66									0.75
25.07.2020	24.00	*	71.77	62.24	9.53	71.08	67.97	3.11									73.43	63.57	9.86								0.87	
26.07.2020	24.00	*	71.50	62.09	9.41	70.63	67.61	3.02									73.14	63.37	9.77								0.86	
27.07.2020	24.00	*	74.28	62.93	11.35	62.37	60.61	1.76									75.66	64.06	11.60								0.82	
28.07.2020	24.00	*	25.72	22.45	3.27	41.83	40.86	0.97									25.91	22.63	3.28								0.16	
29.07.2020	24.00	*	0.00	0.10	-0.10	22.53	21.63	0.90									0.00	0.10	-0.10								0.00	
30.07.2020	24.00	*	0.00	0.00	0.00	20.97	20.26	0.71									0.00	0.00	0.00								0.00	
31.07.2020	24.00	*	0.00	0.00	0.00	19.99	19.25	0.74									0.00	0.00	0.00								0.00	
01.08.2020	24.00	*	0.00	0.00	0.00	19.10	18.56	0.54									0.00	0.00	0.00								0.00	
02.08.2020	24.00	*	0.00	0.00	0.00	19.03	18.53	0.50									0.00	0.00	0.00								0.00	
03.08.2020	24.00	*	0.00	0.00	0.00	19.25	18.77	0.48									0.00	0.00	0.00								0.00	
04.08.2020	24.00	*	0.00	0.00	0.00	19.54	18.95	0.59									0.00	0.00	0.00								0.00	
05.08.2020	24.00	*	0.00	0.00	0.00	19.99	19.39	0.60									0.00	0.00	0.00								0.00	
06.08.2020	24.00	*	0.00	0.00	0.00	19.60	18.88	0.72									0.00	0.00	0.00								0.00	
07.08.2020	24.00	*	0.00	0.00	0.00	19.94	19.34	0.60									0.00	0.00	0.00								0.00	
08.08.2020	24.00	*	0.00	0.00	0.00	20.22	19.54	0.68									0.00	0.00	0.00								0.00	
09.08.2020	24.00	*	0.00	0.00	0.00	20.45	19.73	0.72									0.00	0.00	0.00								0.00	
10.08.2020	24.00	*	11.94	9.38	2.56	59.00	56.87	2.13									12.13	9.52	2.61								0.00	
11.08.2020	24.00	*	62.51	53.36	9.15	68.53	65.80	2.73									63.86	54.43	9.43								0.17	
12.08.2020	24.00	*	66.51	58.72	7.79	70.23	67.41	2.82									68.01	59.92	8.09								0.77	
13.08.2020	24.00	*	65.30	57.49	7.81	69.48	66.59	2.89									66.76	58.66	8.10								0.72	
14.08.2020	24.00	*	64.77	55.86	8.91	69.92	66.98	2.94									66.22	57.06	9.16								0.71	
15.08.2020	24.00	*	64.59	56.21	8.38	70.37	67.43	2.94									66.06	57.41	8.65								0.76	
16.08.2020	24.00	*	64.15	55.81	8.34	70.90	67.91	2.99									65.64	57.01	8.63								0.76	
17.08.2020	24.00	*	61.37	54.09	7.28	69.94	66.96	2.98									62.76	55.25	7.51								0.67	
18.08.2020	24.00	*	64.37	55.38	8.99	69.62	66.73	2.89									65.82	56.56	9.26								0.79	
19.08.2020	24.00	*	63.95	55.34	8.61	69.27	66.35	2.92									65.34	56.54	8.80								0.76	
20.08.2020	24.00	*	63.59	55.47	8.12	68.56	65.76	2.80									64.95	56.63	8.32								0.71	
21.08.2020	24.00	*	64.22	56.05	8.17	70.22	67.37	2.85									65.69	57.25	8.44								0.74	
22.08.2020	24.00	*	64.85	57.16	7.69	70.94	68.07	2.87									66.34	58.36	7.98								0.71	
Среднее	24.00	*	37.28	32.35	4.93	49.21	47.29	1.92									38.10	33.01	5.08								0.43	
Итого	744.00	*	1155.69	1002.94	152.75												1181.00	1023.44	157.56								13.36	

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, Т	M2, Т	M3, Т	M4, Т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vл, Т	Общ., Гкал	Трабч

Количество тепловой энергии Общ., рассчитанное по среднему:  
 Объем теплоснабителя Упл., рассчитанный по среднему:  
 Период расчета по договору:  
 Период превышения Ц:

Корректировка на температуру холодной воды  
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировки):  
 Количество потребленной тепловой энергии Общ.,  
 Объем потребленного теплоснабителя Увлс изл.

17.62 °С  
 10.67 Гкал  
 157.56 м.куб.  
 2.69 Гкал

Генеральный директор ООО «ТЭК СПб»  
 Филиал «Энергосбыт»  
 Общественное управление  
 Отдел учета энергии (И.В.Веннин)

« 20 » Т.

Представитель теплоснабжающей организации

