Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Август 2020

Абонент: **ООО "ЖКС № 2 Невского района"**
Адрес: **Бабушкина ул, д. 60, лит. А**
Обслуживающая организация:
Источник: **ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"**

Договор: **8999.038.1**
Строит.адрес:
Телефон:
Схема подключения: **2-х трубная схема**

Телефон:

Узел учета: **Общий**
Код УУТЭ: **23591**
график: **150/70**

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: Приборы УУТЭ поверены до: **03.12.2021** Режим (схема): **ОП: 17; МП: 17;**

Вычислитель:	**ВКТ-7 № 208237**	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Подающий трубопровод (М1)		ПРЭМ-40-В1	0,1	45	КТСП-Н	
Обратный трубопровод (М2)		ПРЭМ-40-В1	0,1	45	КТСП-Н	
Подающий ГВС (М3)		ПРЭМ-32-В1	0,067	30	ТСП-Н	
Циркуляционный ГВС (М4)						
Подпиточный трубопровод (Vп)						

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот.= **0,3561** Qвент.= **0** Qтех.= **0** Qтех.гв= **0,0063** Qгвс.= **0,2484**
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср **0,0063** Qгвс.ср= **0,0607**
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот.= **106,83** Gвент.= **0** Gтех.= **0** Gтех.гв= **2,52** Gгвс.= **24,28** Gгвс.м=

Фактическое потребление за отчетный период с 23.07.2020 по 22.08.2020

Дата	Ти	НС	Контроль ГВС (ТВ-1)								Учет ГВС (ТВ-2)											Qобщ
			M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4	P3	P4	
	час		т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	Гкал
23.07.2020	24,00	*	97,40	88,56	8,84	70,25	69,95	0,30			7,35		7,35	7,52		7,52		69,91				0,51
24.07.2020	24,00	*	97,64	89,21	8,43	70,76	70,46	0,30			6,78		6,78	6,95		6,95		70,24				0,48
25.07.2020	24,00	*	98,64	90,47	8,17	70,57	70,28	0,29			6,61		6,61	6,77		6,77		70,14				0,46
26.07.2020	24,00	*	100,21	90,25	9,96	70,22	69,95	0,27			8,44		8,44	8,62		8,62		69,63				0,59
27.07.2020	24,00	*	102,89	92,10	10,79	63,62	63,81	-0,19			9,27		9,27	9,45		9,45		59,24				0,55
28.07.2020	24,00	*	33,50	30,77	2,73	43,36	43,33	0,03			2,40		2,40	2,41		2,41		42,43				0,10
29.07.2020	24,00	*	0,00	0,00	0,00	23,96	23,81	0,15			0,00		0,00	0,00		0,00		24,41				0,00
30.07.2020	24,00	*	0,00	0,00	0,00	22,50	22,22	0,28			0,00		0,00	0,00		0,00		22,85				0,00
31.07.2020	24,00	*	0,00	0,00	0,00	21,70	21,44	0,26			0,00		0,00	0,00		0,00		22,02				0,00
01.08.2020	24,00	*	0,00	0,00	0,00	20,86	20,46	0,40			0,00		0,00	0,00		0,00		21,14				0,00
02.08.2020	24,00	*	0,00	0,00	0,00	20,48	20,24	0,24			0,00		0,00	0,00		0,00		20,72				0,00
03.08.2020	24,00	*	0,00	0,00	0,00	20,33	20,15	0,18			0,00		0,00	0,00		0,00		20,54				0,00
04.08.2020	24,00	*	0,00	0,00	0,00	20,27	20,11	0,16			0,00		0,00	0,00		0,00		20,51				0,00
05.08.2020	24,00	*	0,00	0,00	0,00	20,24	20,10	0,14			0,00		0,00	0,00		0,00		20,50				0,00
06.08.2020	24,00	*	0,00	0,00	0,00	20,07	19,89	0,18			0,00		0,00	0,00		0,00		20,30				0,00
07.08.2020	24,00	*	0,00	0,00	0,00	20,08	19,89	0,19			0,00		0,00	0,00		0,00		20,32				0,00
08.08.2020	24,00	*	0,00	0,00	0,00	20,13	19,93	0,20			0,00		0,00	0,00		0,00		20,38				0,00
09.08.2020	24,00	*	0,00	0,00	0,00	20,19	19,95	0,24			0,00		0,00	0,00		0,00		20,43				0,00
10.08.2020	24,00	*	0,00	0,00	0,00	20,19	19,89	0,30			0,00		0,00	0,00		0,00		20,36				0,00
11.08.2020	24,00	*	54,54	46,83	7,71	65,33	64,86	0,47			6,81		6,81	6,95		6,95		65,10				0,44
12.08.2020	24,00	*	93,62	84,71	8,91	68,99	68,64	0,35			7,56		7,56	7,74		7,74		68,81				0,52
13.08.2020	24,00	*	91,36	82,03	9,33	68,37	68,03	0,34			8,16		8,16	8,35		8,35		68,19				0,56
14.08.2020	24,00	*	85,87	76,84	9,03	68,75	68,39	0,36			7,69		7,69	7,88		7,88		68,42				0,53
15.08.2020	24,00	*	86,71	77,15	9,56	69,19	68,82	0,37			8,15		8,15	8,31		8,31		68,87				0,56
16.08.2020	24,00	*	86,43	76,51	9,92	69,70	69,32	0,38			8,49		8,49	8,68		8,68		69,42				0,59
17.08.2020	24,00	*	85,15	75,24	9,91	68,96	68,62	0,34			8,62		8,62	8,81		8,81		68,37				0,59
18.08.2020	24,00	*	85,26	76,03	9,23	68,71	68,37	0,34			7,85		7,85	8,02		8,02		68,18				0,54
19.08.2020	24,00	*	86,08	75,88	10,20	68,19	67,82	0,37			8,67		8,67	8,87		8,87		68,00				0,59
20.08.2020	24,00	*	86,04	76,16	9,88	67,62	67,29	0,33			8,41		8,41	8,60		8,60		67,10				0,56
21.08.2020	24,00	*	85,88	76,92	8,96	69,02	68,67	0,35			7,56		7,56	7,73		7,73		68,43				0,52
22.08.2020	24,00	*	86,80	78,11	8,69	70,03	69,68	0,35			7,26		7,26	7,40		7,40		69,52				0,51
Среднее	24,00		49,81	44,64	5,17	47,83	47,56	0,27			4,39		4,39	4,49		4,49		47,56				0,30
Итого	**744,00**		**1544,02**	**1383,77**	**160,25**						**136,08**		**136,08**	**139,06**		**139,06**						**9,20**

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Tраб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **0** час Гкал
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему **0** час куб.м
Период расчета по договору: час
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды **17,62** °C **2,4** Гкал
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ. **6,84** Гкал
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. **139,06** м.куб.

ГУП «ТЭК СПб»
Филиал «Энергосбыт»
Абонентное управление
ОТЧЕТ ПРИНЯТ

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
«__» _____ 20__ г.

Представитель теплоснабжающей организации
_____ /_____/