Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Август 2020

Абонент: **ООО "ЖКС № 2 Невского района"**
Адрес: **Бабушкина ул, д. 61, лит. А ИТП1**
Обслуживающая организация:
Источник: **котельная 2 Невская**

Договор: **9173.038.1**
Строит.адрес:
Телефон:
Схема подключения: **2-х трубная схема**
Приборы УУТЭ поверены до: **03.12.2021**

Телефон:

Узел учета: **Общий**
Код УУТЭ: **28592**

Установленные приборы:
Вычислитель: **ВКТ-7 № 207819**
Часовые и суточн. архивы в файлах:

	расходомер:	Gmin=	Gmax=		
Подающий трубопровод (М1)	ПРЭМ	0,1	45	Термопреобр.:	КТСП-Н
Обратный трубопровод (М2)	ПРЭМ	0,1	45		КТСП-Н
Подающий ГВС (М3)	ПРЭМ	0,067	30		ТСП-Н
Циркуляционный ГВС (М4)					
Подпиточный трубопровод (Vп)					

Режим (схема): **ОП: СИ-1 ТЗ-2 ФТ-1; МП: СИ-8 ТЗ-2 ФТ-6;**
Преобр.давления:
график: **149/70**

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот.= **0,3226** Qвент.= **0** Qтех.= **0** Qтех.гв= **0,0169** Qгвс.= **0,3363**
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср **0,0169** Qгвс.ср= **0,0856**
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот.= **98,0051** Gвент.= **0** Gтех.= **0** Gтех.гв= **6,76** Gгвс.= **34,24** Gгвс.м=

Фактическое потребление за отчетный период с 23.07.2020 по 22.08.2020

Дата	Ти	НС	Контроль ГВС (ТВ-1)								Учет ГВС (ТВ-2)												Qобщ
	час		М1	М2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4	P3	P4	Qобщ
			т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	Гкал
23.07.2020	24,00	*	93,33	80,91	12,42	67,90	67,67	0,23			11,81		11,81	12,04		12,04		67,94				0,80
24.07.2020	24,00	*	89,19	77,62	11,57	68,14	67,92	0,22			11,04		11,04	11,27		11,27		68,06				0,75
25.07.2020	24,00	*	90,35	78,35	12,00	67,80	67,55	0,25			11,47		11,47	11,69		11,69		67,93				0,78
26.07.2020	24,00	*	90,74	77,82	12,92	67,65	67,46	0,19			12,38		12,38	12,62		12,62		67,48				0,84
27.07.2020	24,00	*	78,74	63,79	14,95	63,11	63,42	-0,31			14,63		14,63	14,87		14,87		60,77				0,89
28.07.2020	24,00	*	71,34	57,38	13,96	62,94	62,37	0,57			13,52		13,52	13,76		13,76		64,10				0,86
29.07.2020	24,00	*	66,77	53,19	13,58	65,84	65,77	0,07			13,04		13,04	13,27		13,27		64,77				0,85
30.07.2020	24,00	*	56,24	42,60	13,64	63,00	62,48	0,52			13,10		13,10	13,33		13,33		63,31				0,83
31.07.2020	24,00	*	55,22	42,53	12,69	65,47	65,00	0,47			12,02		12,02	12,25		12,25		65,50				0,79
01.08.2020	23,00	*	49,88	37,95	11,93	62,34	61,98	0,36			11,74		11,74	11,93		11,93		62,01				0,73
02.08.2020	24,00	*	48,53	35,77	12,76	61,16	60,57	0,59			12,00		12,00	12,23		12,23		61,45				0,74
03.08.2020	24,00	*	49,04	35,81	13,23	62,01	61,45	0,56			12,70		12,70	12,91		12,91		62,17				0,79
04.08.2020	24,00	*	48,94	35,93	13,01	62,49	61,97	0,52			12,20		12,20	12,43		12,43		62,55				0,76
05.08.2020	24,00	*	49,63	35,82	13,81	61,91	61,37	0,54			13,10		13,10	13,34		13,34		61,96				0,81
06.08.2020	24,00	*	48,78	35,48	13,30	61,74	61,20	0,54			12,42		12,42	12,65		12,65		61,84				0,77
07.08.2020	24,00	*	48,76	34,88	13,88	62,10	61,55	0,55			13,05		13,05	13,28		13,28		62,17				0,81
08.08.2020	24,00	*	46,31	34,92	11,39	61,15	60,65	0,50			10,62		10,62	10,80		10,80		61,10				0,65
09.08.2020	24,00	*	47,81	34,73	13,08	62,28	61,64	0,64			12,39		12,39	12,58		12,58		62,58				0,77
10.08.2020	24,00	*	48,52	34,96	13,56	63,52	62,99	0,53			12,76		12,76	13,01		13,01		63,50				0,81
11.08.2020	24,00	*	49,11	35,20	13,91	59,30	59,10	0,20			13,26		13,26	13,48		13,48		58,54				0,78
12.08.2020	24,00	*	21,55	14,85	6,70	43,57	43,95	-0,38			6,56		6,56	6,61		6,61		42,29				0,28
13.08.2020	24,00	*	12,24	4,88	7,36	52,14	48,50	3,64			7,26		7,26	7,36		7,36		53,08				0,38
14.08.2020	24,00	*	25,14	12,06	13,08	59,28	57,66	1,62			12,61		12,61	12,82		12,82		59,40				0,75
15.08.2020	24,00	*	23,40	12,03	11,37	59,21	57,53	1,68			10,89		10,89	11,08		11,08		59,44				0,65
16.08.2020	24,00	*	25,76	11,85	13,91	60,34	58,27	2,07			13,42		13,42	13,62		13,62		60,85				0,82
17.08.2020	24,00	*	25,72	11,60	14,12	59,77	57,97	1,80			13,71		13,71	13,93		13,93		59,95				0,82
18.08.2020	24,00	*	24,28	11,67	12,61	59,24	57,48	1,76			12,29		12,29	12,48		12,48		59,44				0,73
19.08.2020	24,00	*	25,96	11,55	14,41	59,10	57,19	1,91			13,96		13,96	14,17		14,17		59,42				0,83
20.08.2020	24,00	*	26,38	11,52	14,86	59,03	57,27	1,76			14,50		14,50	14,74		14,74		59,23				0,86
21.08.2020	24,00	*	25,28	11,63	13,65	59,56	57,89	1,67			13,15		13,15	13,36		13,36		59,77				0,79
22.08.2020	24,00	*	23,84	11,80	12,04	60,09	58,34	1,75			11,55		11,55	11,74		11,74		60,37				0,70
Среднее	23,97		48,03	35,24	12,78	61,39	60,52	0,87			12,25		12,25	12,46		12,46		64,39				0,76
Итого	**743,00**		**1486,78**	**1091,08**	**395,70**						**379,15**		**379,15**	**385,65**		**385,65**						**23,42**

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	М1, т	М2, т	М3, т	М4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Tраб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **1** час **0,03** Гкал
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему **1** час **0,52** куб.м
Период расчета по договору: час
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды **17,07** °C **6,48** Гкал
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ. **17,08** Гкал 16,97
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. **386,17** м.куб.

ГУП «ТЭК СПб»
Филиал «Энергосбыт»
Абонентное управление
ОТЧЕТ ПРИНЯТ

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
«___» ___ 20___ г.

Представитель теплоснабжающей организации
_____ /_____/