Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Август 2020

Абонент: **ООО "ЖКС № 2 Невского района"** Договор: **9173.038.1** Телефон: Узел учета: **Общий**
Адрес: **Бабушкина ул, д. 61, лит. А ИТП2** Строит.адрес: Код УУТЭ: **28593**
Обслуживающая организация: Телефон:
Источник: **котельная 2 Невская** Схема подключения: **2-х трубная схема** график: **149/70**

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: Приборы УУТЭ поверены до: **03.12.2021** Режим (схема):

Вычислитель:	**ВКТ-7 № 207809**	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Подающий трубопровод (М1)		ПРЭМ	0,1	45	КТСП-Н	
Обратный трубопровод (М2)		ПРЭМ	0,1	45	КТСП-Н	
Подающий ГВС (М3)		ПРЭМ	0,12	30	ТСП-Н	
Циркуляционный ГВС (М4)						
Подпиточный трубопровод (Vп)						

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.=	**0,3218**	Qвент.=	**0**	Qтех.=	**0**	Qтех.гв=	**0,0172**	Qгвс.=	**0,3202**	
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:							Qтех.гвс.ср	**0,0172**	Qгвс.ср=	**0,0854**	
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.=	**97,762**	Gвент.=	**0**	Gтех.=	**0**	Gтех.гв=	**6,88**	Gгвс.=	**34,16**	Gгвс.м=

Фактическое потребление за отчетный период с 23.07.2020 по 22.08.2020

Дата	Ти	НС	Учет ГВС (ТВ-1)								Контроль ГВС (ТВ-2)											Qобщ
			M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4	P3	P4	
	час		т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	Гкал
23.07.2020	24,00	*	160,68	149,29	11,39	70,94	70,88	0,06			0,00		0,00	0,00		0,00		70,40				0,82
24.07.2020	24,00	*	161,79	150,98	10,81	71,34	71,30	0,04			0,00		0,00	0,00		0,00		71,04				0,78
25.07.2020	24,00	*	165,69	153,11	12,58	71,03	70,97	0,06			0,00		0,00	0,00		0,00		70,77				0,91
26.07.2020	24,00	*	166,05	153,03	13,02	70,74	70,71	0,03			0,00		0,00	0,00		0,00		70,46				0,94
27.07.2020	24,00	*	147,27	134,64	12,63	65,94	66,15	-0,21			0,00		0,00	0,00		0,00		65,26				0,81
28.07.2020	24,00	*	137,53	124,62	12,91	66,57	66,35	0,22			0,00		0,00	0,00		0,00		66,09				0,90
29.07.2020	24,00	*	135,98	123,11	12,87	69,58	69,62	-0,04			0,00		0,00	0,00		0,00		69,28				0,89
30.07.2020	24,00	*	129,11	116,20	12,91	67,59	67,47	0,12			0,00		0,00	0,00		0,00		67,42				0,89
31.07.2020	24,00	*	127,01	116,44	10,57	70,44	70,36	0,08			0,00		0,00	0,00		0,00		70,27				0,76
01.08.2020	23,00	*	124,96	112,63	12,33	67,04	66,99	0,05			7,73		7,73	7,88		7,88		66,16				0,84
02.08.2020	24,00	*	129,71	116,10	13,61	66,20	66,13	0,07			0,78		0,78	0,79		0,79		66,07				0,05
03.08.2020	23,00	*	123,65	111,63	12,02	67,12	67,04	0,08			9,33		9,33	9,52		9,52		67,40				0,82
04.08.2020	24,00	*	129,62	117,14	12,48	67,65	67,57	0,07			0,27		0,27	0,28		0,28		67,52				0,02
05.08.2020	24,00	*	124,77	112,55	12,22	66,95	66,88	0,07			9,90		9,90	10,11		10,11		66,89				0,66
06.08.2020	24,00	*	130,22	116,97	13,25	66,84	66,77	0,07			13,51		13,51	13,77		13,77		66,89				0,90
07.08.2020	24,00	*	127,31	115,56	11,75	67,22	67,14	0,08			12,25		12,25	12,52		12,52		67,22				0,82
08.08.2020	24,00	*	127,96	115,33	12,63	66,35	66,28	0,07			13,29		13,29	13,53		13,53		66,27				0,88
09.08.2020	24,00	*	129,03	115,14	13,89	67,59	67,46	0,13			14,51		14,51	14,82		14,82		67,94				0,99
10.08.2020	24,00	*	126,63	115,72	10,91	68,81	68,73	0,08			11,75		11,75	11,99		11,99		68,75				0,81
11.08.2020	24,00	*	129,38	116,72	12,66	63,72	63,87	-0,15			13,64		13,64	13,88		13,88		62,06				0,85
12.08.2020	24,00	*	59,41	53,41	6,00	44,98	45,24	-0,26			7,79		7,79	7,84		7,84		39,69				0,31
13.08.2020	24,00	*	48,62	40,11	8,51	68,88	68,70	0,18			9,33		9,33	9,50		9,50		61,79				0,58
14.08.2020	20,00	*	98,71	87,41	11,30	69,44	69,31	0,13			11,50		11,50	11,77		11,77		69,61				0,80
15.08.2020	24,00	*	117,65	104,82	12,83	70,00	69,87	0,13			12,66		12,66	12,93		12,93		70,17				0,89
16.08.2020	24,00	*	116,89	103,79	13,10	70,47	70,33	0,14			13,10		13,10	13,37		13,37		70,61				0,92
17.08.2020	24,00	*	115,53	102,17	13,36	69,60	69,50	0,10			13,17		13,17	13,45		13,45		69,46				0,91
18.08.2020	24,00	*	117,56	103,11	14,45	69,43	69,34	0,09			14,14		14,14	14,45		14,45		69,37				0,98
19.08.2020	24,00	*	116,40	103,00	13,40	68,74	68,61	0,13			13,23		13,23	13,50		13,50		68,92				0,91
20.08.2020	24,00	*	117,21	103,62	13,59	68,30	68,21	0,09			13,50		13,50	13,77		13,77		68,17				0,92
21.08.2020	24,00	*	117,21	104,74	12,47	69,59	69,48	0,11			12,43		12,43	12,69		12,69		69,68				0,86
22.08.2020	24,00	*	118,57	106,41	12,16	70,76	70,66	0,10			12,19		12,19	12,45		12,45		70,66				0,86
Среднее	23,81		126,12	113,80	12,31	67,74	67,67	0,06			7,80		7,80	7,96		7,96		67,17				0,79
Итого	**738,00**		**3878,11**	**3499,50**	**378,61**						**240,00**		**240,00**	**244,81**		**244,81**						**24,28**

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Трав,ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **6** час **0,19** Гкал
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему **6** час **1,92** куб.м
Период расчета по договору: час
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды **17,07** °C **4,26** Гкал
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ. **19,92** Гкал 20,21
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. **246,73** м.куб.

ГУП «ТЭК СПб»
Филиал «Энергосбыт»
Абонентное управление
ОТЧЕТ ПРИНЯТ

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
«__» _____ / 20 г. /

Представитель теплоснабжающей организации
_____ /_____/