Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Август 2020

Абонент: **ООО "ЖКС № 2 Невского района"**
Адрес: **Бабушкина ул, д. 61, лит. А ИТП3**
Обслуживающая организация:
Источник: **котельная 2 Невская**

Договор: **9173.038.1**
Строит.адрес:
Телефон:
Схема подключения: **2-х трубная схема**

Телефон:

Узел учета: **Общий**
Код УУТЭ: **28871**
график: **149/70**

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: Приборы УУТЭ поверены до: **03.12.2021** Режим (схема): **ОП: СИ-8 ТЗ-2 ФТ-6;**

Вычислитель:	**ВКТ-7 № 211904**	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Подающий трубопровод (М1)		ПРЭМ	0,1	45	КТСП-Н	
Обратный трубопровод (М2)		ПРЭМ	0,1	45	КТСП-Н	
Подающий ГВС (М3)		ПРЭМ	0,12	30	ТСП-Н	
Циркуляционный ГВС (М4)						
Подпиточный трубопровод (Vп)						

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.=	**0,3556**	Qвент.=	**0**	Qтех.=	**0**	Qтех.гвс=	**0,0184**	Qгвс.=	**0,3491**	
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:							Qтех.гвс.ср	**0,0184**	Qгвс.ср=	**0,0934**	
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.=	**108,03**	Gвент.=	**0**	Gтех.=	**0**	Gтех.гвс=	**7,36**	Gгвс.=	**37,36**	Gгвс.м=

Фактическое потребление за отчетный период с 23.07.2020 по 22.08.2020

Дата	Ти	НС	Контроль ГВС (ТВ-1)								Учет ГВС (ТВ-2)											Qобщ
	час		M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4	P3	P4	Гкал
			т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	
23.07.2020	24,00	*	115,44	102,01	13,43	71,39	71,20	0,19			13,16		13,16	13,46		13,46		71,32				0,94
24.07.2020	24,00	*	116,62	103,12	13,50	71,76	71,60	0,16			13,30		13,30	13,63		13,63		71,47				0,95
25.07.2020	24,00	*	117,73	104,63	13,10	71,49	71,31	0,18			12,87		12,87	13,17		13,17		71,42				0,92
26.07.2020	24,00	*	119,24	104,43	14,81	71,14	71,00	0,14			14,54		14,54	14,88		14,88		70,77				1,03
27.07.2020	24,00	*	106,74	91,08	15,66	65,93	66,20	-0,27			15,62		15,62	15,90		15,90		63,32				0,99
28.07.2020	24,00	*	98,80	85,24	13,56	67,47	67,01	0,46			13,69		13,69	13,98		13,98		68,87				0,94
29.07.2020	24,00		99,35	83,93	15,42	69,82	69,85	-0,03			15,74		15,74	16,07		16,07		68,38				1,08
30.07.2020	24,00	*	92,91	79,29	13,62	68,21	67,93	0,28			14,06		14,06	14,37		14,37		68,27				0,96
31.07.2020	24,00	*	93,71	79,42	14,29	70,96	70,72	0,24			14,59		14,59	14,93		14,93		70,65				1,03
01.08.2020	24,00	*	90,91	76,84	14,07	67,46	67,30	0,16			15,30		15,30	15,60		15,60		66,98				1,02
02.08.2020	24,00	*	94,65	79,19	15,46	66,75	66,51	0,24			15,89		15,89	16,20		16,20		66,63				1,06
03.08.2020	24,00	*	93,00	79,40	13,60	67,66	67,41	0,25			13,97		13,97	14,25		14,25		67,51				0,94
04.08.2020	24,00	*	93,47	79,95	13,52	68,15	67,92	0,23			13,84		13,84	14,12		14,12		67,89				0,94
05.08.2020	24,00	*	94,34	80,08	14,26	67,45	67,22	0,23			14,76		14,76	15,09		15,09		67,19				0,99
06.08.2020	24,00	*	92,67	79,81	12,86	67,35	67,09	0,26			13,25		13,25	13,51		13,51		67,13				0,89
07.08.2020	24,00	*	91,44	78,89	12,55	67,73	67,46	0,27			12,99		12,99	13,25		13,25		67,49				0,88
08.08.2020	24,00	*	91,13	78,70	12,43	66,82	66,57	0,25			12,73		12,73	12,99		12,99		66,49				0,85
09.08.2020	24,00	*	91,54	78,64	12,90	68,16	67,83	0,33			13,32		13,32	13,58		13,58		68,17				0,91
10.08.2020	24,00	*	91,41	79,04	12,37	69,27	69,01	0,26			12,92		12,92	13,20		13,20		68,81				0,89
11.08.2020	24,00	*	94,74	79,72	15,02	63,70	63,80	-0,10			15,48		15,48	15,74		15,74		61,55				0,96
12.08.2020	24,00	*	43,05	37,55	5,50	44,42	44,55	-0,13			5,72		5,72	5,77		5,77		42,93				0,25
13.08.2020	24,00	*	41,89	30,22	11,67	68,85	68,26	0,59			11,45		11,45	11,69		11,69		69,11				0,79
14.08.2020	24,00	*	84,26	71,24	13,02	70,18	69,87	0,31			12,26		12,26	12,55		12,55		70,01				0,86
15.08.2020	24,00	*	84,88	71,21	13,67	70,65	70,33	0,32			13,05		13,05	13,36		13,36		70,51				0,92
16.08.2020	24,00	*	84,84	70,55	14,29	71,14	70,80	0,34			13,63		13,63	13,95		13,95		71,00				0,97
17.08.2020	24,00	*	83,80	69,48	14,32	70,21	69,90	0,31			13,74		13,74	14,03		14,03		69,84				0,96
18.08.2020	24,00	*	84,19	70,13	14,06	70,02	69,71	0,31			13,50		13,50	13,78		13,78		69,65				0,94
19.08.2020	24,00	*	82,56	70,07	12,49	69,37	69,01	0,36			11,95		11,95	12,18		12,18		69,21				0,83
20.08.2020	24,00	*	84,14	70,46	13,68	68,85	68,53	0,32			13,10		13,10	13,38		13,38		68,39				0,90
21.08.2020	24,00	*	83,99	71,14	12,85	70,27	69,89	0,38			12,28		12,28	12,52		12,52		70,06				0,86
22.08.2020	24,00	*	83,62	72,32	11,30	71,38	71,03	0,35			10,75		10,75	10,96		10,96		71,01				0,77
Среднее	24,00		91,00	77,67	13,33	68,19	67,96	0,23			13,34		13,34	13,62		13,62		67,81				0,91
Итого	**744,00**		**2821,06**	**2407,78**	**413,28**						**413,45**		**413,45**	**422,09**		**422,09**						**28,22**

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **0** час Гкал
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему **0** час куб.м
Период расчета по договору: час
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды **17,07** °C **7,06** Гкал
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ. ~~21,26~~ Гкал 21,16
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. **422,09** м.куб.

ГУП «ТЭК СПб»
Филиал «Энергосбыт»
Абонентное управление
ОТЧЕТ ПРИНЯТ

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
«__» _____ 20__ г.

Представитель теплоснабжающей организации
_____ /_____/