

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"
Адрес: Бабюшкина ул., д. 66, корп. 1
Обслуживающая организация: ТЭЦ ООО "Обуховоэнергос"

Часовые и суточные архивы в файлах:
Вычислитель: ВКТ-7 № 207788

Расчетный алгоритм:
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут.:

Расходомер: ПРЭМ-40-В1
Обратный трубопровод (М2)
Подводящий ГВС (М3)
Циркуляционный ГВС (М4)
Подпиточный трубопровод (Уп)

Зима: Q=M1*(h1-hвх)-M2*(h2-hвх)
Qот = 0,307
Qот = 92,1

Светл = 0
Грек = 0

лето: Qгвс=M3*(h3-hвх)
Qгвс гвс ср = 0,1868
Qгвс ср = 0,0849
Qгвс ср = 33,96

Схематическое потребление за отчетный период с 23.07.2020 по 22.08.2020

Гкал
кВт/см2
кВт/см2
л/с
л/с

Дата	Тп	НС	Учет ГВС (ТВ-1)											Контроль ГВС (ТВ-2)				Qобщ ккал				
			M1	M2	DM	T1	T2	DT	P1	P2	M3	M4	DM	U3	U4	dV (ккал/л)	Уплит		T3	T4	R3	R4
23.07.2020	24.00		134,73	124,45	10,28	71,33	66,35	4,98				137,88	126,99	10,89								1,36
24.07.2020	24.00		135,12	126,20	8,92	71,49	66,38	5,11				138,27	128,77	9,50								1,29
25.07.2020	24.00		137,42	127,78	9,64	71,42	66,36	5,06				140,62	130,44	10,18								1,34
26.07.2020	24.00		137,08	127,20	9,88	71,01	66,08	4,93				140,21	129,77	10,44								1,33
27.07.2020	24.00		141,15	130,13	11,02	63,00	59,52	3,48				143,75	132,32	11,43								1,15
28.07.2020	24.00	*	49,56	46,62	3,94	42,28	40,68	1,60				49,99	45,97	4,02								0,24
29.07.2020	24.00	*	0,00	0,00	0,00	21,94	22,18	-0,24				0,00	0,00	0,00								0,00
30.07.2020	24.00	*	0,00	0,00	0,00	19,70	19,81	-0,11				0,00	0,00	0,00								0,00
31.07.2020	24.00	*	0,00	0,00	0,00	17,79	17,96	-0,17				0,00	0,00	0,00								0,00
01.08.2020	24.00	*	0,00	0,00	0,00	16,96	16,93	0,03				0,00	0,00	0,00								0,00
02.08.2020	24.00	*	0,00	0,00	0,00	17,29	17,08	0,21				0,00	0,00	0,00								0,00
03.08.2020	24.00	*	0,00	0,00	0,00	17,70	17,49	0,21				0,00	0,00	0,00								0,00
04.08.2020	24.00	*	0,00	0,00	0,00	17,98	17,75	0,23				0,00	0,00	0,00								0,00
05.08.2020	24.00	*	0,00	0,00	0,00	18,65	18,41	0,24				0,00	0,00	0,00								0,00
06.08.2020	24.00	*	0,00	0,00	0,00	18,11	17,85	0,26				0,00	0,00	0,00								0,00
07.08.2020	24.00	*	0,00	0,00	0,00	19,00	18,64	0,36				0,00	0,00	0,00								0,00
08.08.2020	24.00	*	0,00	0,00	0,00	19,31	18,96	0,35				0,00	0,00	0,00								0,00
09.08.2020	24.00	*	0,00	0,00	0,00	19,94	19,47	0,47				0,00	0,00	0,00								0,00
10.08.2020	24.00	*	0,00	0,00	0,00	19,95	19,64	0,31				0,00	0,00	0,00								0,00
11.08.2020	24.00	*	72,87	57,63	15,24	67,91	62,77	5,14				74,41	58,68	15,73								0,00
12.08.2020	24.00		125,12	113,74	11,38	70,65	65,24	5,41				127,97	115,98	11,99								1,42
13.08.2020	24.00		124,19	112,69	11,50	69,72	64,40	5,32				126,92	114,88	12,04								1,40
14.08.2020	24.00		120,93	111,14	9,79	70,11	64,69	5,42				123,61	113,30	10,31								1,30
15.08.2020	24.00		121,31	111,64	9,67	70,57	65,27	5,30				124,06	113,80	10,26								1,28
16.08.2020	24.00		120,67	110,26	10,41	71,11	65,77	5,34				123,47	112,47	11,00								1,34
17.08.2020	24.00		118,42	108,93	9,49	70,21	64,97	5,24				121,07	111,09	9,98								1,24
18.08.2020	24.00		120,81	109,70	11,10	69,88	64,80	5,08				123,50	111,81	11,69								1,34
19.08.2020	24.00		120,81	109,88	10,93	69,48	64,38	5,10				123,49	112,02	11,47								1,32
20.08.2020	24.00		122,18	109,56	12,62	68,84	63,98	4,86				128,87	111,64	13,23								1,40
21.08.2020	24.00		121,61	111,29	10,32	70,45	65,42	5,03				124,38	113,46	10,92								1,29
22.08.2020	24.00		90,52	82,57	7,95	71,27	66,14	5,13				92,64	84,25	8,39								1,00
Среднее	24.00		68,21	62,27	5,94	47,58	44,69	2,89				69,71	63,47	6,24								0,72
Итого	744,00		2114,49	1930,41	184,08							2161,11	1967,64	193,47								22,37

Показатели счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Уп, т	Qобщ, Гкал

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:
 Объем теплоносителя Упл, рассчитанный по среднему:
 Период расчета по договору:
 Период превышения t2:
 Корректировка на температуру холодной воды
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировки):
 Количество потребленной тепловой энергии Qобщ:
 Объем потребленного теплоносителя Уплс изл.

17,62 °С
 19,13 Гкал
 193,47 м.куб.

0 час
 0 час
 час
 Гкал
 куб.м

3,24 Гкал

Договор: 9969_036_1
 Строит. адрес:
 Телефон:
 Телефон: Узел учета: 28640

2-х трубяная схема
 Приборы УТЭ поверены до: 03.12.2021
 Термопробор.: КТСП-Н
 КТСП-Н
 ТСП-Н

Режим (схема):
 Преобр. давления:

Qгвс=M3*(h3-hвх)
 Qгвс гвс ср = 0,1868
 Qгвс ср = 0,0849
 Qгвс ср = 33,96

Телефон: 1507/0

УУП «ТЭК СПб»
 Главный инженер
 Абонентское управление
 Отчет принят
 Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
 20 / Г.

Представитель теплоснабжающей организации