

Отчет о теплоснабжении по приборам УТЭ за Август 2020

Абонент: ООО «ЖКС № 2 Невского района»

Адрес: Бабушкина ул, д. 7, лит. А ИТТИ

Обслуживающая организация:

Установка: котельная 1 Невская

Часовые и суточн. архивы в файлах:

Вычислитель: ВКТ-7 № 206886

Подходящий трубопровод (M1)

Обратный трубопровод (M2)

Подходящий ГВС (M3)

Циркуляционный ГВС (M4)

Подпиточный трубопровод (Vл)

Расчетный алгоритм:

Договорные нагрузки, Гкал/час:

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:

Договорные расходы (ср.сут.), т/сут.:

Договор: 8793.038.1
Строит. адрес:
Телефон:

Схема подключения: 2-х-трубная схема

Приборы УТЭ поверены до: 03.12.2021

Термопреобр.: КТСП-Н

Смак=: 30

КТСП-Н 30

ТСЛН 30

Телефон:

Узел учета: Общий

Код УТЭ: 23589

График: 147774

Режим (схема): Преобр. Давления:

Q=M1*(h1-hвх)-M2*(h2-hвх)

Qот = 0,1815

Qтеп = 0

Qгвс = 0,1304

Qот.гвс = 0,0593

Qгвс.ср = 23,72

Qгвс.м = 23,72

Фактическое потребление за отчетный период с 23.07.2020 по 22.08.2020

Table with columns: Дата, Тип, НС, М1, М2, ДМ, Т1, Т2, ДТ, Р1, Р2, М3, М4, ДМ, V3, V4, dv (излив), Уплнит, T3, T4, P3, P4, Qобщ. Rows include data for various meters and a total summary row at the bottom.

Summary table with columns: Дата, время, M1, T, M2, T, M3, T, M4, T, V3, куб.м, V4, куб.м, Vл, T, Qобщ, Гкал. Total row: 723.00, 236.18, 0.00, 236.18, 63.87, 22.22, 41.85, 244.85, 8.13, 244.85, 249.55, 249.55, 62.81, 15.39.

Копировать тепловую энергию общ. рассчитанное по среднему: 21 час
Объем теплоносителя Узлн, рассчитанный по среднему: 21 час
Период превышения t2: 21 час
Корректировка на температуру холодной воды: 16,44 °C
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок): 11,69 Гкал
Количество потребленной тепловой энергии общ.: 256,76 м.куб.
Объем потребленного теплоносителя Узвс изл.

Official stamp of OOO 'ZhKS No. 2 Nевского района' and a signature of the representative of the heat-supplying organization. Includes the text 'ОТЧЕТ ПРИНЯТ' and 'Представитель теплоснабжающей организации'.