

Отчет о теплоснабжении по приборам УЭТЗ за Август 2020

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"  
 Адрес: Бабужкина ул. д. 73 ИТП  
 Обслуживающая организация:  
 Источник: котельная 2 Невская

Договор: 9090.038.1  
 Строит. адрес:  
 Телефон:

Телефон:

Узел учета:  
 Код УЭТЗ:

Общий  
 24477

График: 149/70

Установленные приборы:  
 Вычислитель: ВКТ-7 № 208340  
 Подающий трубопровод (М1)  
 Обратный трубопровод (М2)  
 Подающий ГВС (М3)  
 Циркуляционный ГВС (М4)  
 Подпиточный трубопровод (Vл)

Схемы подключения:  
 Приборы УЭТЗ поверены до:  
 Смах=  
 ТСП-Н  
 ТСП-Н

2-х трубная схема  
 03.12.2021  
 Термодобор.:  
 КТСЛ-Н  
 КТСЛ-Н  
 ТСП-Н

Режим (схема):  
 Требор. Давления:

Расчетный алгоритм:  
 зима: Q=M1\*(t1-hвх)-M2\*(t2-hвх)  
 лето: Qгвс=M3\*(t3-hвх)

Договорные нагрузки (ср час), Гкал/час:  
 Договорные нагрузки (ср сут.), Гкал/сут.:  
 Договорные расходы (ср сут.), Гкал/сут.:

Qот = 0,2141  
 Qот = 65,043  
 Qот = 0,2141  
 Qгвс = 0  
 Qгвс = 0  
 Qгвс = 0

Фактическое потребление за отчетный период с 23.07.2020 по 22.08.2020  
 Qгвс = 0,2357  
 Qгвс ср = 0,0579  
 Qгвс ср = 23,16 Гкал/сут

Дата	Ти	НС	Контроль ГВС (ТВ-1)				Учет ГВС (ТВ-2)				Т3	Т4	Р3	Р4	Qобщ		
			М1	М2	DM	Т1	Т2	DT	Р1	Р2						М3	М4
23.07.2020	24.00	*	105,35	98,20	7,15	70,50	70,32	0,18	7,68	7,68	7,86	7,86	7,86	7,86	7,86	70,38	0,54
24.07.2020	24.00	*	109,28	102,76	6,52	70,91	70,76	0,15	7,00	7,00	7,16	7,16	7,16	7,16	7,16	70,49	0,49
25.07.2020	24.00	*	110,42	103,95	6,47	70,64	70,49	0,15	6,99	6,99	7,17	7,17	7,17	7,17	7,17	70,37	0,48
26.07.2020	24.00	*	111,60	103,65	7,95	70,34	70,22	0,12	8,51	8,51	8,71	8,71	8,71	8,71	8,71	69,84	0,60
27.07.2020	24.00	*	101,21	92,78	8,43	65,52	65,63	-0,11	8,89	8,89	9,06	9,06	9,06	9,06	9,06	63,10	0,56
28.07.2020	24.00	*	95,45	86,97	8,48	66,13	66,77	0,36	8,82	8,82	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	67,72	0,60
29.07.2020	24.00	*	93,77	85,44	8,33	69,06	69,07	-0,01	8,75	8,75	8,94	8,94	8,94	8,94	8,94	66,99	0,59
30.07.2020	24.00	*	87,54	80,25	7,29	67,04	66,81	0,23	7,88	7,88	8,05	8,05	8,05	8,05	8,05	66,88	0,53
31.07.2020	24.00	*	87,52	80,37	7,15	69,90	69,71	0,19	7,67	7,67	7,85	7,85	7,85	7,85	7,85	69,41	0,53
01.08.2020	24.00	*	88,23	80,92	7,31	66,60	66,47	0,13	7,79	7,79	7,94	7,94	7,94	7,94	7,94	65,96	0,51
02.08.2020	24.00	*	87,74	79,79	7,95	65,76	65,58	0,18	8,51	8,51	8,68	8,68	8,68	8,68	8,68	65,56	0,56
03.08.2020	24.00	*	88,49	80,17	8,32	67,18	67,02	0,16	8,47	8,47	8,65	8,65	8,65	8,65	8,65	66,36	0,56
04.08.2020	24.00	*	88,15	80,13	9,02	66,49	66,32	0,17	8,75	8,75	8,95	8,95	8,95	8,95	8,95	66,82	0,59
05.08.2020	24.00	*	88,68	79,91	8,77	66,37	66,19	0,18	9,14	9,14	9,33	9,33	9,33	9,33	9,33	66,09	0,60
06.08.2020	24.00	*	88,89	78,67	10,22	66,77	66,58	0,19	10,71	10,71	10,92	10,92	10,92	10,92	10,92	66,53	0,71
07.08.2020	24.00	*	86,23	79,12	7,11	65,88	65,73	0,15	7,55	7,55	7,73	7,73	7,73	7,73	7,73	65,49	0,49
08.08.2020	24.00	*	86,24	78,90	7,34	67,09	66,89	0,20	7,67	7,67	7,82	7,82	7,82	7,82	7,82	67,06	0,52
09.08.2020	24.00	*	87,14	79,35	7,79	68,18	68,04	0,14	8,16	8,16	8,35	8,35	8,35	8,35	8,35	67,61	0,55
10.08.2020	24.00	*	88,77	80,07	8,70	63,22	63,29	-0,07	9,21	9,21	9,36	9,36	9,36	9,36	9,36	61,15	0,56
11.08.2020	24.00	*	42,38	38,99	3,39	44,58	44,67	-0,09	3,60	3,60	3,62	3,62	3,62	3,62	3,62	43,70	0,16
12.08.2020	24.00	*	26,55	6,20	59,09	58,46	0,63	6,42	6,42	6,53	6,53	6,53	6,53	6,53	6,53	60,50	0,39
13.08.2020	24.00	*	82,31	72,33	9,98	68,28	68,06	0,22	10,47	10,47	10,70	10,70	10,70	10,70	10,70	68,12	0,71
14.08.2020	24.00	*	79,70	73,63	6,07	69,18	68,95	0,23	7,67	7,67	7,83	7,83	7,83	7,83	7,83	68,92	0,44
15.08.2020	24.00	*	83,68	76,37	7,31	69,68	69,46	0,22	6,87	6,87	7,03	7,03	7,03	7,03	7,03	69,43	0,53
16.08.2020	24.00	*	81,66	75,11	6,55	68,77	68,59	0,18	8,20	8,20	8,38	8,38	8,38	8,38	8,38	68,34	0,47
17.08.2020	24.00	*	83,66	75,70	7,96	68,66	68,48	0,18	7,59	7,59	7,76	7,76	7,76	7,76	7,76	67,83	0,56
18.08.2020	24.00	*	82,91	75,51	7,40	67,96	67,76	0,20	7,00	7,00	7,17	7,17	7,17	7,17	7,17	67,06	0,47
19.08.2020	24.00	*	82,77	76,04	6,73	67,51	67,35	0,16	7,30	7,30	7,48	7,48	7,48	7,48	7,48	68,53	0,50
20.08.2020	24.00	*	84,10	78,07	6,03	69,96	69,77	0,19	7,92	7,92	8,09	8,09	8,09	8,09	8,09	69,41	0,44
21.08.2020	24.00	*	86,75	79,24	7,51	66,86	66,69	0,17	245,49	245,49	250,79	250,79	250,79	250,79	250,79	66,45	0,53
22.08.2020	24.00	*	232,88														
Итого	744,00		2689,18	2456,30	232,88												16,39

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vл, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч

Количество тепловой энергии Общц, рассчитанное по среднему:  
 Объем теплоснабжения Узла, рассчитанный по среднему  
 Период превышения t2:  
 Корректировка на температуру холодной воды  
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировки):  
 Количество потребленной тепловой энергии Общц:  
 Объем потребленного теплоснабжения Узла кал:

17,07 °С  
 12,26 т кал  
 250,79 м.куб.

4,19 Гкал

0 час  
 0 час  
 Гкал  
 куб.м

20 т

«ТЭК СПб»  
 Филиал «Энергосбыт»  
 Ответственный за учет тепловой энергии (с/дт абонента)  
 Представитель теплоснабжающей организации

