

Отчет о теплоснабжении по приборам УТЭ за Август 2020

Абонтент: ООО "ЖКС №2 Невского района"
 Адрес: Бабушкина Ул., д. 76, лит. В
 Обслуживающая организация: ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"

Договор: 9973.038.1
 Строит. адрес:
 Телефон:

Узел учета:
 Код УТЭ:

Общий
 23594

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах:
 Вычислитель: ВК7-7 № 207145 расходомер:
 Подводящий трубопровод (M1) ПРЭМ-40-В1
 Подающий ГВС (M3) ПРЭМ-40-В1
 Циркуляционный ГВС (M4) ПРЭМ-32-В1

Схема подключения: 2-х-трубная схема
 Приборы УТЭ поверены до: 03.12.2021
 Термометробр.: КТСП-Н
 КТСП-Н
 ТСП-Н

Режим (схема):
 Преобр. давления:

График: 150/70

Договорные нагрузки, Гкал/час: Q=М1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) зима: Qтп = 0,307 Qвнт = 0
 Договорные нагрузки (ср. час), Гкал/час: Qгтх = 0 Qтсх = 0 Qтгвс = 0,1824
 Договорные расходы (ср. сут.), Тг/сут.: Qот = 92,1 Qгтсх = 0 Qтсх ср = 0,182
 Qгтсх ср = 0,1824
 Qтсх ср = 0,073
 Qгтсх ср = 29,2 Гтсх.м = 0,1824

Учет ГВС (ТБ-1) Фактическое потребление за отчетный период с 23.07.2020 по 22.08.2020

Дата	Тп	НС	Учет ГВС (ТБ-1)										Контроль ГВС (ТБ-2)								Общ Гкал		
			M1	M2	DM	T1	T2	T2-T1	DT	R1	R2	M3	M4	DM	V3	V4	DV (излив)	Удлит	T3	T4		R3	R4
час	°C	°C	°C	°C	°C	°C	°C	кг/см2	кг/см2	Т	Т	Т	Т	Т	М3	М3	М3	°C	°C	кг/см2	кг/см2	Гкал	
23.07.2020	24.00		119,57	109,06	10,51	72,17	66,59	5,58							122,41	111,25	11,16						1,37
24.07.2020	24.00		120,12	110,06	10,06	72,29	66,62	5,67							122,97	112,31	10,66						1,35
25.07.2020	24.00		121,63	111,58	10,05	72,24	66,57	5,67							124,50	113,86	10,64						1,36
26.07.2020	24.00		121,97	111,01	10,96	71,78	66,20	5,58							124,85	113,24	11,61						1,41
27.07.2020	24.00		123,96	112,28	11,68	63,21	59,25	3,96							126,27	114,14	12,13						1,19
28.07.2020	24.00		42,04	38,28	3,76	42,31	40,39	1,92							42,39	38,58	3,81						0,24
29.07.2020	24.00		0,00	0,00	0,00	23,15	24,11	-0,96							0,00	0,00	0,00						0,00
30.07.2020	24.00		0,00	0,00	0,00	21,58	22,27	-0,69							0,00	0,00	0,00						0,00
31.07.2020	24.00		0,00	0,00	0,00	20,42	21,02	-0,60							0,00	0,00	0,00						0,00
01.08.2020	24.00		0,00	0,00	0,00	19,40	20,03	-0,63							0,00	0,00	0,00						0,00
02.08.2020	24.00		0,00	0,00	0,00	19,29	19,74	-0,45							0,00	0,00	0,00						0,00
03.08.2020	24.00		0,00	0,00	0,00	19,69	19,69	0,00							0,00	0,00	0,00						0,00
04.08.2020	24.00		0,00	0,00	0,00	19,94	19,45	0,49							0,00	0,00	0,00						0,00
05.08.2020	24.00		0,00	0,00	0,00	20,23	19,80	0,43							0,00	0,00	0,00						0,00
06.08.2020	24.00		0,00	0,00	0,00	19,77	19,32	0,45							0,00	0,00	0,00						0,00
07.08.2020	24.00		0,00	0,00	0,00	20,06	19,77	0,29							0,00	0,00	0,00						0,00
08.08.2020	24.00		0,00	0,00	0,00	20,39	20,04	0,35							0,00	0,00	0,00						0,00
09.08.2020	24.00		0,20	0,00	0,20	20,96	20,26	0,70							0,00	0,00	0,00						0,00
10.08.2020	24.00		19,00	16,15	2,85	60,39	55,23	5,16							19,32	16,39	2,93						0,00
11.08.2020	24.00		102,61	93,46	9,15	69,88	63,71	6,17							104,90	95,23	9,67						0,26
12.08.2020	24.00		109,45	100,12	9,33	71,49	65,34	6,15							112,00	102,07	9,93						1,29
13.08.2020	24.00		108,72	98,40	10,32	70,70	64,66	6,04							111,21	100,32	10,89						1,33
14.08.2020	24.00		105,64	96,44	9,20	71,12	64,74	6,38							108,06	98,36	9,70						1,27
15.08.2020	24.00		106,39	96,94	9,45	71,56	65,35	6,21							108,87	98,86	10,01						1,28
16.08.2020	24.00		106,62	96,13	10,49	72,12	65,91	6,21							109,14	98,05	11,09						1,36
17.08.2020	24.00		105,33	94,59	10,74	71,15	65,02	6,13							107,76	96,45	11,31						1,35
18.08.2020	24.00		106,96	95,67	11,29	70,76	64,75	6,01							109,42	97,56	11,86						1,37
19.08.2020	24.00		106,22	95,73	10,49	70,46	64,47	5,99							108,62	97,64	10,98						1,32
20.08.2020	24.00		107,51	95,87	11,64	69,72	63,83	5,89							109,89	97,70	12,19						1,39
21.08.2020	24.00		108,03	96,89	11,14	71,42	65,32	6,10							110,57	98,81	11,76						1,38
22.08.2020	24.00		85,07	73,25	11,82	72,14	65,84	6,30							87,10	74,73	12,37						1,32
Среднее	24.00		62,16	56,19	5,97	50,06	46,62	3,44							63,96	57,28	6,69						0,74
Итого	744,00		1927,04	1741,91	185,13										1970,45	1775,55	194,90						23,06

Показания счетчиков на момент снятия данных: М1, Т М2, Т М3, Т М4, Т V3, куб.м V4, куб.м Vп, Т

Копирование тепловой энергии общ., рассчитанное по среднему: 0 час
 Объем теплоснабжения Указ., рассчитанный по среднему: 0 час
 Период расчета по договору: 0 час
 Период превышения I2:

Корректировка на температуру холодной воды: 17,62 °С
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировки): 19,8 Гкал
 Количество потребленной тепловой энергии общ.: 194,9 М.куб.
 Объем потребленного теплоснабжения Указ. кал:

Отметки: Гкал куб.м
 Ответственный за учет тепловой энергии (абонента)
 Представитель теплоснабжающей организации
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 Фирма «Энергосбыт»

