Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Август 2020

Абонент: **ООО "ЖКС № 2 Невского района"** Договор: **9001.038.1** Телефон: Узел учета: **Общий**
Адрес: **Бабушкина ул, д. 89, корп. 2, лит. Ф** Строит.адрес: Код УУТЭ: **23596**
Обслуживающая организация: Телефон:
Источник: **ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"** Схема подключения: **2-х трубная схема** график: **150/70**

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: Приборы УУТЭ поверены до: **03.12.2021** Режим (схема):

Вычислитель: **ВКТ-7 № 205749**	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Подающий трубопровод (М1)	ПРЭМ-32-В1	0,067	30	КТПТР-05	
Обратный трубопровод (М2)	ПРЭМ-32-В1	0,067	30	КТСП-Н	
Подающий ГВС (М3)	ПРЭМ-32-В1	0,067	30	ТСП-Н	
Циркуляционный ГВС (М4)					
Подпиточный трубопровод (Vп)					

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.=	**0,256**	Qвент.=	**0**	Qтех.=	**0**	Qтех.гв=	**0**	Qгвс.=	**0,121**			
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:							Qтех.гвс.ср	**0**	Qгвс.ср=	**0,055**			
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.=	**76,8**	Gвент.=	**0**	Gтех.=	**0**	Gтех.гв=	**0**	Gгвс.=	**22**	Gгвс.м=		

Фактическое потребление за отчетный период с 23.07.2020 по 22.08.2020

Дата	Ти	НС	Учет ГВС (ТВ-1)								Контроль ГВС (ТВ-2)											Qобщ
	час		M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4	P3	P4	
			т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	Гкал
23.07.2020	24,00	*	109,43	102,26	7,17	71,36	71,11	0,25			0,00		0,00	0,00		0,00		70,24				0,54
24.07.2020	24,00	*	109,54	103,15	6,39	71,62	71,39	0,23			0,00		0,00	0,00		0,00		70,04				0,49
25.07.2020	24,00	*	112,74	105,36	7,38	71,45	71,20	0,25			0,00		0,00	0,00		0,00		70,25				0,56
26.07.2020	24,00	*	113,08	105,56	7,52	71,04	70,82	0,22			0,00		0,00	0,00		0,00		69,65				0,56
27.07.2020	24,00	*	118,18	108,11	10,07	64,36	64,64	-0,28			0,00		0,00	0,00		0,00		63,44				0,62
28.07.2020	24,00	*	37,94	35,46	2,48	43,55	43,53	0,02			0,00		0,00	0,00		0,00		31,28				0,11
29.07.2020	24,00	*	0,00	0,00	0,00	20,15	20,14	0,01			0,00		0,00	0,00		0,00		19,88				0,00
30.07.2020	24,00	*	0,06	0,00	0,06	18,64	18,57	0,07			0,00		0,00	0,00		0,00		18,65				0,00
31.07.2020	24,00	*	0,06	0,06	0,00	17,63	17,68	-0,05			0,00		0,00	0,00		0,00		17,67				0,00
01.08.2020	24,00	*	0,00	0,00	0,00	16,67	16,69	-0,02			0,00		0,00	0,00		0,00		16,81				0,00
02.08.2020	24,00	*	0,00	0,00	0,00	16,65	16,76	-0,11			0,00		0,00	0,00		0,00		16,96				0,00
03.08.2020	24,00	*	0,00	0,00	0,00	16,90	17,04	-0,14			0,00		0,00	0,00		0,00		17,21				0,00
04.08.2020	24,00	*	0,00	0,00	0,00	17,03	17,16	-0,13			0,00		0,00	0,00		0,00		17,40				0,00
05.08.2020	24,00	*	0,00	0,00	0,00	17,39	17,50	-0,11			0,00		0,00	0,00		0,00		17,75				0,00
06.08.2020	24,00	*	0,00	0,00	0,00	17,25	17,28	-0,03			0,00		0,00	0,00		0,00		17,62				0,00
07.08.2020	24,00	*	0,00	0,00	0,00	17,67	17,68	-0,01			0,00		0,00	0,00		0,00		18,01				0,00
08.08.2020	24,00	*	0,00	0,00	0,00	18,03	17,98	0,05			0,00		0,00	0,00		0,00		18,35				0,00
09.08.2020	24,00	*	0,00	0,00	0,00	18,38	18,24	0,14			0,00		0,00	0,00		0,00		18,68				0,00
10.08.2020	24,00	*	0,00	19,81	-19,81	27,24	52,38	-25,14			3,19		3,19	3,24		3,24		54,73				0,18
11.08.2020	24,00	*	82,95	85,76	-2,81	68,80	68,15	0,65			9,26		9,26	9,48		9,48		68,35				0,64
12.08.2020	24,00	*	83,24	81,70	1,54	70,17	69,80	0,37			8,65		8,65	8,85		8,85		68,46				0,60
13.08.2020	24,00	*	46,40	44,25	2,15	68,66	68,04	0,62			8,80		8,80	8,99		8,99		65,60				0,58
14.08.2020	24,00	*	88,75	81,07	7,68	70,16	69,85	0,31			8,80		8,80	9,00		9,00		69,80				0,62
15.08.2020	24,00	*	88,24	80,00	8,24	70,64	70,32	0,32			9,12		9,12	9,33		9,33		70,38				0,64
16.08.2020	24,00	*	86,25	78,65	7,60	71,22	70,91	0,31			8,38		8,38	8,56		8,56		70,85				0,59
17.08.2020	24,00	*	85,51	77,45	8,06	70,37	70,07	0,30			8,80		8,80	8,98		8,98		69,86				0,61
18.08.2020	24,00	*	86,96	78,02	8,94	70,03	69,75	0,28			9,61		9,61	9,83		9,83		69,47				0,67
19.08.2020	24,00	*	86,06	77,81	8,25	69,62	69,29	0,33			8,97		8,97	9,18		9,18		69,37				0,62
20.08.2020	24,00	*	87,28	78,83	8,45	68,91	68,62	0,29			9,13		9,13	9,31		9,31		68,42				0,62
21.08.2020	24,00	*	87,83	80,19	7,64	70,51	70,21	0,30			8,39		8,39	8,57		8,57		70,17				0,59
22.08.2020	24,00	*	88,84	81,53	7,31	71,39	71,11	0,28			7,99		7,99	8,19		8,19		70,72				0,56
Среднее	24,00		51,59	48,55	3,04	47,53	48,19	-0,66			3,52		3,52	3,60		3,60		47,62				0,34
Итого	**744,00**		**1599,34**	**1505,03**	**94,31**						**109,09**		**109,09**	**111,51**		**111,51**						**10,40**

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **0** час Гкал
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему **0** час куб.м
Период расчета по договору: час
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды **17,62** °C **1,92** Гкал
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ. **8,48** Гкал
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. **111,51** м.куб.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

ГУП «ТЭК СПб»
Филиал «Энергосбыт»
Абонентное управление
ОТЧЕТ ПРИНЯТ

Представитель теплоснабжающей организации
«__» _____ 20__ г.