Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Август 2020

Абонент: **ООО "ЖКС № 2 Невского района"**
Адрес: **Елизарова пр-кт, д. 19, лит. А**
Обслуживающая организация:
Источник: **котельная 1 Невская**

Договор: **8805.038.1**
Строит.адрес:
Телефон:
Схема подключения: **2-х трубная схема**
Приборы УУТЭ поверены до: **25.12.2021**

Телефон:

Узел учета: **Общий**
Код УУТЭ: **12029**
график: **147/71**

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах:
Вычислитель: **СПТ943 № 14797**

	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:
Подающий трубопровод (М1)	ПРЭМ-40-В1	0,1	45	КТПТР-05
Обратный трубопровод (М2)	ПРЭМ-40-В1	0,1	45	КТПТР-05
Подающий ГВС (М3)	ПРЭМ-32-В1	0,067	30	ТПТ 15-2
Циркуляционный ГВС (М4)				
Подпиточный трубопровод (Vп)				

Режим (схема): **ОП: СП-0; МП: СП-0;**
Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот.= **0,3817** Qвент.= **0** Qтех.= **0** Qтех.гв= **0** Qгвс.= **0,2327**
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср **0** Qгвс.ср= **0,1058**
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот.= **120,537** Gвент.= **0** Gтех.= **0** Gтех.гв= **0** Gгвс.= **42,32** Gгвс.м=

Фактическое потребление за отчетный период с 23.07.2020 по 22.08.2020

Дата	Ти	НС	Учет ГВС (ТВ-1) M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	Контроль ГВС (ТВ-2) M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4	P3	P4	Qобщ
	час		т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	Гкал
23.07.2020	24,00	*	8,24	0,00	8,24	65,61	26,02	39,59						8,41	0,00	8,41						0,54
24.07.2020	24,00	*	8,78	0,00	8,78	66,07	27,19	38,88						8,96	0,00	8,96						0,58
25.07.2020	24,00	*	9,14	0,00	9,14	65,26	24,25	41,01						9,32	0,00	9,32						0,60
26.07.2020	24,00	*	10,59	0,00	10,59	65,18	26,05	39,13						10,79	0,00	10,79						0,69
27.07.2020	24,00	*	7,96	0,00	7,96	66,71	27,33	39,38						8,12	0,00	8,12						0,53
28.07.2020	24,00	*	8,77	0,00	8,77	66,38	27,83	38,55						8,95	0,00	8,95						0,58
29.07.2020	24,00	*	9,05	0,00	9,05	65,64	25,83	39,81						9,23	0,00	9,23						0,59
30.07.2020	24,00	*	9,20	0,00	9,20	65,27	26,70	38,57						9,38	0,00	9,38						0,60
31.07.2020	24,00	*	10,04	0,00	10,04	65,42	24,28	41,14						10,23	0,00	10,23						0,66
01.08.2020	24,00	*	8,48	0,00	8,48	64,22	15,10	49,12						8,64	0,00	8,64						0,54
02.08.2020	24,00	*	8,22	0,00	8,22	64,47	23,77	40,70						8,38	0,00	8,38						0,53
03.08.2020	24,00	*	10,36	0,00	10,36	66,18	25,13	41,05						10,57	0,00	10,57						0,69
04.08.2020	24,00	*	9,03	0,00	9,03	66,02	24,38	41,64						9,21	0,00	9,21						0,60
05.08.2020	24,00	*	8,18	0,00	8,18	66,42	26,74	39,68						8,35	0,00	8,35						0,54
06.08.2020	24,00	*	8,64	0,00	8,64	66,31	27,03	39,28						8,81	0,00	8,81						0,57
07.08.2020	24,00	*	8,19	0,00	8,19	66,77	27,13	39,64						8,36	0,00	8,36						0,55
08.08.2020	24,00	*	8,17	0,00	8,17	66,91	28,12	38,79						8,34	0,00	8,34						0,55
09.08.2020	24,00	*	8,42	0,00	8,42	66,67	26,60	40,07						8,59	0,00	8,59						0,56
10.08.2020	24,00	*	8,59	0,00	8,59	67,70	26,13	41,57						8,77	0,00	8,77						0,58
11.08.2020	24,00	*	8,46	0,00	8,46	66,45	24,71	41,74						8,64	0,00	8,64						0,56
12.08.2020	24,00	*	10,41	0,00	10,41	66,92	25,21	41,71						10,63	0,00	10,63						0,70
13.08.2020	24,00	*	9,18	0,00	9,18	66,34	23,64	42,70						9,36	0,00	9,36						0,61
14.08.2020	24,00	*	7,54	0,00	7,54	66,77	26,57	40,20						7,70	0,00	7,70						0,50
15.08.2020	24,00	*	7,50	0,00	7,50	66,03	26,55	39,48						7,65	0,00	7,65						0,50
16.08.2020	24,00	*	8,73	0,00	8,73	73,62	28,03	45,59						8,94	0,00	8,94						0,64
17.08.2020	24,00	*	8,67	0,00	8,67	76,62	27,81	48,81						8,90	0,00	8,90						0,66
18.08.2020	24,00	*	7,66	0,00	7,66	72,25	25,37	46,88						7,85	0,00	7,85						0,55
19.08.2020	24,00	*	9,26	0,00	9,26	67,06	26,05	41,01						9,45	0,00	9,45						0,62
20.08.2020	24,00	*	9,20	0,00	9,20	66,02	23,83	42,19						9,38	0,00	9,38						0,61
21.08.2020	24,00	*	9,67	0,00	9,67	65,82	24,95	40,87						9,86	0,00	9,86						0,64
22.08.2020	24,00	*	7,79	0,00	7,79	65,73	23,47	42,26						7,95	0,00	7,95						0,51
Среднее	24,00		8,78	0,00	8,78	66,87	25,54	41,32						8,96	0,00	8,96						0,59
Итого	**744,00**		**272,12**	**0,00**	**272,12**									**277,72**	**0,00**	**277,72**						**18,18**

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **0** час Гкал
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему **0** час куб.м
Период расчета по договору: час
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды **16,44** °C **4,47** Гкал
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ. **13,71** Гкал
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. **277,72** м.куб.

ГУП «ТЭК СПб»
Филиал «Энергосбыт»
Абонентное управление
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«___»_____/_____20__/ г.

Общество с ограниченной ответственностью «Жилкомсервис № 2 Невского района» Санкт-Петербург

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Представитель теплоснабжающей организации

_____/_____/