Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Август 2020

Абонент: **ООО "ЖКС № 2 Невского района"**
Адрес: **Матюшенко пер, д. 14, лит. А**
Обслуживающая организация:
Источник: **котельная 2 Невская**

Договор: **9038.038.1**
Строит.адрес:
Телефон:
Схема подключения: **2-х трубная схема**
Приборы УУТЭ поверены до: **13.07.2022**

Телефон:

Узел учета: **Общий**
Код УУТЭ: **23561**
график: **149/70**

Установленные приборы:
Вычислитель: **ВКТ-7 № 253403**
Часовые и суточн. архивы в файлах:

	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:
Подающий трубопровод (М1)	ПРЭМ	0,067	30	КТСП-Н
Обратный трубопровод (М2)	ПРЭМ	0,067	30	КТСП-Н
Подающий ГВС (М3)	ПРЭМ	0,027	12	ТСП-Н
Циркуляционный ГВС (М4)				
Подпиточный трубопровод (Vп)				

Режим (схема):
Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот.= **0,245** Qвент.= **0** Qтех.= **0** Qтех.гв= **0** Qгвс.= **0,0033**
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср **0** Qгвс.ср= **0,0015**
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот.= **74,4304** Gвент.= **0** Gтех.= **0** Gтех.гв= **0** Gгвс.= **0,6** Gгвс.м=

Фактическое потребление за отчетный период с 23.07.2020 по 22.08.2020

Дата	Ти	НС	Учет ГВС (ТВ-1) M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	Контроль ГВС (ТВ-2) M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4	P3	P4	Qобщ
	час		т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	Гкал
23.07.2020	24,00	*	101,59	101,02	0,57	71,36	71,23	0,13			0,24		0,24	0,24		0,24		68,35				0,05
24.07.2020	24,00	*	102,62	102,09	0,53	71,71	71,58	0,13			0,18		0,18	0,18		0,18		66,87				0,05
25.07.2020	24,00	*	104,06	103,59	0,47	71,46	71,34	0,12			0,11		0,11	0,11		0,11		66,80				0,05
26.07.2020	24,00	*	103,85	103,44	0,41	71,10	70,98	0,12			0,04		0,04	0,04		0,04		69,64				0,04
27.07.2020	24,00	*	91,00	90,58	0,42	66,01	65,90	0,11			0,02		0,02	0,02		0,02		58,52				0,04
28.07.2020	24,00	*	85,22	84,75	0,47	67,48	67,31	0,17			0,11		0,11	0,11		0,11		62,19				0,05
29.07.2020	24,00	*	83,81	83,49	0,32	69,83	69,67	0,16			0,11		0,11	0,11		0,11		62,64				0,04
30.07.2020	24,00	*	79,15	78,99	0,16	68,18	68,00	0,18			0,08		0,08	0,08		0,08		56,30				0,03
31.07.2020	1,00	*	3,30	3,28	0,02	71,57	71,36	0,21			0,02		0,02	0,02		0,02		63,92				0,00
01.08.2020	7,00	*	21,57	21,44	0,13	66,31	66,14	0,17			0,14		0,14	0,14		0,14		60,90				0,00
02.08.2020	4,00	*	13,17	12,95	0,22	67,12	66,94	0,18			0,24		0,24	0,24		0,24		65,22				0,01
03.08.2020	2,00	*	6,71	6,67	0,04	67,12	66,94	0,17			0,04		0,04	0,04		0,04		63,57				0,00
04.08.2020		*																				
05.08.2020	3,00	*	9,85	9,78	0,07	67,30	67,12	0,18			0,07		0,07	0,07		0,07		57,37				0,00
06.08.2020	4,00	*	13,16	13,07	0,09	67,36	67,18	0,18			0,09		0,09	0,09		0,09		63,08				0,00
07.08.2020	3,00	*	9,84	9,75	0,09	67,57	67,40	0,17			0,08		0,08	0,08		0,08		62,78				0,00
08.08.2020	5,00	*	16,58	16,48	0,10	66,72	66,56	0,16			0,11		0,11	0,11		0,11		59,71				0,00
09.08.2020	2,00	*	6,61	6,58	0,03	67,83	67,66	0,18			0,04		0,04	0,04		0,04		59,80				0,00
10.08.2020	24,00	*	79,18	78,99	0,19	69,22	69,03	0,19			0,18		0,18	0,18		0,18		65,97				0,03
11.08.2020	3,00	*	9,86	9,82	0,04	62,50	62,35	0,15			0,04		0,04	0,04		0,04		54,99				0,00
12.08.2020	15,00	*	6,20	6,20	0,00	27,60	27,51	0,09			0,00		0,00	0,00		0,00		27,41				0,00
13.08.2020	24,00	*	27,62	27,59	0,03	67,26	66,94	0,32			0,10		0,10	0,10		0,10		56,38				0,01
14.08.2020		*																				
15.08.2020	2,00	*	5,94	5,90	0,04	70,49	70,27	0,23			0,04		0,04	0,04		0,04		61,95				0,00
16.08.2020	24,00	*	70,72	70,35	0,37	71,14	70,90	0,24			0,21		0,21	0,21		0,21		67,75				0,05
17.08.2020	24,00	*	69,45	69,29	0,16	70,20	69,96	0,24			0,04		0,04	0,04		0,04		53,59				0,03
18.08.2020	24,00	*	70,08	69,93	0,15	69,96	69,73	0,23			0,02		0,02	0,02		0,02		60,34				0,03
19.08.2020	24,00	*	70,03	69,89	0,14	69,38	69,15	0,23			0,04		0,04	0,04		0,04		54,00				0,03
20.08.2020	24,00	*	70,46	70,30	0,16	68,81	68,59	0,22			0,06		0,06	0,06		0,06		56,11				0,03
21.08.2020	24,00	*	71,15	70,96	0,19	70,33	70,10	0,23			0,04		0,04	0,04		0,04		54,67				0,03
22.08.2020	24,00	*	72,38	72,18	0,20	71,32	71,10	0,22			0,06		0,06	0,06		0,06		57,73				0,04
Среднее	15,83		77,13	76,83	0,30	67,39	67,20	0,18			0,13		0,13	0,13		0,13		59,95				0,03
Итого	**459,00**		**1475,16**	**1469,35**	**5,81**						**2,55**		**2,55**	**2,55**		**2,55**						**0,64**

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Tраб,ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **285** час **0,5** Гкал
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему **285** час **1,19** куб.м
Период расчета по договору: час
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды **17,07** °C **0,11** Гкал
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ. ~~**0,98**~~ Гкал 1,03
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. **3,74** м.куб.

ГУП «ТЭК СПб» Филиал «Энергосбыт» Абонентное управление
ОТЧЕТ ПРИНЯТ

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

«___» _____ /_____/ 20___ г.

Представитель теплоснабжающей организации

_____ /_____/